

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 21, под. 2 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 13392218

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	40242,50	38723,25	38576,31	38575,55	0	0	996,031	0	996,031		7192	
22.04.2026	43202,71	41567,44	41429,59	41428,83	0	0	1091,115	0	1091,115		7936	
За период	2960,21	2844,19	2853,28	2853,28	0	0	95,084	0	95,084		744,	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24	24	0	113,00	108,69	108,91	108,91		77,02	44,77	32,25	0	0		3,507	0		
24.03.2026	24	24	0	111,66	107,41	107,66	107,66		76,23	44,09	32,13	0	0		3,440	0		
25.03.2026	24	24	0	121,16	116,70	116,90	116,90		75,41	45,42	30,00	0	0		3,489	0		
26.03.2026	24	24	0	102,72	98,78	99,04	99,04		76,09	43,64	32,45	0	0		3,166	0		
27.03.2026	24	24	0	91,11	87,52	87,85	87,85		75,45	42,21	33,24	0	0		2,918	0		
28.03.2026	24	24	0	102,43	98,51	98,81	98,81		75,07	42,88	32,18	0	0		3,160	0		
29.03.2026	24	24	0	101,22	97,29	97,64	97,64		75,28	41,76	33,52	0	0		3,259	0		
30.03.2026	24	24	0	97,95	94,13	94,42	94,42		76,32	43,00	33,32	0	0		3,129	0		
31.03.2026	24	24	0	94,44	90,71	91,02	91,02		76,63	42,15	34,48	0	0		3,118	0		
01.04.2026	24	24	0	90,12	86,55	86,86	86,86		76,45	41,84	34,61	0	0		2,991	0		
02.04.2026	24	24	0	81,51	78,22	78,54	78,54		76,46	41,24	35,23	0	0		2,753	0		
03.04.2026	24	24	0	79,83	76,58	76,93	76,93		76,13	40,59	35,54	0	0		2,739	0		
04.04.2026	24	24	0	77,90	74,71	75,08	75,08		75,69	40,11	35,58	0	0		2,691	0		
05.04.2026	24	24	0	93,84	90,11	90,45	90,45		76,36	41,67	34,69	0	0		3,159	0		
06.04.2026	24	24	0	89,70	86,14	86,46	86,46		76,28	41,61	34,67	0	0		2,971	0		
07.04.2026	24	24	0	94,66	90,90	91,21	91,21		76,98	42,51	34,46	0	0		3,152	0		
08.04.2026	24	24	0	83,29	79,94	80,27	80,27		76,33	41,24	35,09	0	0		2,813	0		
09.04.2026	24	24	0	87,69	84,17	84,51	84,51		76,01	41,76	34,25	0	0		2,911	0		
10.04.2026	24	24	0	117,10	112,67	112,89	112,89		76,46	45,61	30,85	0	0		3,504	0		
11.04.2026	24	24	0	95,51	91,73	92,01	92,01		77,04	42,92	34,13	0	0		3,105	0		
12.04.2026	24	24	0	100,86	96,86	97,20	97,20		76,44	42,83	33,61	0	0		3,296	0		
13.04.2026	24	24	0	90,50	86,85	87,17	87,17		77,13	42,09	35,04	0	0		3,031	0		
14.04.2026	24	24	0	83,12	79,74	80,07	80,07		76,88	41,67	35,22	0	0		2,827	0		
15.04.2026	24	24	0	106,63	102,48	102,76	102,76		76,79	44,35	32,45	0	0		3,352	0		
16.04.2026	24	24	0	119,58	115,06	115,21	115,21		77,39	46,26	31,13	0	0		3,505	0		
17.04.2026	24	24	0	90,46	86,91	87,16	87,16		76,65	43,60	33,05	0	0		2,829	0		
18.04.2026	24	24	0	79,25	76,05	76,37	76,37		76,29	41,58	34,71	0	0		2,653	0		
19.04.2026	24	24	0	78,20	75,03	75,36	75,36		76,25	40,69	35,56	0	0		2,669	0		
20.04.2026	24	24	0	76,16	73,09	73,40	73,40		76,00	41,33	34,67	0	0		2,563	0		
21.04.2026	24	24	0	105,21	101,23	101,46	101,46		76,03	44,62	31,40	0	0		3,194	0		
22.04.2026	24	24	0	103,40	99,43	99,65	99,65		76,86	45,01	31,85	0	0		3,191	0		
Итого	744	744,	0	2960,21	2844,19	2853,28	2853,28		76,34	42,74	33,59	0	0		95,084	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)
Qкорт = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорт 95,084

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 19, под. 3 3 ИТП Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 229990

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк,°C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	94015,40	96340,40	91374,23	95106,71	0	0	2505,765	0	2505,765	26314,	26150	164
22.04.2026	97234,50	99630,40	94514,43	98358,78	0	0	2583,505	0	2583,505	27034,	26870	164
За период	3219,10	3290,00	3140,20	3252,07	0	0	77,740	0	77,740	720,	720,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	116,10	118,60	113,19	117,23	-3,57	75,20	49,60	25,60	0	0		2,896	0		
24.03.2026	24,	24	0	118,20	120,90	115,27	119,50	-3,67	74,50	50,11	24,39	0	0		2,808	0		
25.03.2026	24,	24	0	125,50	128,40	126,87	126,87	-3,58	73,61	50,54	23,07	0	0		2,823	0		
26.03.2026	24,	24	0	118,10	120,70	115,21	119,26	-3,52	74,35	50,27	24,08	0	0		2,772	0		
27.03.2026	24,	24	0	118,90	121,60	116,05	120,16	-3,54	73,80	50,49	23,31	0	0		2,702	0		
28.03.2026	24,	24	0	122,30	125,10	119,39	123,62	-3,54	73,40	50,40	23,00	0	0		2,744	0		
29.03.2026	24,	24	0	118,70	121,30	115,85	119,89	-3,49	73,56	49,71	23,85	0	0		2,759	0		
30.03.2026	24,	24	0	110,30	112,80	107,60	111,52	-3,64	74,47	49,59	24,88	0	0		2,676	0		
31.03.2026	24,	24	0	105,80	108,10	103,17	106,86	-3,58	74,77	49,28	25,49	0	0		2,630	0		
01.04.2026	24,	24	0	103,90	106,20	101,36	104,99	-3,58	74,63	49,38	25,25	0	0		2,557	0		
02.04.2026	24,	24	0	101,30	103,60	98,82	102,39	-3,61	74,65	49,71	24,94	0	0		2,462	0		
03.04.2026	24,	24	0	104,60	106,90	102,08	105,69	-3,54	74,34	49,56	24,78	0	0		2,529	0		
04.04.2026	24,	24	0	106,50	108,90	103,93	107,64	-3,57	73,93	49,63	24,30	0	0		2,523	0		
05.04.2026	24,	24	0	106,40	108,70	103,79	107,47	-3,55	74,46	49,10	25,36	0	0		2,631	0		
06.04.2026	24,	24	0	101,50	103,70	99,03	102,55	-3,55	74,37	49,42	24,95	0	0		2,470	0		
07.04.2026	24,	24	0	101,60	103,90	99,11	102,73	-3,65	74,87	49,21	25,66	0	0		2,539	0		
08.04.2026	24,	24	0	100,90	103,10	98,40	101,90	-3,56	74,49	49,52	24,97	0	0		2,455	0		
09.04.2026	24,	24	0	103,60	105,80	101,09	104,54	-3,41	74,13	49,89	24,24	0	0		2,449	0		
10.04.2026	24,	24	0	105,10	107,40	102,52	106,18	-3,57	74,40	49,82	24,58	0	0		2,520	0		
11.04.2026	24,	24	0	104,70	107,00	102,11	105,79	-3,60	75,11	49,34	25,77	0	0		2,630	0		
12.04.2026	24,	24	0	107,50	109,80	104,87	108,58	-3,54	74,54	49,30	25,24	0	0		2,644	0		
13.04.2026	24,	24	0	101,90	104,10	99,35	102,88	-3,55	75,16	49,63	25,53	0	0		2,534	0		
14.04.2026	24,	24	0	101,40	103,50	98,88	102,30	-3,46	74,94	49,73	25,21	0	0		2,492	0		
15.04.2026	24,	24	0	102,60	104,90	100,06	103,70	-3,64	74,83	49,80	25,03	0	0		2,504	0		
16.04.2026	24,	24	0	102,20	104,30	99,64	103,09	-3,46	75,27	49,57	25,70	0	0		2,561	0		
17.04.2026	24,	24	0	102,30	104,50	99,76	103,30	-3,55	74,80	49,54	25,26	0	0		2,522	0		
18.04.2026	24,	24	0	102,70	105,00	100,18	103,81	-3,62	74,45	49,52	24,93	0	0		2,496	0		
19.04.2026	24,	24	0	104,30	106,60	101,75	105,42	-3,61	74,47	49,08	25,39	0	0		2,583	0		
20.04.2026	24,	24	0	98,80	101,00	96,38	99,79	-3,54	74,16	49,97	24,19	0	0		2,330	0		
21.04.2026	24,	24	0	102,50	104,70	100,01	103,48	-3,47	74,05	50,02	24,03	0	0		2,402	0		
22.04.2026	24,	24	0	101,40	103,60	98,88	102,42	-3,58	74,86	49,60	25,26	0	0		2,499	0		
Итого	720,	720,	0	3219,10	3290,00	3140,20	3252,07	-3,56	74,47	49,69	24,78	0	0		77,740	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер

(Должность, Фамилия И.О.)

Прохоров В.В. 23.04.2026

(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР

(Инспектор, Фамилия И.О.)

Ишанова Э.Р.

(Дата)



кодированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорт = Q/Траб х Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт 77,74

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 17, под. 4 Итп-2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255467

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	105386,60	118310,80	102313,10	116863,78	0	0	3105,687	0	3105,687	29866,	29390	476
22.04.2026	108560,50	121479,40	105406,15	120000,09	0	0	3196,338	0	3196,338	30610,	30134	476
За период	3173,90	3168,60	3093,05	3136,31	0	0	90,651	0	90,651	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	104,90	104,50	102,22	103,47	-1,22	76,65	45,96	30,69	0	0		3,136	0		
24.03.2026	24,	24	0	108,50	108,10	105,74	107,04	-1,23	75,96	45,68	30,28	0	0		3,200	0		
25.03.2026	24,	24	0	110,80	110,40	108,07	109,28	-1,12	75,03	46,25	28,78	0	0		3,108	0		
26.03.2026	24,	24	0	107,10	106,90	104,40	105,81	-1,35	75,80	46,61	29,19	0	0		3,046	0		
27.03.2026	24,	24	0	105,30	105,00	102,69	103,97	-1,25	75,22	45,83	29,39	0	0		3,014	0		
28.03.2026	24,	24	0	103,10	102,90	100,57	101,90	-1,32	74,81	45,20	29,61	0	0		2,976	0		
29.03.2026	24,	24	0	102,90	102,60	100,36	101,58	-1,22	74,97	45,81	29,16	0	0		2,924	0		
30.03.2026	24,	24	0	100,20	99,90	97,67	98,91	-1,27	75,95	45,74	30,21	0	0		2,951	0		
31.03.2026	24,	24	0	100,40	100,00	97,81	98,97	-1,19	76,35	46,50	29,85	0	0		2,920	0		
01.04.2026	24,	24	0	102,50	102,20	99,87	101,14	-1,27	76,20	46,94	29,26	0	0		2,919	0		
02.04.2026	24,	24	0	100,30	100,10	97,73	99,11	-1,41	76,23	46,53	29,70	0	0		2,900	0		
03.04.2026	24,	24	0	101,10	100,80	98,53	99,71	-1,20	75,83	47,52	28,31	0	0		2,785	0		
04.04.2026	24,	24	0	102,20	102,00	99,60	100,95	-1,36	75,41	47,11	28,30	0	0		2,818	0		
05.04.2026	24,	24	0	102,20	101,90	99,55	100,91	-1,37	75,97	46,06	29,91	0	0		2,973	0		
06.04.2026	24,	24	0	102,50	102,30	99,86	101,26	-1,40	75,89	46,72	29,17	0	0		2,911	0		
07.04.2026	24,	24	0	102,90	102,70	100,25	101,65	-1,40	76,46	47,16	29,30	0	0		2,936	0		
08.04.2026	24,	24	0	101,40	101,20	98,79	100,19	-1,42	76,05	46,22	29,83	0	0		2,945	0		
09.04.2026	24,	24	0	102,60	102,50	99,99	101,50	-1,51	75,64	46,07	29,57	0	0		2,955	0		
10.04.2026	24,	24	0	101,30	101,00	98,72	99,97	-1,27	75,91	46,59	29,32	0	0		2,892	0		
11.04.2026	24,	24	0	101,90	101,70	99,28	100,71	-1,44	76,58	45,67	30,91	0	0		3,067	0		
12.04.2026	24,	24	0	102,50	102,40	99,89	101,38	-1,49	75,92	46,20	29,72	0	0		2,966	0		
13.04.2026	24,	24	0	101,50	101,50	98,85	100,45	-1,62	76,65	47,20	29,45	0	0		2,910	0		
14.04.2026	24,	24	0	100,70	100,90	98,09	99,84	-1,78	76,41	46,97	29,44	0	0		2,884	0		
15.04.2026	24,	24	0	102,30	102,30	99,64	101,26	-1,63	76,30	46,46	29,84	0	0		2,971	0		
16.04.2026	24,	24	0	101,40	101,40	98,77	100,35	-1,60	76,72	46,91	29,81	0	0		2,941	0		
17.04.2026	24,	24	0	100,80	100,90	98,21	99,82	-1,64	76,30	47,43	28,87	0	0		2,833	0		
18.04.2026	24,	24	0	99,10	99,10	96,59	98,03	-1,49	75,98	48,35	27,63	0	0		2,668	0		
19.04.2026	24,	24	0	99,80	99,80	97,26	98,73	-1,51	75,92	47,62	28,30	0	0		2,753	0		
20.04.2026	24,	24	0	100,10	100,20	97,56	99,11	-1,59	75,67	47,84	27,83	0	0		2,713	0		
21.04.2026	24,	24	0	101,50	101,40	98,95	100,33	-1,39	75,44	47,24	28,20	0	0		2,789	0		
22.04.2026	24,	24	0	100,10	100,00	97,54	98,98	-1,48	76,32	47,11	29,21	0	0		2,847	0		
Итого	744,	744,	0	3173,90	3168,60	3093,05	3136,31	-1,40	75,95	46,63	29,32	0	0		90,651	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишниназова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0,

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	90,651

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 17, под. 2 Итп-1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: БКТ-7 Идентификатор: 00255472

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	196935,20	197632,60	191419,98	194671,01	0	0	4402,223	0	4402,223	29865,	29388	477
22.04.2026	201295,20	205039,10	195669,37	201953,10	0	0	4467,430	0	4467,430	30609,	30132	477
За период	4360,00	7406,50	4249,39	7282,09	0	0	65,207	0	65,207	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	225,20	246,60	219,37	242,41	-10,50	76,84	60,75	16,09	0	0		3,610	0		
24.03.2026	24,	24	0	240,40	248,60	234,28	244,48	-4,35	76,10	60,25	15,85	0	0		3,730	0		
25.03.2026	24,	24	0	305,90	303,70	298,29	298,50	-0,07	75,13	61,06	14,07	0	0		4,198	0		
26.03.2026	24,	24	0	266,60	264,60	259,84	260,20	-0,14	75,84	60,20	15,64	0	0		4,064	0		
27.03.2026	24,	24	0	231,60	231,70	225,82	228,15	-1,03	75,26	57,76	17,50	0	0		3,956	0		
28.03.2026	24,	24	0	275,40	274,50	268,58	269,86	-0,48	74,84	60,62	14,22	0	0		3,822	0		
29.03.2026	24,	24	0	270,40	269,50	263,70	264,89	-0,45	74,97	61,38	13,59	0	0		3,588	0		
30.03.2026	24,	24	0	228,00	227,30	222,21	223,60	-0,63	75,95	59,64	16,31	0	0		3,623	0		
31.03.2026	24,	24	0	219,60	233,10	213,96	229,13	-7,09	76,41	61,01	15,40	0	0		3,307	0		
01.04.2026	24,	24	0	56,40	244,90	54,98	240,70	-337,80	75,79	61,37	14,42	0	0		1,020	0		
02.04.2026	24,	24	0	40,00	239,10	38,95	234,98	-503,29	77,31	61,35	15,96	0	0		0,606	0		
03.04.2026	24,	24	0	0,00	208,30	0,00	205,00		75,87	58,66	17,21	0	0		0,000	0		
04.04.2026	24,	24	0	0,00	222,30	0,00	218,66		75,46	59,76	15,70	0	0		0,000	0		
05.04.2026	24,	24	0	0,00	255,90	0,00	251,42		76,05	61,96	14,09	0	0		0,000	0		
06.04.2026	24,	24	0	90,10	205,20	87,80	201,77	-129,81	75,73	60,28	15,45	0	0		1,373	0		
07.04.2026	24,	24	0	186,20	220,80	181,42	216,91	-19,56	76,45	62,00	14,45	0	0		2,651	0		
08.04.2026	24,	24	0	199,40	210,60	194,31	207,00	-6,53	75,99	61,09	14,90	0	0		2,902	0		
09.04.2026	24,	24	0	231,60	241,30	225,76	237,34	-5,13	75,64	59,69	15,95	0	0		3,590	0		
10.04.2026	24,	24	0	196,20	285,00	191,20	280,17	-46,53	75,96	60,85	15,11	0	0		2,848	0		
11.04.2026	24,	24	0	0,00	214,30	0,00	210,76		76,60	59,88	16,72	0	0		0,000	0		
12.04.2026	24,	24	0	0,00	225,20	0,00	221,32		75,97	61,49	14,48	0	0		0,000	0		
13.04.2026	24,	24	0	0,00	213,90	0,00	210,29		76,67	60,73	15,94	0	0		0,000	0		
14.04.2026	24,	24	0	0,00	192,90	0,00	189,76		76,44	59,57	16,87	0	0		0,000	0		
15.04.2026	24,	24	0	176,80	255,20	172,23	250,57	-45,49	76,47	62,79	13,68	0	0		2,197	0		
16.04.2026	24,	24	0	155,20	225,50	151,19	221,85	-46,74	76,71	59,44	17,27	0	0		2,672	0		
17.04.2026	24,	24	0	217,50	243,60	211,93	239,48	-13,00	76,25	60,65	15,60	0	0		3,313	0		
18.04.2026	24,	24	0	255,80	271,30	249,29	266,49	-6,90	76,01	62,24	13,77	0	0		3,439	0		
19.04.2026	24,	24	0	171,50	230,80	167,11	227,12	-35,91	75,99	58,91	17,08	0	0		2,915	0		
20.04.2026	24,	24	0	40,00	229,00	39,02	225,23	-477,22	75,10	59,92	15,18	0	0		0,494	0		
21.04.2026	24,	24	0	0,20	229,30	0,19	225,60	-118636,84	76,04	59,27	16,77	0	0		0,003	0		
22.04.2026	24,	24	0	80,00	242,50	77,96	238,45	-205,86	76,31	60,35	15,96	0	0		1,286	0		
Итого	744,	744,	0	4360,00	7406,50	4249,39	7282,09	-3888,43	76,00	60,48	15,52	0	0		65,207	0		

Представитель Потребителя Г.И.Иженер (Должность, Фамилия И.О.) _____ Прохоров В.В. 23.04.2026 (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 53Р (Инспектор, Фамилия И.О.) _____ Ишниязова Э.Р. (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)	
Qкорт = Q/Траб x Тнш	0,

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорт	65,207

33,898

11,991

14,53

60,425 +
сочет

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 15, под. 2 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Теплоучислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255527

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	107520,65	106570,99	103351,19	105512,80	0	0	3514,661	0	3514,661	30904,	30228	676
22.04.2026	110796,17	109905,71	106594,51	108756,65	0	0	3607,928	0	3607,928	31648,	30972	676
За период	3275,52	3334,72	3243,32	3243,85	0	0	93,267	0	93,267	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	107,59	109,60	106,58	106,58		77,03	46,87	30,16	0	0		3,213	0		
24.03.2026	24,	24	0	110,67	112,70	109,62	109,62		76,33	46,79	29,54	0	0		3,238	0		
25.03.2026	24,	24	0	114,93	116,90	113,79	113,79		75,34	46,99	28,35	0	0		3,221	0		
26.03.2026	24,	24	0	107,66	109,58	106,62	106,62		76,13	46,94	29,19	0	0		3,109	0		
27.03.2026	24,	24	0	108,89	110,78	107,85	107,85		75,60	46,91	28,69	0	0		3,089	0		
28.03.2026	24,	24	0	112,24	114,16	111,13	111,13		75,16	47,23	27,93	0	0		3,102	0		
29.03.2026	24,	24	0	111,44	113,34	110,35	110,35		75,32	47,09	28,23	0	0		3,116	0		
30.03.2026	24,	24	0	108,02	109,96	106,97	106,97		76,35	46,87	29,48	0	0		3,151	0		
31.03.2026	24,	24	0	103,71	105,58	102,68	102,68		76,73	47,11	29,62	0	0		3,038	0		
01.04.2026	24,	24	0	105,73	107,63	104,70	104,70		76,59	47,70	28,89	0	0		3,024	0		
02.04.2026	24,	24	0	104,00	105,87	102,97	102,97		76,61	47,73	28,88	0	0		2,971	0		
03.04.2026	24,	24	0	103,62	105,50	102,60	102,60		76,25	47,66	28,59	0	0		2,930	0		
04.04.2026	24,	24	0	104,68	106,53	103,63	103,63		75,77	47,73	28,04	0	0		2,906	0		
05.04.2026	24,	24	0	102,96	104,82	101,94	101,94		76,32	47,43	28,89	0	0		2,946	0		
06.04.2026	24,	24	0	105,04	106,94	104,01	104,01		76,27	47,68	28,59	0	0		2,972	0		
07.04.2026	24,	24	0	106,54	108,45	105,48	105,48		76,85	48,37	28,48	0	0		3,002	0		
08.04.2026	24,	24	0	102,93	104,80	101,95	101,95		76,45	47,39	29,06	0	0		2,957	0		
09.04.2026	24,	24	0	105,07	106,96	104,05	104,05		75,99	47,74	28,25	0	0		2,936	0		
10.04.2026	24,	24	0	106,25	108,24	105,27	105,27		76,26	46,95	29,31	0	0		3,082	0		
11.04.2026	24,	24	0	105,91	107,94	104,94	104,94		76,97	47,59	29,38	0	0		3,082	0		
12.04.2026	24,	24	0	105,57	107,55	104,61	104,61		76,30	47,26	29,04	0	0		3,035	0		
13.04.2026	24,	24	0	104,34	106,30	103,29	103,29		77,04	47,95	29,09	0	0		3,002	0		
14.04.2026	24,	24	0	103,51	105,42	102,39	102,39	-0,18	76,85	47,85	29,00	0	0		2,966	0		
15.04.2026	24,	24	0	103,59	105,47	102,59	102,59		76,67	47,44	29,23	0	0		2,995	0		
16.04.2026	24,	24	0	107,35	109,33	106,14	106,14	-0,33	77,08	47,79	29,29	0	0		3,106	0		
17.04.2026	24,	24	0	104,22	106,11	103,16	103,16		76,66	48,54	28,12	0	0		2,897	0		
18.04.2026	24,	24	0	103,38	105,22	102,34	102,34		76,32	48,79	27,53	0	0		2,817	0		
19.04.2026	24,	24	0	100,70	102,56	99,70	99,70		76,30	47,36	28,94	0	0		2,886	0		
20.04.2026	24,	24	0	100,39	102,17	99,37	99,37		76,04	48,72	27,32	0	0		2,715	0		
21.04.2026	24,	24	0	101,95	103,78	100,94	100,94		75,81	47,94	27,87	0	0		2,811	0		
22.04.2026	24,	24	0	102,64	104,53	101,66	101,66		76,69	47,63	29,06	0	0		2,952	0		
Итого	744,	744,	0	3275,52	3334,72	3243,32	3243,85	-0,02	76,33	47,55	28,78	0	0		93,267	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора СЭР _____ Ишниназова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)	
Qкорр = Q/Граб х Тнш	0,

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	93,267

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 13, под. 2 ИТП Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Теплоучислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00243839

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	85006,60	81993,90	82492,66	81017,31	0	0	2628,113	0	2628,113	21827,	21827	0
22.04.2026	88387,40	85271,80	85788,48	84262,13	0	0	2724,497	0	2724,497	22571,	22571	0
За период	3380,80	3277,90	3295,82	3244,82	0	0	96,384	0	96,384	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24	24	0	128,60	124,20	125,32	122,90	1,93	76,26	47,38	28,88	0	0		3,622	0		
24.03.2026	24	24	0	127,80	123,50	124,57	122,22	1,89	75,57	47,27	28,30	0	0		3,530	0		
25.03.2026	24	24	0	134,90	130,30	131,55	128,91	2,01	74,55	47,58	26,97	0	0		3,552	0		
26.03.2026	24	24	0	129,80	125,40	126,55	124,08	1,95	75,36	47,17	28,19	0	0		3,571	0		
27.03.2026	24	24	0	128,30	124,00	125,14	122,66	1,98	74,82	47,65	27,17	0	0		3,403	0		
28.03.2026	24	24	0	129,90	125,40	126,71	124,08	2,08	74,37	47,39	26,98	0	0		3,422	0		
29.03.2026	24	24	0	129,70	125,40	126,56	124,08	1,96	74,54	47,72	26,82	0	0		3,396	0		
30.03.2026	24	24	0	104,70	101,20	102,08	100,10	1,94	75,53	47,68	27,85	0	0		2,845	0		
31.03.2026	24	24	0	107,60	104,10	104,86	103,02	1,75	75,87	46,82	29,05	0	0		3,048	0		
01.04.2026	24	24	0	101,40	98,40	98,82	97,44	1,40	75,74	45,24	30,50	0	0		3,016	0		
02.04.2026	24	24	0	98,90	95,90	96,40	94,94	1,51	75,81	45,58	30,23	0	0		2,917	0		
03.04.2026	24	24	0	96,60	93,90	94,17	92,96	1,28	75,44	45,65	29,79	0	0		2,807	0		
04.04.2026	24	24	0	100,80	97,80	98,27	96,83	1,47	74,99	45,69	29,30	0	0		2,879	0		
05.04.2026	24	24	0	102,80	99,70	100,21	98,74	1,47	75,50	45,33	30,17	0	0		3,026	0		
06.04.2026	24	24	0	99,80	96,90	97,32	95,94	1,42	75,48	45,66	29,82	0	0		2,905	0		
07.04.2026	24	24	0	100,40	97,50	97,86	96,53	1,36	76,02	45,57	30,45	0	0		2,982	0		
08.04.2026	24	24	0	99,40	96,50	96,89	95,54	1,39	75,62	45,15	30,47	0	0		2,954	0		
09.04.2026	24	24	0	102,20	99,20	99,64	98,25	1,40	75,14	44,94	30,20	0	0		3,012	0		
10.04.2026	24	24	0	104,80	101,80	102,16	100,81	1,32	75,38	45,42	29,96	0	0		3,062	0		
11.04.2026	24	24	0	102,60	99,70	99,97	98,74	1,23	76,14	45,29	30,85	0	0		3,089	0		
12.04.2026	24	24	0	105,20	102,20	102,57	101,24	1,30	75,50	45,74	29,76	0	0		3,055	0		
13.04.2026	24	24	0	103,90	100,90	101,22	99,89	1,31	76,22	45,91	30,31	0	0		3,072	0		
14.04.2026	24	24	0	104,60	101,60	101,93	100,61	1,30	76,04	45,99	30,05	0	0		3,063	0		
15.04.2026	24	24	0	105,90	102,90	103,22	101,93	1,25	75,83	45,56	30,27	0	0		3,127	0		
16.04.2026	24	24	0	109,60	106,40	106,77	105,30	1,38	76,22	46,25	29,97	0	0		3,202	0		
17.04.2026	24	24	0	103,30	100,40	100,70	99,39	1,30	75,84	45,83	30,01	0	0		3,023	0		
18.04.2026	24	24	0	106,40	103,50	103,74	102,47	1,22	75,52	46,30	29,22	0	0		3,033	0		
19.04.2026	24	24	0	101,30	98,40	98,78	97,43	1,37	75,50	45,72	29,78	0	0		2,948	0		
20.04.2026	24	24	0	100,40	97,60	97,88	96,62	1,29	75,25	46,44	28,81	0	0		2,823	0		
21.04.2026	24	24	0	104,60	101,70	102,01	100,72	1,26	75,01	45,77	29,24	0	0		2,987	0		
22.04.2026	24	24	0	104,60	101,50	101,95	100,45	1,47	75,84	46,31	29,53	0	0		3,013	0		
Итого	744,	744,	0	3380,80	3277,90	3295,82	3244,82	1,52	75,51	46,19	29,32	0	0		96,384	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026

(Должность, Фамилия И.О.) _____ (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора СЭР _____ Ишнязова Э.Р.

(Инспектор, Фамилия И.О.) _____ (Дата)



кодированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорт = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт 96,384

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 11, под. 3 ИТП3 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255479

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	вх, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	82548,30	79752,00	80113,29	78654,07	0	0	2217,668	0	2217,668	24085,	24085	0
22.04.2026	86330,00	83465,10	83797,70	82313,17	0	0	2292,544	0	2292,544	24829,	24829	0
За период	3781,70	3713,10	3684,41	3659,10	0	0	74,876	0	74,876	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	128,10	125,70	124,76	123,90	0,69	77,19	55,61	21,58	0	0		2,691	0		
24.03.2026	24,	24	0	126,20	124,00	122,93	122,22	0,58	76,50	55,58	20,92	0	0		2,571	0		
25.03.2026	24,	24	0	129,10	126,90	125,84	125,14	0,56	75,46	55,14	20,32	0	0		2,559	0		
26.03.2026	24,	24	0	126,10	123,80	122,87	122,02	0,69	76,28	55,62	20,66	0	0		2,537	0		
27.03.2026	24,	24	0	127,90	125,60	124,67	123,80	0,70	75,74	55,75	19,99	0	0		2,492	0		
28.03.2026	24,	24	0	127,70	125,40	124,49	123,64	0,68	75,30	55,25	20,05	0	0		2,494	0		
29.03.2026	24,	24	0	128,30	126,00	125,08	124,23	0,68	75,48	54,90	20,58	0	0		2,571	0		
30.03.2026	24,	24	0	125,20	122,90	121,97	121,14	0,68	76,51	55,57	20,94	0	0		2,551	0		
31.03.2026	24,	24	0	122,30	120,10	119,12	118,36	0,64	76,89	56,14	20,75	0	0		2,470	0		
01.04.2026	24,	24	0	123,00	120,80	119,80	119,01	0,66	76,71	56,34	20,37	0	0		2,441	0		
02.04.2026	24,	24	0	120,80	118,70	117,69	116,90	0,67	76,74	57,06	19,68	0	0		2,317	0		
03.04.2026	24,	24	0	122,30	120,10	119,17	118,33	0,70	76,40	56,70	19,70	0	0		2,345	0		
04.04.2026	24,	24	0	122,30	120,20	119,18	118,42	0,64	75,93	56,73	19,20	0	0		2,289	0		
05.04.2026	24,	24	0	120,90	118,70	117,76	116,97	0,67	76,46	56,28	20,18	0	0		2,377	0		
06.04.2026	24,	24	0	121,60	119,50	118,48	117,74	0,62	76,45	56,50	19,95	0	0		2,366	0		
07.04.2026	24,	24	0	121,30	119,10	118,14	117,27	0,74	76,97	57,51	19,46	0	0		2,300	0		
08.04.2026	24,	24	0	121,30	119,10	118,18	117,35	0,70	76,60	56,59	20,01	0	0		2,366	0		
09.04.2026	24,	24	0	121,40	119,20	118,30	117,46	0,71	76,11	56,02	20,09	0	0		2,377	0		
10.04.2026	24,	24	0	121,50	119,20	118,38	117,49	0,75	76,38	55,94	20,44	0	0		2,418	0		
11.04.2026	24,	24	0	119,70	117,40	116,58	115,68	0,77	77,14	56,82	20,32	0	0		2,368	0		
12.04.2026	24,	24	0	122,50	120,30	119,35	118,56	0,66	76,48	56,03	20,45	0	0		2,443	0		
13.04.2026	24,	24	0	121,90	119,70	118,73	117,93	0,67	77,20	56,76	20,44	0	0		2,428	0		
14.04.2026	24,	24	0	118,70	116,50	115,59	114,76	0,72	76,98	56,52	20,46	0	0		2,364	0		
15.04.2026	24,	24	0	119,10	116,90	116,02	115,21	0,70	76,82	55,78	21,04	0	0		2,440	0		
16.04.2026	24,	24	0	118,00	115,70	114,93	114,02	0,79	77,25	55,90	21,35	0	0		2,453	0		
17.04.2026	24,	24	0	119,80	117,60	116,68	115,91	0,66	76,79	56,17	20,62	0	0		2,405	0		
18.04.2026	24,	24	0	119,20	117,10	116,12	115,37	0,65	76,45	56,35	20,10	0	0		2,332	0		
19.04.2026	24,	24	0	116,80	114,60	113,82	112,94	0,77	76,45	56,27	20,18	0	0		2,296	0		
20.04.2026	24,	24	0	117,80	115,70	114,80	113,99	0,71	76,18	56,54	19,64	0	0		2,253	0		
21.04.2026	24,	24	0	118,80	116,60	115,79	114,90	0,77	75,97	56,10	19,87	0	0		2,299	0		
22.04.2026	24,	24	0	112,10	110,00	109,19	108,44	0,69	76,79	56,06	20,73	0	0		2,263	0		
Итого	744,	744,	0	3781,70	3713,10	3684,41	3659,10	0,69	76,47	56,15	20,32	0	0		74,876	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)
Qкорт = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорт 74,876

Месячный отчет за апрель 2026 г.

по потреблению тепловой энергии и теплоносителя из водной системы

Управляющая организация: Наименование потребителя

Договор №

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 11, под. 2 ИТГ.2 Телефон:

Ответственное лицо:

Тепловычислитель: БКТ-7 Идентификатор: 00255468

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	82099,76	82466,95	79579,38	81291,60	0	0	2276,416	0	2276,416	21062,	20894	168
22.04.2026	85074,97	85385,23	82478,07	84176,99	0	0	2354,575	0	2354,575	21806,	21638	168
За период	2975,21	2918,28	2898,69	2884,79	0	0	78,159	0	78,159	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	97,20	95,16	94,65	94,18	0,50	77,10	47,60	29,50	0	0		2,791	0		
24.03.2026	24,	24	0	93,07	91,13	90,66	90,19	0,52	76,43	46,96	29,47	0	0		2,672	0		
25.03.2026	24,	24	0	100,00	98,03	97,49	96,96	0,54	75,43	48,03	27,40	0	0		2,669	0		
26.03.2026	24,	24	0	98,11	96,10	95,60	95,07	0,55	76,27	47,92	28,35	0	0		2,707	0		
27.03.2026	24,	24	0	96,32	94,38	93,89	93,35	0,58	75,69	47,89	27,80	0	0		2,607	0		
28.03.2026	24,	24	0	97,33	95,40	94,87	94,37	0,53	75,26	48,06	27,20	0	0		2,580	0		
29.03.2026	24,	24	0	94,28	92,32	91,91	91,40	0,55	75,40	45,89	29,51	0	0		2,713	0		
30.03.2026	24,	24	0	96,22	94,26	93,77	93,23	0,58	76,42	48,07	28,35	0	0		2,658	0		
31.03.2026	24,	24	0	95,65	93,78	93,18	92,69	0,53	76,82	49,57	27,25	0	0		2,541	0		
01.04.2026	24,	24	0	97,90	96,03	95,34	94,90	0,46	76,66	50,17	26,49	0	0		2,524	0		
02.04.2026	24,	24	0	97,09	95,22	94,59	94,06	0,56	76,69	50,14	26,55	0	0		2,511	0		
03.04.2026	24,	24	0	96,58	94,78	94,14	93,65	0,52	76,35	50,59	25,76	0	0		2,424	0		
04.04.2026	24,	24	0	96,98	95,24	94,52	94,10	0,44	75,88	50,54	25,34	0	0		2,393	0		
05.04.2026	24,	24	0	94,20	92,42	91,74	91,36	0,41	76,42	49,23	27,19	0	0		2,493	0		
06.04.2026	24,	24	0	94,71	93,00	92,29	91,90	0,42	76,41	50,68	25,73	0	0		2,376	0		
07.04.2026	24,	24	0	97,85	96,07	95,29	94,90	0,41	76,94	51,05	25,89	0	0		2,465	0		
08.04.2026	24,	24	0	94,20	92,48	91,79	91,37	0,46	76,57	50,35	26,22	0	0		2,407	0		
09.04.2026	24,	24	0	91,89	90,18	89,49	89,13	0,40	76,02	49,76	26,26	0	0		2,350	0		
10.04.2026	24,	24	0	90,51	88,70	88,20	87,70	0,57	76,31	48,64	27,67	0	0		2,442	0		
11.04.2026	24,	24	0	95,26	93,41	92,79	92,37	0,45	77,11	49,51	27,60	0	0		2,559	0		
12.04.2026	24,	24	0	95,18	93,38	92,72	92,31	0,44	76,43	48,99	27,44	0	0		2,543	0		
13.04.2026	24,	24	0	97,37	95,53	94,81	94,43	0,40	77,15	50,11	27,04	0	0		2,566	0		
14.04.2026	24,	24	0	96,42	94,63	93,92	93,51	0,44	76,92	50,24	26,68	0	0		2,509	0		
15.04.2026	24,	24	0	95,16	93,37	92,69	92,28	0,44	76,79	49,52	27,27	0	0		2,528	0		
16.04.2026	24,	24	0	95,48	93,65	92,95	92,54	0,44	77,21	49,77	27,44	0	0		2,549	0		
17.04.2026	24,	24	0	97,27	95,49	94,77	94,32	0,47	76,77	50,87	25,90	0	0		2,455	0		
18.04.2026	24,	24	0	97,46	95,68	94,96	94,55	0,43	76,47	50,57	25,90	0	0		2,458	0		
19.04.2026	24,	24	0	96,21	94,41	93,75	93,32	0,46	76,41	49,86	26,55	0	0		2,492	0		
20.04.2026	24,	24	0	98,00	96,23	95,50	95,09	0,43	76,13	50,93	25,20	0	0		2,404	0		
21.04.2026	24,	24	0	95,18	93,44	92,79	92,32	0,51	75,90	50,24	25,66	0	0		2,381	0		
22.04.2026	24,	24	0	96,13	94,38	93,63	93,24	0,42	76,76	51,21	25,55	0	0		2,392	0		
Итого	744,	744,	0	2975,21	2918,28	2898,69	2884,79	0,48	76,42	49,45	26,97	0	0		78,159	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер

Прохоров В.В. 23.04.2026

(Должность, Фамилия И.О.)

(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР

Ишниязова Э.Р.

(Инспектор, Фамилия И.О.)

(Дата)



кодированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6

Qкорт = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт 78,159

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 7, под. 2 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00244023

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тх, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	124187,50	124958,70	120446,36	123374,46	0	0	3741,894	0	3741,894	31996,	31996	0
22.04.2026	126611,60	127391,40	122809,86	125786,48	0	0	3818,272	0	3818,272	32740,	32740	0
За период	2424,10	2432,70	2363,50	2412,02	0	0	76,378	0	76,378	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	86,80	86,90	84,58	86,19	-1,90	76,01	42,50	33,51	0	0		2,830	0		
24.03.2026	24,	24	0	86,20	86,40	84,05	85,67	-1,93	75,34	43,04	32,30	0	0		2,710	0		
25.03.2026	24,	24	0	92,70	92,90	90,44	92,06	-1,79	74,23	43,87	30,36	0	0		2,743	0		
26.03.2026	24,	24	0	87,20	87,30	85,04	86,53	-1,75	75,03	43,59	31,44	0	0		2,668	0		
27.03.2026	24,	24	0	75,30	75,70	73,45	75,03	-2,15	74,49	42,76	31,73	0	0		2,328	0		
28.03.2026	24,	24	0	81,90	82,10	79,90	81,37	-1,84	74,10	42,96	31,14	0	0		2,485	0		
29.03.2026	24,	24	0	81,70	82,00	79,70	81,31	-2,02	74,20	42,18	32,02	0	0		2,550	0		
30.03.2026	24,	24	0	81,20	81,50	79,17	80,82	-2,08	75,24	43,09	32,15	0	0		2,544	0		
31.03.2026	24,	24	0	78,60	78,80	76,65	78,13	-1,93	75,58	42,91	32,67	0	0		2,501	0		
01.04.2026	24,	24	0	75,90	76,30	74,00	75,67	-2,26	75,44	42,66	32,78	0	0		2,424	0		
02.04.2026	24,	24	0	71,10	71,40	69,31	70,84	-2,21	75,45	41,58	33,87	0	0		2,348	0		
03.04.2026	24,	24	0	68,40	68,70	66,70	68,11	-2,11	75,09	42,94	32,15	0	0		2,143	0		
04.04.2026	24,	24	0	70,20	70,70	68,46	70,10	-2,40	74,63	42,00	32,63	0	0		2,231	0		
05.04.2026	24,	24	0	72,80	73,00	70,99	72,44	-2,04	75,20	41,92	33,28	0	0		2,360	0		
06.04.2026	24,	24	0	76,90	77,30	74,97	76,64	-2,23	75,15	42,68	32,47	0	0		2,432	0		
07.04.2026	24,	24	0	74,30	74,60	72,40	73,97	-2,17	75,69	42,93	32,76	0	0		2,368	0		
08.04.2026	24,	24	0	72,50	72,90	70,68	72,33	-2,33	75,31	41,87	33,44	0	0		2,360	0		
09.04.2026	24,	24	0	70,60	70,90	68,85	70,33	-2,15	74,83	41,75	33,08	0	0		2,275	0		
10.04.2026	24,	24	0	89,80	89,90	87,54	89,10	-1,78	75,16	43,86	31,30	0	0		2,737	0		
11.04.2026	24,	24	0	79,10	79,30	77,08	78,63	-2,01	75,96	42,77	33,19	0	0		2,558	0		
12.04.2026	24,	24	0	76,60	76,90	74,70	76,23	-2,05	75,24	42,62	32,62	0	0		2,432	0		
13.04.2026	24,	24	0	77,10	77,40	75,14	76,73	-2,12	75,84	42,95	32,89	0	0		2,469	0		
14.04.2026	24,	24	0	71,80	72,20	69,99	71,61	-2,31	75,69	42,14	33,55	0	0		2,347	0		
15.04.2026	24,	24	0	78,40	78,60	76,42	77,96	-2,02	75,64	42,73	32,91	0	0		2,516	0		
16.04.2026	24,	24	0	89,40	89,60	87,14	88,77	-1,87	75,92	44,79	31,13	0	0		2,711	0		
17.04.2026	24,	24	0	80,20	80,40	78,16	79,69	-1,96	75,65	43,64	32,01	0	0		2,497	0		
18.04.2026	24,	24	0	70,40	70,70	68,65	70,12	-2,14	75,16	42,06	33,10	0	0		2,272	0		
19.04.2026	24,	24	0	69,80	70,20	68,07	69,63	-2,29	75,17	42,05	33,12	0	0		2,254	0		
20.04.2026	24,	24	0	68,10	68,40	66,42	67,83	-2,12	74,88	42,96	31,92	0	0		2,120	0		
21.04.2026	24,	24	0	84,50	84,80	82,41	84,03	-1,97	74,77	44,01	30,76	0	0		2,533	0		
22.04.2026	24,	24	0	84,60	84,90	82,44	84,15	-2,07	75,65	43,68	31,97	0	0		2,632	0		
Итого	744,	744,	0	2424,10	2432,70	2363,50	2412,02	-2,06	75,22	42,82	32,40	0	0		76,378	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0,

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	76,378

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 5, под. 4 Итп2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00246539

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	210674,60	210811,20	204903,34	207062,79	0	0	3378,728	0	3378,728	25935,	25935	0
22.04.2026	214848,10	214906,30	208972,70	211112,98	0	0	3487,179	0	3487,179	26679,	26679	0
За период	4173,50	4095,10	4069,36	4050,19	0	0	108,451	0	108,451	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	132,30	131,20	128,97	129,82	-0,66	75,95	47,65	28,30	0	0		3,647	0		
24.03.2026	24,	24	0	137,20	136,00	133,80	134,53	-0,55	75,21	48,04	27,17	0	0		3,633	0		
25.03.2026	24,	24	0	149,60	148,40	145,96	146,71	-0,51	74,17	49,79	24,38	0	0		3,555	0		
26.03.2026	24,	24	0	142,40	141,20	138,86	139,62	-0,55	74,93	48,77	26,16	0	0		3,631	0		
27.03.2026	24,	24	0	144,10	143,00	140,56	141,36	-0,57	74,35	49,53	24,82	0	0		3,487	0		
28.03.2026	24,	24	0	153,90	152,80	150,18	150,99	-0,54	73,98	50,19	23,79	0	0		3,569	0		
29.03.2026	24,	24	0	152,30	151,10	148,59	149,37	-0,52	74,13	49,99	24,14	0	0		3,583	0		
30.03.2026	24,	24	0	136,10	135,10	132,69	133,61	-0,69	75,09	48,72	26,37	0	0		3,498	0		
31.03.2026	24,	24	0	131,70	130,60	128,39	129,19	-0,62	75,48	48,06	27,42	0	0		3,519	0		
01.04.2026	24,	24	0	131,60	130,60	128,31	129,17	-0,67	75,36	48,61	26,75	0	0		3,430	0		
02.04.2026	24,	24	0	128,00	127,00	124,81	125,61	-0,64	75,39	48,29	27,10	0	0		3,381	0		
03.04.2026	24,	24	0	131,60	130,60	128,29	129,14	-0,66	75,09	49,28	25,81	0	0		3,311	0		
04.04.2026	24,	24	0	132,20	131,30	128,94	129,84	-0,70	74,68	49,13	25,55	0	0		3,293	0		
05.04.2026	24,	24	0	131,80	130,90	128,53	129,46	-0,72	75,28	48,27	27,01	0	0		3,468	0		
06.04.2026	24,	24	0	131,10	130,00	127,82	128,58	-0,59	75,26	48,41	26,85	0	0		3,432	0		
07.04.2026	24,	24	0	126,40	125,30	123,23	123,94	-0,58	75,67	48,09	27,58	0	0		3,397	0		
08.04.2026	24,	24	0	126,20	125,30	123,04	123,96	-0,75	75,37	48,14	27,23	0	0		3,349	0		
09.04.2026	24,	24	0	135,30	132,30	131,94	130,83	0,84	74,93	49,27	25,66	0	0		3,388	0		
10.04.2026	24,	24	0	134,40	130,20	131,05	128,74	1,76	75,21	48,92	26,29	0	0		3,443	0		
11.04.2026	24,	24	0	134,40	128,90	130,99	127,51	2,66	75,92	48,31	27,61	0	0		3,616	0		
12.04.2026	24,	24	0	141,00	135,00	137,47	133,50	2,89	75,31	48,75	26,56	0	0		3,649	0		
13.04.2026	24,	24	0	132,60	127,10	129,23	125,75	2,69	75,94	48,17	27,77	0	0		3,587	0		
14.04.2026	24,	24	0	131,80	126,20	128,45	124,82	2,83	75,77	48,13	27,64	0	0		3,549	0		
15.04.2026	24,	24	0	133,00	127,50	129,65	126,13	2,72	75,64	48,27	27,37	0	0		3,543	0		
16.04.2026	24,	24	0	137,90	132,50	134,38	131,06	2,47	76,05	48,14	27,91	0	0		3,748	0		
17.04.2026	24,	24	0	133,10	128,40	129,74	126,97	2,14	75,62	48,54	27,08	0	0		3,513	0		
18.04.2026	24,	24	0	133,20	130,00	129,88	128,62	0,97	75,24	48,08	27,16	0	0		3,522	0		
19.04.2026	24,	24	0	130,90	129,20	127,63	127,84	-0,16	75,26	47,57	27,69	0	0		3,530	0		
20.04.2026	24,	24	0	124,20	122,60	121,12	121,27	-0,12	74,93	48,02	26,91	0	0		3,257	0		
21.04.2026	24,	24	0	128,50	125,30	125,30	123,97	1,06	74,80	47,67	27,13	0	0		3,400	0		
22.04.2026	24,	24	0	124,70	119,50	121,56	118,28	2,70	75,61	46,60	29,01	0	0		3,523	0		
Итого	744,	744,	0	4173,50	4095,10	4069,36	4050,19	0,48	75,21	48,50	26,72	0	0		108,451	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 59Р _____ Ишнинаева Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.б)
Qкорр = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорр 108,451

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 5, под. 1 Итп-1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 246541

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АК

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	14033,40	13901,10	13523,17	13697,16	0	0	495,540	0	495,540	2913,	2913	0
22.04.2026	17226,90	16975,90	16637,09	16737,60	0	0	577,061	0	577,061	3657,	3657	0
За период	3193,50	3074,80	3113,92	3040,44	0	0	81,521	0	81,521	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	104,10	100,10	101,47	99,05	2,38	75,87	48,00	27,87	0	0		2,825	0		
24.03.2026	24,	24	0	106,50	102,30	103,84	101,17	2,57	75,23	48,43	26,80	0	0		2,779	0		
25.03.2026	24,	24	0	114,70	110,10	111,93	108,83	2,77	74,15	49,30	24,85	0	0		2,779	0		
26.03.2026	24,	24	0	109,30	105,00	106,58	103,84	2,57	74,96	48,74	26,22	0	0		2,793	0		
27.03.2026	24,	24	0	109,20	105,00	106,54	103,78	2,59	74,48	49,31	25,17	0	0		2,678	0		
28.03.2026	24,	24	0	114,30	109,80	111,56	108,55	2,70	74,08	49,36	24,72	0	0		2,756	0		
29.03.2026	24,	24	0	111,60	107,20	108,87	106,01	2,63	74,18	48,99	25,19	0	0		2,739	0		
30.03.2026	24,	24	0	105,40	101,40	102,78	100,28	2,43	75,18	48,51	26,67	0	0		2,739	0		
31.03.2026	24,	24	0	101,10	97,30	98,56	96,21	2,38	75,55	48,79	26,76	0	0		2,633	0		
01.04.2026	24,	24	0	100,70	96,80	98,19	95,71	2,53	75,38	48,61	26,77	0	0		2,626	0		
02.04.2026	24,	24	0	99,00	95,20	96,53	94,18	2,43	75,41	48,59	26,82	0	0		2,587	0		
03.04.2026	24,	24	0	99,60	96,40	97,11	95,30	1,86	75,09	48,98	26,11	0	0		2,531	0		
04.04.2026	24,	24	0	102,30	98,80	99,79	97,70	2,09	74,62	49,13	25,49	0	0		2,542	0		
05.04.2026	24,	24	0	102,00	98,50	99,45	97,42	2,04	75,17	48,81	26,36	0	0		2,621	0		
06.04.2026	24,	24	0	101,30	98,30	98,78	97,20	1,60	75,15	48,91	26,24	0	0		2,593	0		
07.04.2026	24,	24	0	98,30	95,20	95,84	94,13	1,78	75,60	48,90	26,70	0	0		2,560	0		
08.04.2026	24,	24	0	98,60	95,40	96,13	94,36	1,84	75,32	49,01	26,31	0	0		2,529	0		
09.04.2026	24,	24	0	103,50	99,90	100,95	98,78	2,15	74,79	49,43	25,36	0	0		2,560	0		
10.04.2026	24,	24	0	103,20	99,50	100,61	98,37	2,23	75,06	49,42	25,64	0	0		2,576	0		
11.04.2026	24,	24	0	101,00	97,00	98,43	95,92	2,55	75,84	48,54	27,30	0	0		2,685	0		
12.04.2026	24,	24	0	105,30	101,10	102,65	99,95	2,63	75,22	48,83	26,39	0	0		2,708	0		
13.04.2026	24,	24	0	98,40	94,80	95,91	93,76	2,24	75,82	48,95	26,87	0	0		2,576	0		
14.04.2026	24,	24	0	99,00	95,10	96,47	94,07	2,49	75,66	48,72	26,94	0	0		2,595	0		
15.04.2026	24,	24	0	101,30	97,30	98,72	96,17	2,58	75,54	49,11	26,43	0	0		2,609	0		
16.04.2026	24,	24	0	99,60	95,60	97,09	94,56	2,61	75,88	48,81	27,07	0	0		2,627	0		
17.04.2026	24,	24	0	99,70	95,90	97,18	94,84	2,41	75,52	49,22	26,30	0	0		2,553	0		
18.04.2026	24,	24	0	101,70	97,60	99,17	96,51	2,68	75,18	49,00	26,18	0	0		2,595	0		
19.04.2026	24,	24	0	101,60	97,90	99,07	96,80	2,29	75,16	49,08	26,08	0	0		2,581	0		
20.04.2026	24,	24	0	97,90	94,30	95,48	93,23	2,36	74,85	49,58	25,27	0	0		2,413	0		
21.04.2026	24,	24	0	102,30	98,50	99,77	97,35	2,43	74,71	49,41	25,30	0	0		2,524	0		
22.04.2026	24,	24	0	101,00	97,50	98,47	96,41	2,09	75,55	49,02	26,53	0	0		2,609	0		
Итого	744,	744,	0	3193,50	3074,80	3113,92	3040,44	2,35	75,17	48,95	26,22	0	0		81,521	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишняязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)
Qкорр = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорр 81,521

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 3, под. 3 ИТПЗ Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 00370616

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний ГН1	Нижний ГН2	Нижний ГН3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	59777,98	60072,43	57999,39	59181,15	0	0	1502,810	0	1502,810		12273,85	
22.04.2026	63142,90	63456,68	61279,21	62523,23	0	0	1581,251	0	1581,251		13017,85	
За период	3364,92	3384,25	3279,83	3342,07	0	0	78,441	0	78,441		744,	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24	24	0	112,23	112,75	109,36	111,41	-1,87	76,20	50,85	25,34	0	0		2,788	0		
24.03.2026	24	24	0	119,59	120,17	116,58	118,68	-1,81	75,60	51,79	23,81	0	0		2,779	0		
25.03.2026	24	24	0	123,27	123,99	120,24	122,42	-1,81	74,61	52,24	22,37	0	0		2,689	0		
26.03.2026	24	24	0	120,80	121,52	117,77	120,00	-1,90	75,48	52,01	23,47	0	0		2,766	0		
27.03.2026	24	24	0	115,54	116,25	112,66	114,78	-1,88	75,14	52,37	22,78	0	0		2,581	0		
28.03.2026	24	24	0	120,29	120,94	117,31	119,40	-1,78	74,90	52,55	22,34	0	0		2,632	0		
29.03.2026	24	24	0	122,73	123,32	119,69	121,77	-1,74	75,03	52,28	22,76	0	0		2,733	0		
30.03.2026	24	24	0	112,85	113,32	109,99	111,93	-1,76	75,95	51,64	24,31	0	0		2,685	0		
31.03.2026	24	24	0	107,96	108,40	105,19	107,07	-1,79	76,30	51,58	24,73	0	0		2,620	0		
01.04.2026	24	24	0	104,74	105,25	102,07	103,95	-1,85	76,11	51,73	24,38	0	0		2,504	0		
02.04.2026	24	24	0	99,96	100,50	97,41	99,27	-1,90	76,08	51,77	24,31	0	0		2,388	0		
03.04.2026	24	24	0	100,77	101,35	98,23	100,09	-1,90	75,77	51,94	23,83	0	0		2,357	0		
04.04.2026	24	24	0	105,11	105,72	102,48	104,40	-1,87	75,29	52,21	23,08	0	0		2,386	0		
05.04.2026	24	24	0	105,90	106,47	103,23	105,14	-1,86	75,87	52,04	23,83	0	0		2,474	0		
06.04.2026	24	24	0	105,88	106,42	103,20	105,08	-1,82	75,87	52,27	23,61	0	0		2,439	0		
07.04.2026	24	24	0	101,72	102,21	99,12	100,94	-1,84	76,30	51,93	24,37	0	0		2,427	0		
08.04.2026	24	24	0	102,64	103,11	100,03	101,83	-1,80	76,05	51,96	24,08	0	0		2,422	0		
09.04.2026	24	24	0	106,54	107,05	103,87	105,70	-1,77	75,48	52,35	23,13	0	0		2,415	0		
10.04.2026	24	24	0	107,85	108,32	105,12	106,97	-1,75	75,84	52,12	23,72	0	0		2,503	0		
11.04.2026	24	24	0	105,36	105,80	102,65	104,51	-1,81	76,58	51,45	25,13	0	0		2,594	0		
12.04.2026	24	24	0	112,39	112,94	109,54	111,54	-1,82	75,98	51,87	24,11	0	0		2,655	0		
13.04.2026	24	24	0	103,63	104,29	100,97	103,01	-2,02	76,51	51,63	24,88	0	0		2,524	0		
14.04.2026	24	24	0	103,11	103,79	100,47	102,51	-2,03	76,33	51,78	24,55	0	0		2,481	0		
15.04.2026	24	24	0	106,11	106,85	103,40	105,53	-2,06	76,32	51,95	24,37	0	0		2,534	0		
16.04.2026	24	24	0	113,50	114,19	110,58	112,74	-1,96	76,71	52,14	24,56	0	0		2,679	0		
17.04.2026	24	24	0	104,78	105,53	102,11	104,21	-2,06	76,27	52,11	24,16	0	0		2,473	0		
18.04.2026	24	24	0	104,28	105,03	101,64	103,73	-2,05	75,88	52,04	23,84	0	0		2,428	0		
19.04.2026	24	24	0	103,87	104,63	101,25	103,31	-2,04	75,84	52,28	23,56	0	0		2,401	0		
20.04.2026	24	24	0	102,93	103,80	100,34	102,48	-2,13	75,50	52,53	22,97	0	0		2,319	0		
21.04.2026	24	24	0	105,03	105,93	102,40	104,57	-2,12	75,43	52,80	22,63	0	0		2,329	0		
22.04.2026	24	24	0	103,56	104,41	100,91	103,10	-2,17	76,25	52,25	24,01	0	0		2,437	0		
Итого	744	744,	0	3364,92	3384,25	3279,83	3342,07	-1,90	75,85	52,01	23,84	0	0		78,441	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишнинаева Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.б)	
Qкорр = Q/Граб х Тнш	0,

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	78,441

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 3, под. 2 ИТП-2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 06023116

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк,°C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	38244,32	37215,02	37078,52	36699,14	0	0	1079,120	0	1079,120		10956,52	
22.04.2026	40485,40	39382,57	39263,09	38845,87	0	0	1144,754	0	1144,754		11700,52	
За период	2241,08	2167,55	2184,56	2146,73	0	0	65,634	0	65,634		744,	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	84,87	82,36	82,69	81,55	1,38	76,40	46,24	30,16	0	0		2,502	0		
24.03.2026	24,	24	0	86,21	83,65	84,03	82,77	1,50	75,79	47,18	28,61	0	0		2,363	0		
25.03.2026	24,	24	0	90,99	88,45	88,74	87,52	1,37	74,76	47,57	27,19	0	0		2,410	0		
26.03.2026	24,	24	0	83,23	80,62	81,13	79,78	1,67	75,58	46,99	28,59	0	0		2,271	0		
27.03.2026	24,	24	0	68,84	66,50	67,13	65,88	1,86	75,04	44,88	30,16	0	0		2,020	0		
28.03.2026	24,	24	0	78,71	76,32	76,77	75,57	1,56	74,74	46,09	28,64	0	0		2,195	0		
29.03.2026	24,	24	0	80,74	78,20	78,74	77,45	1,64	74,83	45,45	29,38	0	0		2,291	0		
30.03.2026	24,	24	0	78,36	75,79	76,38	75,04	1,75	75,73	45,82	29,91	0	0		2,253	0		
31.03.2026	24,	24	0	76,81	74,22	74,85	73,50	1,81	76,11	45,36	30,75	0	0		2,260	0		
01.04.2026	24,	24	0	71,83	69,31	70,00	68,65	1,94	75,93	44,85	31,08	0	0		2,140	0		
02.04.2026	24,	24	0	61,78	59,50	60,22	58,98	2,06	75,81	43,67	32,14	0	0		1,932	0		
03.04.2026	24,	24	0	63,91	61,59	62,30	61,04	2,02	75,56	43,82	31,74	0	0		1,973	0		
04.04.2026	24,	24	0	60,41	58,06	58,91	57,56	2,29	75,01	43,47	31,55	0	0		1,865	0		
05.04.2026	24,	24	0	69,53	67,16	67,78	66,55	1,80	75,67	44,30	31,37	0	0		2,135	0		
06.04.2026	24,	24	0	70,61	68,19	68,83	67,51	1,92	75,68	45,69	29,99	0	0		2,014	0		
07.04.2026	24,	24	0	69,45	67,13	67,68	66,51	1,73	76,09	44,89	31,20	0	0		2,111	0		
08.04.2026	24,	24	0	63,94	61,65	62,33	61,08	1,99	75,85	44,31	31,54	0	0		1,951	0		
09.04.2026	24,	24	0	63,58	61,25	61,99	60,72	2,06	75,14	43,85	31,29	0	0		1,952	0		
10.04.2026	24,	24	0	84,17	81,78	82,05	80,96	1,33	75,74	46,90	28,84	0	0		2,377	0		
11.04.2026	24,	24	0	68,94	66,60	67,17	65,97	1,78	76,41	45,02	31,39	0	0		2,097	0		
12.04.2026	24,	24	0	73,94	71,71	72,07	71,04	1,43	75,82	45,07	30,75	0	0		2,228	0		
13.04.2026	24,	24	0	65,99	63,64	64,31	63,04	1,98	76,21	45,09	31,12	0	0		1,986	0		
14.04.2026	24,	24	0	63,41	61,14	61,80	60,61	1,92	76,11	43,66	32,45	0	0		2,010	0		
15.04.2026	24,	24	0	74,67	72,43	72,77	71,73	1,42	76,19	45,97	30,22	0	0		2,205	0		
16.04.2026	24,	24	0	87,54	85,03	85,29	84,11	1,39	76,53	47,80	28,72	0	0		2,390	0		
17.04.2026	24,	24	0	68,18	65,82	66,44	65,16	1,92	76,07	45,67	30,41	0	0		1,984	0		
18.04.2026	24,	24	0	58,29	56,02	56,82	55,53	2,29	75,59	44,04	31,55	0	0		1,795	0		
19.04.2026	24,	24	0	61,16	58,95	59,63	58,42	2,03	75,54	44,42	31,13	0	0		1,847	0		
20.04.2026	24,	24	0	58,84	56,62	57,37	56,12	2,19	75,15	44,11	31,04	0	0		1,778	0		
21.04.2026	24,	24	0	76,06	73,96	74,16	73,20	1,29	75,31	47,07	28,24	0	0		2,095	0		
22.04.2026	24,	24	0	76,11	73,92	74,17	73,19	1,32	76,11	46,42	29,70	0	0		2,205	0		
Итого	744	744,	0	2241,08	2167,55	2184,56	2146,73	1,76	75,69	45,34	30,35	0	0		65,634	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишнинаева Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорт = Q/Траб x Тнш _____ 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорт _____ 65,634

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 3, под. 1 ИТП-1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 16653716

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	39829,88	39895,51	38594,40	39294,73	0	0	1069,092	0	1069,092		11628,85	
22.04.2026	41750,81	41836,54	40466,86	41216,77	0	0	1124,637	0	1124,637		12372,85	
За период	1920,93	1941,02	1872,46	1922,03	0	0	55,545	0	55,545		744,	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24	24	0	78,93	79,43	76,89	78,56	-2,16	76,61	48,77	27,84	0	0		2,147	0	0,73	0,57
24.03.2026	24	24	0	74,30	74,84	72,41	74,02	-2,23	75,95	48,37	27,58	0	0		1,979	0	0,71	0,56
25.03.2026	24	24	0	75,14	75,70	73,29	74,91	-2,22	74,89	47,36	27,53	0	0		1,999	0	0,68	0,56
26.03.2026	24	24	0	69,05	69,64	67,31	68,93	-2,40	75,60	46,63	28,98	0	0		1,924	0	0,69	0,55
27.03.2026	24	24	0	59,26	59,82	57,78	59,25	-2,53	74,99	45,60	29,38	0	0		1,705	0	0,71	0,55
28.03.2026	24	24	0	62,82	63,38	61,27	62,78	-2,46	74,64	45,48	29,15	0	0		1,787	0	0,71	0,56
29.03.2026	24	24	0	69,72	70,30	68,00	69,63	-2,40	74,82	45,36	29,45	0	0		1,994	0	0,71	0,56
30.03.2026	24	24	0	64,61	65,20	62,98	64,56	-2,50	75,75	46,15	29,60	0	0		1,847	0	0,72	0,55
31.03.2026	24	24	0	64,79	65,41	63,15	64,77	-2,56	76,11	45,99	30,12	0	0		1,887	0	0,73	0,55
01.04.2026	24	24	0	63,13	63,81	61,53	63,20	-2,71	75,93	45,20	30,73	0	0		1,876	0	0,74	0,54
02.04.2026	24	24	0	53,68	54,41	52,32	53,91	-3,04	75,79	44,48	31,31	0	0		1,637	0	0,74	0,53
03.04.2026	24	24	0	53,30	54,02	51,96	53,54	-3,03	75,52	43,86	31,66	0	0		1,642	0	0,74	0,54
04.04.2026	24	24	0	51,47	52,22	50,19	51,77	-3,14	74,99	43,80	31,19	0	0		1,574	0	0,75	0,54
05.04.2026	24	24	0	62,41	62,97	60,83	62,39	-2,56	75,72	45,12	30,60	0	0		1,871	0	0,74	0,55
06.04.2026	24	24	0	58,48	59,21	57,01	58,63	-2,85	75,64	45,39	30,26	0	0		1,694	0	0,74	0,55
07.04.2026	24	24	0	58,87	59,52	57,37	58,95	-2,76	76,13	45,76	30,37	0	0		1,743	0	0,75	0,54
08.04.2026	24	24	0	53,85	54,60	52,49	54,08	-3,03	75,78	45,01	30,77	0	0		1,605	0	0,73	0,54
09.04.2026	24	24	0	53,23	53,93	51,90	53,45	-2,97	75,21	44,23	30,97	0	0		1,613	0	0,71	0,54
10.04.2026	24	24	0	68,58	69,12	66,85	68,42	-2,34	75,72	47,15	28,58	0	0		1,918	0	0,69	0,53
11.04.2026	24	24	0	60,48	61,11	58,93	60,53	-2,71	76,40	45,29	31,11	0	0		1,829	0	0,73	0,54
12.04.2026	24	24	0	62,43	63,04	60,85	62,44	-2,62	75,77	45,42	30,36	0	0		1,857	0	0,72	0,55
13.04.2026	24	24	0	56,46	57,19	55,02	56,65	-2,95	76,27	45,20	31,07	0	0		1,697	0	0,73	0,54
14.04.2026	24	24	0	51,49	52,24	50,18	51,77	-3,17	76,03	44,17	31,86	0	0		1,601	0	0,73	0,54
15.04.2026	24	24	0	69,21	69,78	67,44	69,07	-2,42	76,21	47,09	29,12	0	0		1,972	0	0,74	0,56
16.04.2026	24	24	0	78,76	79,48	76,74	78,59	-2,42	76,63	48,84	27,79	0	0		2,103	0	0,74	0,56
17.04.2026	24	24	0	63,64	64,35	62,02	63,69	-2,70	76,11	46,67	29,45	0	0		1,801	0	0,75	0,55
18.04.2026	24	24	0	53,27	53,99	51,93	53,50	-3,03	75,63	44,56	31,07	0	0		1,615	0	0,76	0,55
19.04.2026	24	24	0	52,68	53,41	51,35	52,92	-3,04	75,58	44,57	31,01	0	0		1,584	0	0,75	0,55
20.04.2026	24	24	0	48,90	49,71	47,68	49,25	-3,29	75,18	44,64	30,54	0	0		1,453	0	0,76	0,55
21.04.2026	24	24	0	63,86	64,47	62,27	63,81	-2,49	75,28	47,01	28,27	0	0		1,766	0	0,74	0,56
22.04.2026	24	24	0	64,15	64,75	62,52	64,10	-2,63	76,12	46,97	29,15	0	0		1,825	0	0,74	0,54
Итого	744	744,	0	1920,93	1941,02	1872,46	1922,03	-2,69	75,71	45,81	29,90	0	0		55,545	0	22,61	16,98

Представитель Потребителя Гл.Инженер

(Должность, Фамилия И.О.)

Прохоров В.В. 23.04.2026

(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 53Р

(Инспектор, Фамилия И.О.)

Ишнинаева Э.Р.

(Дата)

кодированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорт = Q/Траб х Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт 55,545



Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 26, под. 4 ИТП №4 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ТВ-7 Идентификатор: 15022194

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний ГН1	Нижний ГН2	Нижний ГН3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	96697,50	80563,80	93910,04	79389,95	0	0	2433,620	0	2433,620	22089,	22089	0
22.04.2026	100034,10	83858,00	97161,17	82639,84	0	0	2506,039	0	2506,039	22833,	22833	0
За период	3336,60	3294,20	3251,13	3249,88	0	0	72,419	0	72,419	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	89,00	87,60	86,69	86,65	0,05	76,78	48,57	28,22	0	0		2,447	0		
24.03.2026	24,	24	0	100,60	99,20	98,03	98,05	-0,02	76,12	50,01	26,10	0	0		2,560	0		
25.03.2026	24,	24	0	106,00	104,60	103,35	103,36	-0,01	75,10	50,77	24,33	0	0		2,516	0		
26.03.2026	24,	24	0	97,50	96,10	95,02	94,98	0,04	75,94	50,16	25,79	0	0		2,451	0		
27.03.2026	24,	24	0	110,50	109,10	107,72	107,67	0,04	75,46	53,13	22,32	0	0		2,406	0		
28.03.2026	24,	24	0	119,80	118,40	116,82	116,80	0,01	74,97	53,97	20,99	0	0		2,454	0		
29.03.2026	24,	24	0	122,30	120,90	119,25	119,27	-0,02	75,13	54,06	21,07	0	0		2,514	0		
30.03.2026	24,	24	0	115,80	114,50	112,83	112,93	-0,08	76,21	54,54	21,66	0	0		2,446	0		
31.03.2026	24,	24	0	110,50	109,00	107,64	107,50	0,13	76,57	54,50	22,07	0	0		2,377	0		
01.04.2026	24,	24	0	112,00	110,60	109,11	109,06	0,05	76,42	54,78	21,64	0	0		2,363	0		
02.04.2026	24,	24	0	111,00	109,60	108,13	108,08	0,05	76,51	54,75	21,77	0	0		2,355	0		
03.04.2026	24,	24	0	106,50	105,20	103,77	103,74	0,03	76,15	54,78	21,37	0	0		2,219	0		
04.04.2026	24,	24	0	110,80	109,50	107,99	107,97	0,02	75,70	54,91	20,79	0	0		2,246	0		
05.04.2026	24,	24	0	110,40	109,00	107,57	107,50	0,07	76,18	54,62	21,56	0	0		2,321	0		
06.04.2026	24,	24	0	107,70	106,40	104,94	104,92	0,02	76,21	54,86	21,36	0	0		2,243	0		
07.04.2026	24,	24	0	106,40	105,00	103,63	103,52	0,10	76,78	55,10	21,68	0	0		2,248	0		
08.04.2026	24,	24	0	105,40	104,10	102,69	102,65	0,04	76,35	54,95	21,39	0	0		2,198	0		
09.04.2026	24,	24	0	105,20	103,90	102,52	102,46	0,06	75,86	54,79	21,07	0	0		2,162	0		
10.04.2026	24,	24	0	109,00	107,60	106,22	106,14	0,07	76,08	54,26	21,82	0	0		2,319	0		
11.04.2026	24,	24	0	110,10	108,60	107,24	107,11	0,12	76,88	54,46	22,42	0	0		2,406	0		
12.04.2026	24,	24	0	110,20	108,80	107,37	107,31	0,06	76,22	54,41	21,81	0	0		2,343	0		
13.04.2026	24,	24	0	108,10	106,70	105,29	105,22	0,07	76,94	54,83	22,11	0	0		2,330	0		
14.04.2026	24,	24	0	108,40	107,10	105,58	105,62	-0,03	76,82	54,75	22,07	0	0		2,331	0		
15.04.2026	24,	24	0	107,40	106,00	104,62	104,55	0,06	76,57	54,40	22,17	0	0		2,321	0		
16.04.2026	24,	24	0	105,60	104,20	102,85	102,79	0,06	76,94	54,20	22,74	0	0		2,340	0		
17.04.2026	24,	24	0	103,90	102,60	101,22	101,21	0,01	76,54	54,08	22,46	0	0		2,275	0		
18.04.2026	24,	24	0	107,00	105,60	104,25	104,16	0,09	76,21	54,31	21,90	0	0		2,284	0		
19.04.2026	24,	24	0	106,50	105,20	103,77	103,76	0,01	76,20	54,40	21,80	0	0		2,264	0		
20.04.2026	24,	24	0	103,00	101,70	100,38	100,31	0,07	75,93	54,28	21,65	0	0		2,174	0		
21.04.2026	24,	24	0	105,90	104,70	103,22	103,28	-0,05	75,71	54,24	21,47	0	0		2,217	0		
22.04.2026	24,	24	0	104,10	102,70	101,41	101,31	0,09	76,59	54,05	22,54	0	0		2,287	0		
Итого	744,	744,	0	3336,60	3294,20	3251,13	3249,88	0,04	76,20	53,87	22,33	0	0		72,419	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишнаязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорр = Q/Траб х Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорр 72,419

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 26, под. 3 ИТП №3 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ТВ-7 Идентификатор: 15022204

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	t _ж , °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	122673,70	124625,20	118970,01	122492,81	0	0	2636,770	0	2636,770	22091,	22091	0
22.04.2026	129465,50	131567,70	125585,81	129313,44	0	0	2734,393	0	2734,393	22835,	22835	0
За период	6791,80	6942,50	6615,80	6820,63	0	0	97,623	0	97,623	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	215,30	220,70	209,64	216,97	-3,49	77,33	60,72	16,61	0	0		3,484	0		
24.03.2026	24,	24	0	212,60	218,00	207,09	214,37	-3,51	76,63	60,25	16,39	0	0		3,396	0		
25.03.2026	24,	24	0	204,40	209,60	199,23	206,25	-3,52	75,56	58,93	16,64	0	0		3,317	0		
26.03.2026	24,	24	0	211,20	216,70	205,77	213,10	-3,56	76,39	60,28	16,11	0	0		3,318	0		
27.03.2026	24,	24	0	219,60	225,50	214,01	221,74	-3,61	75,87	60,35	15,52	0	0		3,325	0		
28.03.2026	24,	24	0	216,20	222,60	210,76	218,92	-3,87	75,43	60,04	15,39	0	0		3,247	0		
29.03.2026	24,	24	0	217,80	224,10	212,30	220,43	-3,83	75,59	59,78	15,81	0	0		3,359	0		
30.03.2026	24,	24	0	214,80	220,60	209,23	216,76	-3,60	76,65	61,64	15,01	0	0		3,143	0		
31.03.2026	24,	24	0	216,40	222,20	210,75	218,28	-3,57	77,04	62,13	14,90	0	0		3,144	0		
01.04.2026	24,	24	0	224,40	230,30	218,56	226,14	-3,47	76,88	62,92	13,96	0	0		3,053	0		
02.04.2026	24,	24	0	227,00	231,90	221,08	227,69	-2,99	76,97	63,08	13,90	0	0		3,076	0		
03.04.2026	24,	24	0	225,10	229,80	219,28	225,62	-2,89	76,65	63,14	13,51	0	0		2,966	0		
04.04.2026	24,	24	0	226,20	231,70	220,40	227,52	-3,23	76,18	62,80	13,37	0	0		2,950	0		
05.04.2026	24,	24	0	222,10	228,00	216,35	223,93	-3,51	76,70	62,55	14,15	0	0		3,065	0		
06.04.2026	24,	24	0	223,60	229,50	217,81	225,40	-3,49	76,70	62,51	14,19	0	0		3,094	0		
07.04.2026	24,	24	0	224,70	230,20	218,80	226,03	-3,31	77,28	63,10	14,18	0	0		3,105	0		
08.04.2026	24,	24	0	217,50	222,90	211,84	218,87	-3,32	76,85	62,94	13,91	0	0		2,950	0		
09.04.2026	24,	24	0	215,60	221,10	210,06	217,19	-3,39	76,33	62,20	14,13	0	0		2,971	0		
10.04.2026	24,	24	0	209,70	214,20	204,27	210,49	-3,04	76,57	61,41	15,16	0	0		3,100	0		
11.04.2026	24,	24	0	218,50	222,30	212,75	218,37	-2,64	77,38	62,22	15,16	0	0		3,229	0		
12.04.2026	24,	24	0	216,70	219,70	211,08	215,86	-2,26	76,71	61,75	14,97	0	0		3,162	0		
13.04.2026	24,	24	0	220,80	224,70	214,97	220,69	-2,66	77,43	62,45	14,97	0	0		3,222	0		
14.04.2026	24,	24	0	219,90	223,80	214,12	219,78	-2,64	77,29	62,65	14,64	0	0		3,137	0		
15.04.2026	24,	24	0	219,20	222,90	213,47	218,97	-2,58	77,06	62,19	14,87	0	0		3,177	0		
16.04.2026	24,	24	0	217,30	220,90	211,57	216,98	-2,56	77,49	62,29	15,19	0	0		3,217	0		
17.04.2026	24,	24	0	221,70	225,50	215,90	221,47	-2,58	77,04	62,59	14,44	0	0		3,121	0		
18.04.2026	24,	24	0	225,20	230,10	219,35	225,97	-3,02	76,72	62,63	14,10	0	0		3,096	0		
19.04.2026	24,	24	0	225,20	229,50	219,37	225,38	-2,74	76,72	62,67	14,04	0	0		3,084	0		
20.04.2026	24,	24	0	222,10	225,80	216,39	221,70	-2,46	76,43	63,07	13,36	0	0		2,894	0		
21.04.2026	24,	24	0	221,30	224,70	215,63	220,75	-2,38	76,21	61,96	14,24	0	0		3,074	0		
22.04.2026	24,	24	0	219,70	223,00	213,96	219,02	-2,36	77,08	62,39	14,68	0	0		3,144	0		
Итого	744,	744,	0	6791,80	6942,50	6615,80	6820,63	-3,10	76,68	61,92	14,76	0	0		97,623	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прокоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишняязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.Б)
Q_{корт} = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Q_{итог} = Q+Q_{корт} 97,623

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 26, под. 2 ИТП №2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ТВ-7 Идентификатор: 15022200

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	tx, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	102507,80	100276,49	99499,29	98607,01	0	0	2154,858	0	2154,858	20459,	19593	866
22.04.2026	106125,80	103823,79	103024,05	102110,46	0	0	2242,197	0	2242,197	21203,	20337	866
За период	3618,00	3547,30	3524,77	3503,45	0	0	87,339	0	87,339	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	127,20	124,70	123,87	123,15	0,58	77,12	51,74	25,38	0	0		3,145	0		
24.03.2026	24,	24	0	124,90	122,50	121,68	121,00	0,56	76,44	51,48	24,96	0	0		3,039	0		
25.03.2026	24,	24	0	128,80	126,40	125,58	124,86	0,57	75,31	51,22	24,10	0	0		3,028	0		
26.03.2026	24,	24	0	127,00	124,60	123,75	123,06	0,55	76,18	51,62	24,56	0	0		3,041	0		
27.03.2026	24,	24	0	125,50	123,10	122,32	121,59	0,60	75,70	51,55	24,15	0	0		2,955	0		
28.03.2026	24,	24	0	126,10	123,70	122,94	122,18	0,61	75,23	51,45	23,79	0	0		2,926	0		
29.03.2026	24,	24	0	137,80	135,30	134,34	133,58	0,57	75,35	52,40	22,94	0	0		3,084	0		
30.03.2026	24,	24	0	121,60	119,30	118,47	117,82	0,55	76,46	51,80	24,66	0	0		2,923	0		
31.03.2026	24,	24	0	117,20	114,80	114,16	113,39	0,67	76,84	51,44	25,40	0	0		2,902	0		
01.04.2026	24,	24	0	114,40	112,10	111,43	110,73	0,63	76,70	51,34	25,36	0	0		2,828	0		
02.04.2026	24,	24	0	111,60	109,40	108,70	108,06	0,59	76,77	51,39	25,38	0	0		2,760	0		
03.04.2026	24,	24	0	114,00	111,70	111,06	110,31	0,68	76,46	51,86	24,60	0	0		2,733	0		
04.04.2026	24,	24	0	120,10	117,80	117,04	116,31	0,63	75,95	52,26	23,69	0	0		2,774	0		
05.04.2026	24,	24	0	121,00	118,70	117,88	117,18	0,59	76,44	52,49	23,96	0	0		2,826	0		
06.04.2026	24,	24	0	115,30	113,10	112,32	111,67	0,58	76,54	52,27	24,27	0	0		2,728	0		
07.04.2026	24,	24	0	117,00	114,70	113,94	113,23	0,62	77,14	52,69	24,45	0	0		2,788	0		
08.04.2026	24,	24	0	110,70	108,40	107,83	107,07	0,71	76,64	51,64	24,99	0	0		2,697	0		
09.04.2026	24,	24	0	114,40	112,30	111,47	110,90	0,51	76,16	51,91	24,25	0	0		2,705	0		
10.04.2026	24,	24	0	110,50	108,30	107,65	106,99	0,62	76,33	51,17	25,16	0	0		2,710	0		
11.04.2026	24,	24	0	115,10	112,80	112,08	111,39	0,62	77,20	51,91	25,28	0	0		2,835	0		
12.04.2026	24,	24	0	120,50	118,10	117,39	116,62	0,66	76,49	52,05	24,44	0	0		2,870	0		
13.04.2026	24,	24	0	114,20	111,90	111,21	110,50	0,64	77,16	51,92	25,24	0	0		2,809	0		
14.04.2026	24,	24	0	106,30	104,20	103,52	102,92	0,58	77,04	51,37	25,67	0	0		2,659	0		
15.04.2026	24,	24	0	110,40	108,20	107,53	106,89	0,60	76,82	51,20	25,62	0	0		2,757	0		
16.04.2026	24,	24	0	111,80	109,60	108,87	108,25	0,56	77,25	51,46	25,79	0	0		2,809	0		
17.04.2026	24,	24	0	106,60	104,50	103,83	103,24	0,57	76,81	51,05	25,76	0	0		2,677	0		
18.04.2026	24,	24	0	105,30	103,20	102,59	101,96	0,61	76,42	50,90	25,51	0	0		2,619	0		
19.04.2026	24,	24	0	110,60	108,40	107,75	107,08	0,62	76,46	51,33	25,14	0	0		2,710	0		
20.04.2026	24,	24	0	111,50	109,30	108,64	107,94	0,64	76,25	51,90	24,35	0	0		2,647	0		
21.04.2026	24,	24	0	108,00	105,80	105,25	104,52	0,69	75,96	51,14	24,82	0	0		2,614	0		
22.04.2026	24,	24	0	112,60	110,40	109,67	109,03	0,58	76,87	51,87	25,01	0	0		2,744	0		
Итого	744,	744,	0	3618,00	3547,30	3524,77	3503,45	0,61	76,47	51,67	24,80	0	0		87,339	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026

(Должность, Фамилия И.О.) _____ (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишниязова Э.Р.

(Инспектор, Фамилия И.О.) _____ (Дата)



_____ кодовая для период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорр = Q/Траб х Тнш _____ 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорр _____ 87,339

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация/Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 26, под. 1 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ТВ-7 Идентификатор: 15022202

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тжк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	74738,40	74828,00	72416,12	73766,18	0	0	2117,848	0	2117,848	22090,	22090	0
22.04.2026	78385,10	78439,70	75968,52	77321,17	0	0	2182,882	0	2182,882	22834,	22834	0
За период	3646,70	3611,70	3552,40	3554,99	0	0	65,034	0	65,034	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	110,30	109,20	107,41	107,67	-0,25	77,24	55,02	22,22	0	0		2,389	0		
24.03.2026	24,	24	0	125,70	124,60	122,45	122,72	-0,22	76,61	57,18	19,43	0	0		2,381	0		
25.03.2026	24,	24	0	126,00	125,00	122,83	123,16	-0,27	75,37	56,49	18,88	0	0		2,320	0		
26.03.2026	24,	24	0	124,30	123,10	121,11	121,22	-0,09	76,31	57,51	18,80	0	0		2,278	0		
27.03.2026	24,	24	0	124,90	123,80	121,73	121,88	-0,13	75,87	57,84	18,03	0	0		2,196	0		
28.03.2026	24,	24	0	127,60	126,50	124,39	124,57	-0,15	75,41	57,52	17,89	0	0		2,226	0		
29.03.2026	24,	24	0	129,30	128,00	126,04	126,07	-0,03	75,55	57,03	18,52	0	0		2,336	0		
30.03.2026	24,	24	0	117,00	115,80	113,98	114,01	-0,03	76,55	57,78	18,77	0	0		2,141	0		
31.03.2026	24,	24	0	114,90	113,80	111,90	112,01	-0,10	76,93	58,34	18,59	0	0		2,082	0		
01.04.2026	24,	24	0	117,00	115,80	113,96	113,95	0,01	76,83	58,83	18,00	0	0		2,053	0		
02.04.2026	24,	24	0	119,10	118,00	116,00	116,11	-0,09	76,94	58,99	17,95	0	0		2,084	0		
03.04.2026	24,	24	0	113,50	112,30	110,56	110,49	0,06	76,59	59,13	17,47	0	0		1,933	0		
04.04.2026	24,	24	0	116,50	115,40	113,53	113,55	-0,02	76,12	58,93	17,19	0	0		1,953	0		
05.04.2026	24,	24	0	116,70	115,60	113,68	113,75	-0,06	76,64	58,86	17,78	0	0		2,023	0		
06.04.2026	24,	24	0	114,20	113,00	111,24	111,17	0,07	76,64	59,15	17,48	0	0		1,947	0		
07.04.2026	24,	24	0	112,90	111,80	109,94	110,00	-0,06	77,12	59,16	17,96	0	0		1,977	0		
08.04.2026	24,	24	0	112,40	111,30	109,49	109,52	-0,03	76,71	58,90	17,82	0	0		1,952	0		
09.04.2026	24,	24	0	113,60	112,40	110,69	110,64	0,04	76,21	58,20	18,01	0	0		1,995	0		
10.04.2026	24,	24	0	117,20	116,10	114,17	114,29	-0,11	76,58	58,01	18,57	0	0		2,122	0		
11.04.2026	24,	24	0	115,90	114,80	112,85	112,98	-0,12	77,37	58,50	18,87	0	0		2,131	0		
12.04.2026	24,	24	0	116,80	115,70	113,77	113,87	-0,09	76,63	58,55	18,08	0	0		2,059	0		
13.04.2026	24,	24	0	113,20	112,10	110,22	110,32	-0,09	77,29	58,65	18,63	0	0		2,056	0		
14.04.2026	24,	24	0	118,20	117,10	115,10	115,23	-0,11	77,26	58,79	18,46	0	0		2,127	0		
15.04.2026	24,	24	0	114,90	113,70	111,90	111,90	0,00	77,03	58,51	18,52	0	0		2,074	0		
16.04.2026	24,	24	0	114,10	113,10	111,10	111,30	-0,18	77,29	58,65	18,64	0	0		2,072	0		
17.04.2026	24,	24	0	116,90	115,70	113,84	113,84	0,00	77,07	59,04	18,04	0	0		2,055	0		
18.04.2026	24,	24	0	116,30	115,20	113,28	113,34	-0,05	76,76	59,11	17,65	0	0		2,001	0		
19.04.2026	24,	24	0	119,30	118,20	116,21	116,31	-0,08	76,65	59,00	17,65	0	0		2,053	0		
20.04.2026	24,	24	0	112,80	111,70	109,90	109,90	0,00	76,29	58,99	17,30	0	0		1,903	0		
21.04.2026	24,	24	0	118,80	117,70	115,76	115,84	-0,06	76,16	58,52	17,64	0	0		2,044	0		
22.04.2026	24,	24	0	116,40	115,20	113,37	113,37	0,00	76,98	58,72	18,26	0	0		2,072	0		
Итого	744,	744,	0	3646,70	3611,70	3552,40	3554,99	-0,07	76,61	58,32	18,29	0	0		65,034	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 53Р _____ Ишенизова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



кодированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорт = Q/Траб х Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт 65,034

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 24, под. 4 ИТП-2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Теплоучислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 255530

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тжк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	98187,54	97874,53	94834,71	95172,39	0	0	2779,062	0	2779,062	30146,	29880	266
22.04.2026	102454,26	102046,58	98965,50	99303,18	0	0	2851,911	0	2851,911	30890,	30624	266
За период	4266,72	4172,05	4130,79	4130,79	0	0	72,849	0	72,849	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	137,46	135,00	133,38	133,38		76,49	57,38	19,11	0	0		2,552	0		
24.03.2026	24,	24	0	138,08	135,61	134,03	134,03		75,75	57,05	18,70	0	0		2,508	0		
25.03.2026	24,	24	0	136,91	134,53	132,98	132,98		74,83	56,09	18,74	0	0		2,489	0		
26.03.2026	24,	24	0	139,24	136,56	135,07	135,07		75,62	57,16	18,46	0	0		2,496	0		
27.03.2026	24,	24	0	143,14	140,48	138,95	138,95		75,03	57,13	17,90	0	0		2,488	0		
28.03.2026	24,	24	0	142,42	139,80	138,25	138,25		74,59	57,12	17,47	0	0		2,416	0		
29.03.2026	24,	24	0	141,87	139,09	137,63	137,63		74,84	56,62	18,22	0	0		2,511	0		
30.03.2026	24,	24	0	134,81	132,06	130,66	130,66		75,91	57,50	18,41	0	0		2,406	0		
31.03.2026	24,	24	0	135,52	132,66	131,27	131,27		76,28	57,61	18,67	0	0		2,451	0		
01.04.2026	24,	24	0	138,51	135,40	134,08	134,08		76,11	58,41	17,70	0	0		2,373	0		
02.04.2026	24,	24	0	137,87	134,85	133,48	133,48		76,21	58,51	17,70	0	0		2,360	0		
03.04.2026	24,	24	0	139,78	136,65	135,26	135,26		75,87	59,08	16,79	0	0		2,271	0		
04.04.2026	24,	24	0	142,53	139,28	137,92	137,92		75,44	59,13	16,31	0	0		2,252	0		
05.04.2026	24,	24	0	137,41	134,34	133,02	133,02		75,92	57,77	18,15	0	0		2,413	0		
06.04.2026	24,	24	0	136,43	133,37	132,05	132,05		75,88	58,58	17,30	0	0		2,285	0		
07.04.2026	24,	24	0	141,31	137,69	136,50	136,50		76,55	59,64	16,91	0	0		2,307	0		
08.04.2026	24,	24	0	135,78	132,70	131,40	131,40		75,98	58,52	17,46	0	0		2,293	0		
09.04.2026	24,	24	0	134,06	131,21	129,88	129,88		75,63	57,64	17,99	0	0		2,336	0		
10.04.2026	24,	24	0	129,78	127,19	125,84	125,84		75,85	57,13	18,72	0	0		2,357	0		
11.04.2026	24,	24	0	134,89	131,81	130,51	130,51		76,58	58,87	17,71	0	0		2,312	0		
12.04.2026	24,	24	0	135,82	132,72	131,48	131,48		75,93	57,70	18,23	0	0		2,398	0		
13.04.2026	24,	24	0	137,54	134,11	132,92	132,92		76,72	58,91	17,81	0	0		2,367	0		
14.04.2026	24,	24	0	135,42	132,18	130,95	130,95		76,53	59,05	17,48	0	0		2,291	0		
15.04.2026	24,	24	0	135,77	132,67	131,36	131,36		76,21	58,64	17,57	0	0		2,308	0		
16.04.2026	24,	24	0	134,21	130,86	129,68	129,68		76,79	59,20	17,59	0	0		2,283	0		
17.04.2026	24,	24	0	138,20	134,90	133,60	133,60		76,22	59,35	16,87	0	0		2,255	0		
18.04.2026	24,	24	0	139,09	135,31	134,27	134,27		75,93	59,33	16,60	0	0		2,229	0		
19.04.2026	24,	24	0	140,14	136,44	135,35	135,35		75,93	59,14	16,79	0	0		2,274	0		
20.04.2026	24,	24	0	138,53	134,98	133,83	133,83		75,72	60,04	15,68	0	0		2,099	0		
21.04.2026	24,	24	0	137,55	134,33	133,11	133,11		75,44	58,61	16,83	0	0		2,242	0		
22.04.2026	24,	24	0	136,65	133,27	132,08	132,08		76,30	59,42	16,88	0	0		2,227	0		
Итого	744,	744,	0	4266,72	4172,05	4130,79	4130,79		75,91	58,27	17,64	0	0		72,849	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 53Р _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



кодированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорр = Q/Траб х Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорр 72,849

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 22, под. 1 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255355

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний ГН1	Нижний ГН2	Нижний ГН3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	Тх, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	113619,00	110597,10	110143,72	109513,03	0	0	4212,438	0	4212,438	29848,	29186	662
22.04.2026	117171,40	114171,20	113604,60	113055,28	0	0	4327,779	0	4327,779	30592,	29930	662
За период	3552,40	3574,10	3460,88	3542,25	0	0	115,341	0	115,341	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	135,10	136,30	131,58	134,96	-2,57	77,21	45,52	31,69	0	0		4,167	0		
24.03.2026	24,	24	0	133,70	134,80	130,26	133,52	-2,50	76,51	44,50	32,01	0	0		4,166	0		
25.03.2026	24,	24	0	129,40	130,70	126,16	129,51	-2,66	75,49	43,69	31,80	0	0		4,008	0		
26.03.2026	24,	24	0	133,60	134,70	130,15	133,43	-2,52	76,31	44,79	31,52	0	0		4,098	0		
27.03.2026	24,	24	0	134,20	135,50	130,82	134,11	-2,51	75,77	45,96	29,81	0	0		3,899	0		
28.03.2026	24,	24	0	134,20	135,40	130,83	134,04	-2,45	75,32	45,71	29,61	0	0		3,871	0		
29.03.2026	24,	24	0	133,30	134,50	129,94	133,18	-2,49	75,50	44,72	30,78	0	0		3,995	0		
30.03.2026	24,	24	0	130,40	131,50	127,04	130,18	-2,47	76,56	46,05	30,51	0	0		3,873	0		
31.03.2026	24,	24	0	129,40	130,50	126,03	129,17	-2,49	76,94	46,33	30,61	0	0		3,857	0		
01.04.2026	24,	24	0	131,90	132,90	128,47	131,50	-2,36	76,79	47,13	29,66	0	0		3,806	0		
02.04.2026	24,	24	0	130,90	131,90	127,49	130,49	-2,35	76,85	47,01	29,84	0	0		3,803	0		
03.04.2026	24,	24	0	129,70	130,80	126,33	129,37	-2,41	76,48	47,82	28,66	0	0		3,618	0		
04.04.2026	24,	24	0	131,40	132,40	128,03	130,98	-2,30	76,04	47,78	28,26	0	0		3,614	0		
05.04.2026	24,	24	0	129,60	130,60	126,26	129,23	-2,35	76,56	46,53	30,03	0	0		3,790	0		
06.04.2026	24,	24	0	127,70	128,70	124,41	127,34	-2,36	76,53	47,22	29,31	0	0		3,646	0		
07.04.2026	24,	24	0	132,20	133,20	128,75	131,80	-2,37	77,16	46,84	30,32	0	0		3,903	0		
08.04.2026	24,	24	0	125,80	126,70	122,56	125,42	-2,33	76,67	46,13	30,54	0	0		3,734	0		
09.04.2026	24,	24	0	110,10	110,70	107,29	109,68	-2,23	76,11	42,94	33,17	0	0		3,555	0		
10.04.2026	24,	24	0	92,20	92,40	89,84	91,81	-2,19	76,28	37,67	38,61	0	0		3,464	0		
11.04.2026	24,	24	0	97,50	97,70	94,96	97,03	-2,18	77,07	37,88	39,19	0	0		3,717	0		
12.04.2026	24,	24	0	89,70	89,80	87,40	89,23	-2,09	76,35	37,24	39,11	0	0		3,415	0		
13.04.2026	24,	24	0	90,20	90,30	87,85	89,77	-2,19	77,13	37,20	39,93	0	0		3,505	0		
14.04.2026	24,	24	0	91,10	91,20	88,73	90,61	-2,12	77,01	37,41	39,60	0	0		3,509	0		
15.04.2026	24,	24	0	96,30	96,60	93,80	95,91	-2,25	76,75	38,05	38,70	0	0		3,627	0		
16.04.2026	24,	24	0	97,20	97,50	94,66	96,86	-2,32	77,28	37,92	39,36	0	0		3,720	0		
17.04.2026	24,	24	0	96,50	96,80	93,97	96,14	-2,31	76,74	37,46	39,28	0	0		3,687	0		
18.04.2026	24,	24	0	94,90	95,20	92,44	94,54	-2,27	76,41	38,04	38,37	0	0		3,544	0		
19.04.2026	24,	24	0	90,50	90,60	88,17	90,03	-2,11	76,36	37,44	38,92	0	0		3,428	0		
20.04.2026	24,	24	0	89,10	89,20	86,81	88,60	-2,06	76,16	37,70	38,46	0	0		3,335	0		
21.04.2026	24,	24	0	91,50	91,70	89,16	91,10	-2,18	75,92	37,78	38,14	0	0		3,396	0		
22.04.2026	24,	24	0	93,10	93,30	90,69	92,71	-2,23	76,81	37,20	39,61	0	0		3,591	0		
Итого	744,	744,	0	3552,40	3574,10	3460,88	3542,25	-2,33	76,49	42,44	34,05	0	0		115,341	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 53Р _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)	
Qкорт = Q/Траб х Тнш	0,
Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорт	115,341

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 18, под. 3 Итп-3 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00229997

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Tи, ч	Tш, ч	Tн, ч
22.03.2026	178263,40	182648,90	173126,57	179296,97	0	0	3048,748	0	3048,748	29848,	29187	661
22.04.2026	182981,70	187394,30	177717,58	183962,84	0	0	3131,538	0	3131,538	30592,	29931	661
За период	4718,30	4745,40	4591,01	4665,87	0	0	82,790	0	82,790	744,	744,	0

Дата	Tи, ч	Tш, ч	Tн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	167,00	168,60	162,48	165,73	-2,00	78,78	61,14	17,64	0	0		2,866	0		
24.03.2026	24,	24	0	179,60	181,40	174,89	178,25	-1,92	77,23	61,67	15,56	0	0		2,723	0		
25.03.2026	24,	24	0	199,00	201,30	193,97	197,77	-1,96	75,74	61,92	13,82	0	0		2,681	0		
26.03.2026	24,	24	0	148,70	149,40	144,84	147,03	-1,51	76,51	58,29	18,22	0	0		2,641	0		
27.03.2026	24,	24	0	140,50	141,00	136,79	138,83	-1,49	77,47	57,71	19,76	0	0		2,700	0		
28.03.2026	24,	24	0	139,60	140,00	136,01	137,87	-1,37	76,65	57,13	19,52	0	0		2,657	0		
29.03.2026	24,	24	0	138,00	138,50	134,45	136,40	-1,45	76,31	57,32	18,99	0	0		2,554	0		
30.03.2026	24,	24	0	142,70	143,10	138,85	140,88	-1,46	78,34	58,36	19,98	0	0		2,774	0		
31.03.2026	24,	24	0	141,50	142,10	137,71	139,86	-1,56	78,00	58,41	19,59	0	0		2,700	0		
01.04.2026	24,	24	0	165,70	167,10	161,28	164,13	-1,77	78,12	62,34	15,78	0	0		2,551	0		
02.04.2026	24,	24	0	158,70	159,80	154,40	157,03	-1,70	78,57	61,60	16,97	0	0		2,623	0		
03.04.2026	24,	24	0	131,10	131,60	127,60	129,52	-1,50	77,85	58,45	19,40	0	0		2,476	0		
04.04.2026	24,	24	0	120,80	121,00	117,70	119,20	-1,27	76,26	56,63	19,63	0	0		2,310	0		
05.04.2026	24,	24	0	140,90	141,60	137,14	139,31	-1,58	78,16	59,63	18,53	0	0		2,548	0		
06.04.2026	24,	24	0	155,70	156,70	151,48	154,04	-1,69	78,66	61,05	17,61	0	0		2,673	0		
07.04.2026	24,	24	0	170,50	172,20	165,82	169,08	-1,97	79,37	63,07	16,30	0	0		2,706	0		
08.04.2026	24,	24	0	164,30	165,50	159,79	162,53	-1,71	79,09	62,55	16,54	0	0		2,645	0		
09.04.2026	24,	24	0	121,50	121,70	118,18	119,91	-1,46	78,73	57,06	21,67	0	0		2,561	0		
10.04.2026	24,	24	0	156,30	157,30	152,04	154,67	-1,73	79,03	60,64	18,39	0	0		2,799	0		
11.04.2026	24,	24	0	196,60	198,70	191,13	194,94	-1,99	79,99	64,34	15,65	0	0		2,998	0		
12.04.2026	24,	24	0	140,70	141,00	136,84	138,72	-1,37	79,20	59,15	20,05	0	0		2,749	0		
13.04.2026	24,	24	0	179,40	181,00	174,40	177,68	-1,88	79,99	63,58	16,41	0	0		2,864	0		
14.04.2026	24,	24	0	156,20	157,00	151,86	154,27	-1,59	79,81	61,66	18,15	0	0		2,758	0		
15.04.2026	24,	24	0	133,40	133,60	129,71	131,51	-1,39	79,53	58,75	20,78	0	0		2,696	0		
16.04.2026	24,	24	0	139,70	139,90	135,80	137,65	-1,36	80,13	59,33	20,80	0	0		2,826	0		
17.04.2026	24,	24	0	156,40	157,20	152,09	154,45	-1,55	79,55	61,69	17,86	0	0		2,720	0		
18.04.2026	24,	24	0	151,40	152,30	147,24	149,70	-1,67	78,94	61,09	17,85	0	0		2,632	0		
19.04.2026	24,	24	0	150,70	151,40	146,57	148,75	-1,49	79,22	61,58	17,64	0	0		2,586	0		
20.04.2026	24,	24	0	168,00	169,00	163,42	165,96	-1,55	78,97	62,76	16,21	0	0		2,654	0		
21.04.2026	24,	24	0	143,60	144,20	139,69	141,83	-1,53	78,64	59,95	18,69	0	0		2,616	0		
22.04.2026	24,	24	0	120,10	120,20	116,84	118,37	-1,31	78,65	57,23	21,42	0	0		2,503	0		
Итого	744,	744,	0	4718,30	4745,40	4591,01	4665,87	-1,61	78,44	60,20	18,24	0	0		82,790	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 53Р _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорр = Q/Траб х Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорр 82,79

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 18, под. 2 Итп2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255473

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	180760,90	178111,60	175438,75	174880,71	0	0	3322,112	0	3322,112	29848,	29187	661
22.04.2026	186905,90	184158,60	181424,52	180820,77	0	0	3409,148	0	3409,148	30592,	29931	661
За период	6145,00	6047,00	5985,77	5940,06	0	0	87,036	0	87,036	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24	24	0	195,90	193,10	190,74	189,88	0,45	77,47	60,34	17,13	0	0		3,265	0		
24.03.2026	24	24	0	208,40	205,20	203,01	201,64	0,67	76,70	61,55	15,15	0	0		3,075	0		
25.03.2026	24	24	0	221,50	218,10	215,89	214,35	0,71	75,74	61,24	14,50	0	0		3,129	0		
26.03.2026	24	24	0	184,70	182,00	179,95	179,03	0,51	76,46	59,70	16,76	0	0		3,014	0		
27.03.2026	24	24	0	210,40	207,20	205,03	203,59	0,70	76,01	61,90	14,11	0	0		2,895	0		
28.03.2026	24	24	0	216,10	212,70	210,65	208,99	0,79	75,57	61,71	13,86	0	0		2,920	0		
29.03.2026	24	24	0	211,90	208,50	206,54	204,90	0,79	75,77	61,38	14,39	0	0		2,971	0		
30.03.2026	24	24	0	203,40	200,20	198,14	196,69	0,73	76,84	61,92	14,92	0	0		2,958	0		
31.03.2026	24	24	0	198,90	195,80	193,67	192,33	0,69	77,16	62,23	14,93	0	0		2,893	0		
01.04.2026	24	24	0	186,10	183,20	181,25	180,01	0,68	77,05	61,75	15,30	0	0		2,772	0		
02.04.2026	24	24	0	208,30	204,60	202,86	200,79	1,02	77,07	63,98	13,09	0	0		2,654	0		
03.04.2026	24	24	0	210,90	207,20	205,46	203,35	1,03	76,69	63,88	12,81	0	0		2,632	0		
04.04.2026	24	24	0	208,90	205,30	203,53	201,54	0,98	76,33	63,27	13,06	0	0		2,659	0		
05.04.2026	24	24	0	211,10	207,50	205,59	203,72	0,91	76,78	63,25	13,53	0	0		2,784	0		
06.04.2026	24	24	0	193,60	190,40	188,61	187,01	0,85	76,62	62,43	14,19	0	0		2,673	0		
07.04.2026	24	24	0	196,70	193,60	191,53	190,13	0,73	77,36	62,73	14,63	0	0		2,802	0		
08.04.2026	24	24	0	188,60	185,50	183,71	182,22	0,81	76,84	62,18	14,66	0	0		2,695	0		
09.04.2026	24	24	0	202,60	199,30	197,41	195,77	0,83	76,45	62,31	14,14	0	0		2,791	0		
10.04.2026	24	24	0	192,20	189,10	187,23	185,86	0,73	76,72	61,15	15,57	0	0		2,913	0		
11.04.2026	24	24	0	178,60	175,90	173,94	172,91	0,59	77,39	60,98	16,41	0	0		2,854	0		
12.04.2026	24	24	0	204,60	201,20	199,29	197,62	0,84	76,71	62,23	14,48	0	0		2,887	0		
13.04.2026	24	24	0	170,00	167,50	165,52	164,65	0,53	77,55	60,86	16,69	0	0		2,764	0		
14.04.2026	24	24	0	198,00	194,90	192,79	191,37	0,74	77,35	62,89	14,46	0	0		2,786	0		
15.04.2026	24	24	0	176,00	173,30	171,41	170,37	0,61	76,94	60,77	16,17	0	0		2,770	0		
16.04.2026	24	24	0	189,70	186,80	184,66	183,47	0,64	77,55	62,38	15,17	0	0		2,802	0		
17.04.2026	24	24	0	189,90	186,90	184,94	183,54	0,76	77,06	62,85	14,21	0	0		2,629	0		
18.04.2026	24	24	0	183,90	181,00	179,15	177,77	0,77	76,63	62,29	14,34	0	0		2,570	0		
19.04.2026	24	24	0	211,70	208,10	206,20	204,20	0,97	76,78	64,12	12,66	0	0		2,612	0		
20.04.2026	24	24	0	210,50	206,90	205,05	203,01	0,99	76,54	64,30	12,24	0	0		2,508	0		
21.04.2026	24	24	0	196,50	193,50	191,45	190,06	0,73	76,32	62,53	13,79	0	0		2,644	0		
22.04.2026	24	24	0	185,40	182,50	180,57	179,29	0,71	77,06	62,02	15,04	0	0		2,715	0		
Итого	744,	744,	0	6145,00	6047,00	5985,77	5940,06	0,76	76,76	62,17	14,59	0	0		87,036	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 53Р _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)
Qкorr = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкorr 87,036

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 18, под. 1 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 230089

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний GN1	Нижний GN2	Нижний GN3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	241533,70	248050,60	234394,03	243245,79	0	0	3852,180	0	3852,180	29462,	29187	275
22.04.2026	247427,50	253924,00	240134,85	249022,96	0	0	3949,939	0	3949,939	30206,	29931	275
За период	5893,80	5873,40	5740,82	5777,17	0	0	97,759	0	97,759	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	198,60	197,90	193,36	194,74	-0,71	77,56	59,32	18,24	0	0		3,529	0		
24.03.2026	24,	24	0	196,00	195,30	190,91	192,19	-0,67	76,80	58,99	17,81	0	0		3,400	0		
25.03.2026	24,	24	0	198,90	198,20	193,84	195,17	-0,69	75,83	57,71	18,12	0	0		3,511	0		
26.03.2026	24,	24	0	197,80	197,10	192,68	193,94	-0,65	76,66	59,10	17,56	0	0		3,384	0		
27.03.2026	24,	24	0	199,10	198,50	194,03	195,32	-0,66	76,08	59,14	16,94	0	0		3,288	0		
28.03.2026	24,	24	0	201,90	201,20	196,81	198,02	-0,61	75,63	58,67	16,96	0	0		3,339	0		
29.03.2026	24,	24	0	199,10	198,50	194,06	195,36	-0,67	75,82	58,63	17,19	0	0		3,337	0		
30.03.2026	24,	24	0	198,40	197,70	193,25	194,54	-0,67	76,91	59,16	17,75	0	0		3,429	0		
31.03.2026	24,	24	0	192,70	192,10	187,64	188,95	-0,70	77,27	60,16	17,11	0	0		3,211	0		
01.04.2026	24,	24	0	192,50	192,00	187,48	188,77	-0,69	77,09	60,57	16,52	0	0		3,099	0		
02.04.2026	24,	24	0	187,00	186,40	182,07	183,29	-0,67	77,12	60,40	16,72	0	0		3,042	0		
03.04.2026	24,	24	0	190,20	189,50	185,28	186,35	-0,58	76,76	60,11	16,65	0	0		3,085	0		
04.04.2026	24,	24	0	189,60	189,00	184,74	185,93	-0,64	76,32	59,52	16,80	0	0		3,102	0		
05.04.2026	24,	24	0	186,40	185,70	181,57	182,66	-0,60	76,81	59,78	17,03	0	0		3,093	0		
06.04.2026	24,	24	0	182,70	182,10	177,96	179,15	-0,67	76,77	59,68	17,09	0	0		3,040	0		
07.04.2026	24,	24	0	187,90	187,30	182,96	184,14	-0,64	77,45	60,86	16,59	0	0		3,036	0		
08.04.2026	24,	24	0	180,10	179,50	175,43	176,54	-0,63	76,90	59,87	17,03	0	0		2,988	0		
09.04.2026	24,	24	0	183,30	182,60	178,61	179,63	-0,57	76,48	59,52	16,96	0	0		3,028	0		
10.04.2026	24,	24	0	188,90	188,10	183,98	185,03	-0,57	76,75	59,75	17,00	0	0		3,128	0		
11.04.2026	24,	24	0	195,50	194,80	190,35	191,58	-0,65	77,49	60,13	17,36	0	0		3,303	0		
12.04.2026	24,	24	0	187,60	186,80	182,72	183,74	-0,56	76,79	59,56	17,23	0	0		3,147	0		
13.04.2026	24,	24	0	183,50	182,80	178,66	179,76	-0,62	77,54	60,30	17,24	0	0		3,081	0		
14.04.2026	24,	24	0	186,00	185,30	181,11	182,20	-0,60	77,40	60,41	16,99	0	0		3,077	0		
15.04.2026	24,	24	0	189,90	189,20	184,94	186,06	-0,61	77,15	60,21	16,94	0	0		3,132	0		
16.04.2026	24,	24	0	192,10	191,40	187,01	188,18	-0,63	77,68	60,53	17,15	0	0		3,206	0		
17.04.2026	24,	24	0	186,00	185,40	181,13	182,27	-0,63	77,13	60,57	16,56	0	0		3,001	0		
18.04.2026	24,	24	0	184,20	183,50	179,42	180,42	-0,56	76,80	60,34	16,46	0	0		2,953	0		
19.04.2026	24,	24	0	183,40	182,90	178,66	179,82	-0,65	76,81	60,55	16,26	0	0		2,905	0		
20.04.2026	24,	24	0	187,10	186,40	182,26	183,25	-0,54	76,57	60,64	15,93	0	0		2,905	0		
21.04.2026	24,	24	0	191,60	191,10	186,70	187,90	-0,64	76,33	60,53	15,80	0	0		2,948	0		
22.04.2026	24,	24	0	175,80	175,10	171,20	172,27	-0,63	77,14	60,43	17,71	0	0		3,032	0		
Итого	744,	744,	0	5893,80	5873,40	5740,82	5777,17	-0,63	76,83	59,81	17,02	0	0		97,759	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 53Р _____ Ишенизова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)	
Qкорт = Q/Траб x Тнш	0,

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорт	97,759

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 16, под. 4 ИТП 2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 255349

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний ГН1	Нижний ГН2	Нижний ГН3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	вх, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	202080,30	193137,00	195864,63	190130,25	0	0	5073,843	0	5073,843	30169,	30169	0
22.04.2026	207003,20	197990,70	200659,67	194923,10	0	0	5193,426	0	5193,426	30913,	30913	0
За период	4922,90	4853,70	4795,04	4792,85	0	0	119,583	0	119,583	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	165,30	163,20	160,92	161,17	-0,16	77,64	51,72	25,92	0	0		4,169	0		
24.03.2026	24,	24	0	180,70	178,20	176,01	175,95	0,03	76,87	52,35	24,52	0	0		4,315	0		
25.03.2026	24,	24	0	186,50	184,20	181,77	181,84	-0,04	75,85	52,77	23,08	0	0		4,194	0		
26.03.2026	24,	24	0	169,20	166,80	164,84	164,67	0,10	76,70	52,31	24,39	0	0		4,015	0		
27.03.2026	24,	24	0	168,10	165,70	163,81	163,55	0,16	76,18	52,90	23,28	0	0		3,812	0		
28.03.2026	24,	24	0	183,10	180,80	178,47	178,41	0,03	75,70	53,43	22,27	0	0		3,971	0		
29.03.2026	24,	24	0	178,60	176,60	174,06	174,32	-0,15	75,87	52,89	22,98	0	0		3,998	0		
30.03.2026	24,	24	0	160,30	158,00	156,13	156,01	0,08	76,96	51,73	25,23	0	0		3,938	0		
31.03.2026	24,	24	0	154,20	152,00	150,14	150,12	0,01	77,29	51,36	25,93	0	0		3,892	0		
01.04.2026	24,	24	0	154,70	152,50	150,66	150,60	0,04	77,15	51,27	25,88	0	0		3,898	0		
02.04.2026	24,	24	0	144,40	142,20	140,61	140,47	0,10	77,19	51,02	26,17	0	0		3,681	0		
03.04.2026	24,	24	0	144,30	142,20	140,57	140,45	0,09	76,82	51,52	25,30	0	0		3,556	0		
04.04.2026	24,	24	0	149,50	147,50	145,68	145,66	0,01	76,37	51,78	24,59	0	0		3,580	0		
05.04.2026	24,	24	0	151,70	149,40	147,74	147,57	0,12	76,87	51,53	25,34	0	0		3,743	0		
06.04.2026	24,	24	0	151,80	149,70	147,86	147,82	0,03	76,82	51,74	25,08	0	0		3,705	0		
07.04.2026	24,	24	0	144,70	142,60	140,90	140,88	0,01	77,47	50,90	26,57	0	0		3,743	0		
08.04.2026	24,	24	0	146,60	144,40	142,78	142,61	0,12	76,99	51,44	25,55	0	0		3,646	0		
09.04.2026	24,	24	0	149,30	147,20	145,43	145,39	0,03	76,60	51,49	25,11	0	0		3,650	0		
10.04.2026	24,	24	0	179,70	177,30	175,05	175,02	0,02	76,83	52,78	24,05	0	0		4,210	0		
11.04.2026	24,	24	0	151,30	149,00	147,32	147,18	0,10	77,54	51,54	26,00	0	0		3,829	0		
12.04.2026	24,	24	0	155,10	152,80	151,07	150,91	0,11	76,89	51,47	25,42	0	0		3,838	0		
13.04.2026	24,	24	0	147,40	145,30	143,48	143,52	-0,03	77,63	51,45	26,18	0	0		3,757	0		
14.04.2026	24,	24	0	146,00	143,80	142,16	142,01	0,11	77,34	51,48	25,86	0	0		3,677	0		
15.04.2026	24,	24	0	170,20	167,80	165,76	165,69	0,04	77,25	51,98	25,27	0	0		4,185	0		
16.04.2026	24,	24	0	181,40	178,90	176,60	176,55	0,03	77,63	53,13	24,50	0	0		4,326	0		
17.04.2026	24,	24	0	155,20	153,00	151,12	151,05	0,05	77,21	52,36	24,85	0	0		3,756	0		
18.04.2026	24,	24	0	145,30	143,00	141,53	141,21	0,23	76,80	51,87	24,93	0	0		3,525	0		
19.04.2026	24,	24	0	147,20	145,10	143,39	143,32	0,05	76,85	51,57	25,28	0	0		3,622	0		
20.04.2026	24,	24	0	143,10	141,10	139,41	139,36	0,04	76,64	51,57	25,07	0	0		3,496	0		
21.04.2026	24,	24	0	168,70	166,30	164,38	164,19	0,12	76,41	52,36	24,05	0	0		3,947	0		
22.04.2026	24,	24	0	149,30	147,10	145,39	145,35	0,03	77,26	50,37	26,89	0	0		3,909	0		
Итого	744,	744,	0	4922,90	4853,70	4795,04	4792,85	0,05	76,89	51,87	25,02	0	0		119,583	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишанова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорр = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорр 119,583

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 16, под. 1 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255351

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	109029,40	109790,10	105699,43	108284,52	0	0	3114,077	0	3114,077	30220,	30220	0
22.04.2026	112315,80	113121,40	108900,44	111574,09	0	0	3194,731	0	3194,731	30964,	30964	0
За период	3286,40	3331,30	3201,01	3289,57	0	0	80,654	0	80,654	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	98,40	99,90	95,81	98,69	-3,01	77,50	50,40	27,10	0	0		2,596	0		
24.03.2026	24,	24	0	100,00	101,40	97,41	100,21	-2,87	76,74	49,74	27,00	0	0		2,628	0		
25.03.2026	24,	24	0	99,60	101,20	97,11	100,02	-3,00	75,80	49,63	26,17	0	0		2,539	0		
26.03.2026	24,	24	0	100,40	101,80	97,80	100,62	-2,88	76,66	50,27	26,39	0	0		2,576	0		
27.03.2026	24,	24	0	98,10	99,60	95,60	98,41	-2,94	76,05	50,14	25,91	0	0		2,476	0		
28.03.2026	24,	24	0	98,60	100,10	96,12	98,99	-2,99	75,60	48,65	26,95	0	0		2,589	0		
29.03.2026	24,	24	0	93,20	94,60	90,86	93,63	-3,05	75,81	46,91	28,90	0	0		2,624	0		
30.03.2026	24,	24	0	86,50	87,50	84,25	86,58	-2,77	76,89	46,95	29,94	0	0		2,522	0		
31.03.2026	24,	24	0	85,20	86,30	82,94	85,44	-3,01	77,26	46,62	30,64	0	0		2,541	0		
01.04.2026	24,	24	0	87,10	88,20	84,84	87,27	-2,86	77,02	47,26	29,76	0	0		2,522	0		
02.04.2026	24,	24	0	87,20	88,20	84,92	87,29	-2,79	77,07	47,55	29,52	0	0		2,507	0		
03.04.2026	24,	24	0	85,00	86,10	82,80	85,20	-2,90	76,69	46,93	29,76	0	0		2,459	0		
04.04.2026	24,	24	0	82,20	83,10	80,11	82,29	-2,72	76,24	45,71	30,53	0	0		2,444	0		
05.04.2026	24,	24	0	81,20	82,10	79,08	81,31	-2,82	76,75	44,76	31,99	0	0		2,528	0		
06.04.2026	24,	24	0	80,10	81,00	78,03	80,19	-2,77	76,71	46,18	30,53	0	0		2,380	0		
07.04.2026	24,	24	0	82,50	83,50	80,34	82,66	-2,89	77,41	45,91	31,50	0	0		2,526	0		
08.04.2026	24,	24	0	66,10	66,50	64,40	65,97	-2,44	76,74	41,49	35,25	0	0		2,269	0		
09.04.2026	24,	24	0	75,80	76,50	73,87	75,83	-2,65	76,48	43,36	33,12	0	0		2,445	0		
10.04.2026	24,	24	0	112,30	113,90	109,42	112,42	-2,74	76,79	52,92	23,87	0	0		2,613	0		
11.04.2026	24,	24	0	131,40	133,40	127,93	131,48	-2,77	77,51	55,65	21,86	0	0		2,797	0		
12.04.2026	24,	24	0	133,60	135,60	130,12	133,66	-2,72	76,87	55,52	21,35	0	0		2,775	0		
13.04.2026	24,	24	0	132,40	134,40	128,91	132,47	-2,76	77,67	55,89	21,78	0	0		2,807	0		
14.04.2026	24,	24	0	131,70	133,60	128,23	131,68	-2,69	77,49	55,91	21,58	0	0		2,765	0		
15.04.2026	24,	24	0	133,00	134,90	129,48	132,93	-2,66	77,19	56,08	21,11	0	0		2,732	0		
16.04.2026	24,	24	0	133,20	135,20	129,67	133,25	-2,76	77,76	55,86	21,90	0	0		2,839	0		
17.04.2026	24,	24	0	132,70	134,60	129,21	132,64	-2,65	77,19	56,09	21,10	0	0		2,724	0		
18.04.2026	24,	24	0	133,50	135,30	130,02	133,38	-2,58	76,84	55,93	20,91	0	0		2,720	0		
19.04.2026	24,	24	0	134,40	136,40	130,91	134,42	-2,68	76,86	55,80	21,06	0	0		2,757	0		
20.04.2026	24,	24	0	133,40	135,20	129,95	133,21	-2,51	76,65	56,24	20,41	0	0		2,653	0		
21.04.2026	24,	24	0	134,40	136,30	130,93	134,31	-2,58	76,39	56,16	20,23	0	0		2,645	0		
22.04.2026	24,	24	0	123,20	124,90	119,94	123,12	-2,65	77,24	55,11	22,13	0	0		2,656	0		
Итого	744,	744,	0	3286,40	3331,30	3201,01	3289,57	-2,76	76,83	50,70	26,14	0	0		80,654	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026

(Должность, Фамилия И.О.) _____ (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишенизова Э.Р.

(Инспектор, Фамилия И.О.) _____ (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорр = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорр 80,654

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 14, под. 2 ИТП-2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00226017

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний ГН1	Нижний ГН2	Нижний ГН3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	бкк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АД

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	70438,60	66406,39	68187,56	65584,73	0	0	2257,321	0	2257,321	20893,	19887	1006
22.04.2026	73743,19	69687,16	71407,29	68826,76	0	0	2343,636	0	2343,636	21637,	20631	1006
За период	3304,59	3280,77	3219,73	3242,03	0	0	86,315	0	86,315	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	110,31	109,50	107,41	108,24	-0,77	77,67	50,06	27,61	0	0		2,979	0		
24.03.2026	24,	24	0	113,22	112,48	110,33	111,14	-0,73	76,94	50,39	26,55	0	0		2,947	0		
25.03.2026	24,	24	0	124,41	123,75	121,29	122,27	-0,81	75,93	50,88	25,05	0	0		3,055	0		
26.03.2026	24,	24	0	116,57	115,85	113,60	114,46	-0,76	76,75	50,52	26,23	0	0		2,996	0		
27.03.2026	24,	24	0	114,39	113,72	111,49	112,35	-0,77	76,22	51,02	25,20	0	0		2,824	0		
28.03.2026	24,	24	0	117,19	116,55	114,26	115,16	-0,79	75,76	50,96	24,80	0	0		2,848	0		
29.03.2026	24,	24	0	117,52	116,84	114,58	115,42	-0,73	75,94	50,59	25,35	0	0		2,919	0		
30.03.2026	24,	24	0	110,69	109,96	107,81	108,65	-0,78	76,98	50,39	26,59	0	0		2,882	0		
31.03.2026	24,	24	0	105,67	104,89	102,95	103,67	-0,70	77,36	49,79	27,57	0	0		2,852	0		
01.04.2026	24,	24	0	103,37	102,61	100,72	101,42	-0,69	77,18	49,89	27,29	0	0		2,761	0		
02.04.2026	24,	24	0	101,91	101,13	99,29	99,97	-0,68	77,21	49,75	27,46	0	0		2,741	0		
03.04.2026	24,	24	0	101,66	100,93	99,08	99,75	-0,68	76,87	50,09	26,78	0	0		2,669	0		
04.04.2026	24,	24	0	105,46	104,75	102,77	103,52	-0,73	76,42	50,20	26,22	0	0		2,710	0		
05.04.2026	24,	24	0	104,94	104,20	102,23	102,97	-0,72	76,94	50,19	26,75	0	0		2,752	0		
06.04.2026	24,	24	0	105,76	105,02	103,05	103,79	-0,72	76,92	50,22	26,70	0	0		2,772	0		
07.04.2026	24,	24	0	102,57	101,79	99,91	100,57	-0,66	77,48	50,23	27,25	0	0		2,739	0		
08.04.2026	24,	24	0	101,03	100,28	98,43	99,10	-0,68	77,04	50,02	27,02	0	0		2,678	0		
09.04.2026	24,	24	0	107,31	106,56	104,57	105,32	-0,72	76,57	50,36	26,21	0	0		2,760	0		
10.04.2026	24,	24	0	105,37	104,42	102,66	103,18	-0,51	76,82	50,22	26,60	0	0		2,747	0		
11.04.2026	24,	24	0	103,12	102,21	100,43	101,02	-0,59	77,61	49,86	27,75	0	0		2,806	0		
12.04.2026	24,	24	0	106,16	105,38	103,42	104,16	-0,72	76,94	50,08	26,86	0	0		2,796	0		
13.04.2026	24,	24	0	104,85	104,04	102,13	102,79	-0,65	77,66	49,92	27,74	0	0		2,850	0		
14.04.2026	24,	24	0	100,27	99,47	97,67	98,32	-0,67	77,51	50,01	27,50	0	0		2,700	0		
15.04.2026	24,	24	0	102,51	101,75	99,85	100,55	-0,70	77,29	50,44	26,85	0	0		2,698	0		
16.04.2026	24,	24	0	102,81	101,97	100,16	100,78	-0,62	77,69	49,90	27,79	0	0		2,800	0		
17.04.2026	24,	24	0	103,48	102,65	100,84	101,43	-0,59	77,26	50,14	27,12	0	0		2,751	0		
18.04.2026	24,	24	0	101,75	100,96	99,13	99,78	-0,66	76,91	50,37	26,54	0	0		2,650	0		
19.04.2026	24,	24	0	102,19	101,38	99,51	100,18	-0,67	76,92	50,19	26,73	0	0		2,674	0		
20.04.2026	24,	24	0	102,50	101,72	99,85	100,48	-0,63	76,65	50,46	26,19	0	0		2,625	0		
21.04.2026	24,	24	0	103,40	102,63	100,77	101,41	-0,64	76,44	50,31	26,13	0	0		2,649	0		
22.04.2026	24,	24	0	102,20	101,38	99,54	100,18	-0,64	77,30	50,51	26,79	0	0		2,685	0		
Итого	744,	744,	0	3304,59	3280,77	3219,73	3242,03	-0,69	76,94	50,26	26,68	0	0		86,315	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишнязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)	
Qкорт = Q/Траб x Тнш	0,

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорт	86,315

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 14, под. 3 ИТП-3 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 251631

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
25.03.2026	1988,48	1942,07	1926,73	1923,75	0	0	77,194	0	77,194	447,	447	0
22.04.2026	4616,47	4460,75	4487,34	4420,68	0	0	162,919	0	162,919	1119,	1119	0
За период	2627,99	2518,68	2560,61	2496,93	0	0	85,725	0	85,725	672,	672,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
26.03.2026	24,	24	0	104,62	99,57	101,94	98,74	3,14	76,40	42,72	33,68	0	0		3,438	0		
27.03.2026	24,	24	0	99,65	94,97	97,15	94,12	3,12	75,87	43,62	32,25	0	0		3,132	0		
28.03.2026	24,	24	0	102,97	97,67	100,38	96,81	3,56	75,41	43,14	32,27	0	0		3,241	0		
29.03.2026	24,	24	0	106,18	100,10	103,51	99,27	4,10	75,57	42,41	33,16	0	0		3,439	0		
30.03.2026	24,	24	0	95,34	92,18	92,88	91,38	1,61	76,61	43,18	33,43	0	0		3,106	0		
31.03.2026	24,	24	0	93,80	90,30	91,36	89,53	2,00	76,99	42,54	34,45	0	0		3,152	0		
01.04.2026	24,	24	0	94,28	89,88	91,81	89,13	2,92	76,84	42,66	34,18	0	0		3,142	0		
02.04.2026	24,	24	0	76,60	72,96	74,64	72,33	3,09	76,81	42,83	33,98	0	0		2,541	0		
03.04.2026	24,	24	0	92,51	87,89	90,15	87,13	3,35	76,49	43,12	33,37	0	0		3,009	0		
04.04.2026	24,	24	0	93,59	88,58	91,21	87,80	3,74	76,06	43,49	32,57	0	0		2,974	0		
05.04.2026	24,	24	0	94,18	89,62	91,77	88,85	3,18	76,54	42,56	33,98	0	0		3,125	0		
06.04.2026	24,	24	0	92,62	88,60	90,26	87,84	2,68	76,57	43,12	33,45	0	0		3,019	0		
07.04.2026	24,	24	0	91,82	87,51	89,43	86,75	3,00	77,13	42,59	34,54	0	0		3,094	0		
08.04.2026	24,	24	0	90,52	86,76	88,23	86,00	2,53	76,67	42,97	33,70	0	0		2,975	0		
09.04.2026	24,	24	0	91,98	88,55	89,65	87,79	2,07	76,25	42,47	33,78	0	0		3,033	0		
10.04.2026	24,	24	0	93,56	91,22	91,16	90,46	0,77	76,46	42,89	33,57	0	0		3,060	0		
11.04.2026	24,	24	0	93,15	89,99	90,73	89,23	1,65	77,24	42,60	34,64	0	0		3,145	0		
12.04.2026	24,	24	0	97,76	93,84	95,23	93,06	2,28	76,58	42,99	33,59	0	0		3,201	0		
13.04.2026	24,	24	0	93,66	90,29	91,21	89,51	1,86	77,31	43,18	34,13	0	0		3,117	0		
14.04.2026	24,	24	0	92,90	89,65	90,50	88,88	1,79	77,16	43,20	33,96	0	0		3,075	0		
15.04.2026	24,	24	0	95,37	91,58	92,91	90,80	2,27	76,93	43,45	33,48	0	0		3,116	0		
16.04.2026	24,	24	0	94,81	92,24	92,31	91,45	0,93	77,33	43,71	33,62	0	0		3,104	0		
17.04.2026	24,	24	0	92,49	89,03	90,12	88,25	2,08	76,90	43,84	33,06	0	0		2,983	0		
18.04.2026	24,	24	0	92,09	88,15	89,73	87,36	2,64	76,53	43,90	32,63	0	0		2,928	0		
19.04.2026	24,	24	0	90,67	86,83	88,36	86,06	2,60	76,55	43,32	33,23	0	0		2,941	0		
20.04.2026	24,	24	0	88,07	84,73	85,83	83,95	2,19	76,28	44,16	32,12	0	0		2,757	0		
21.04.2026	24,	24	0	92,11	88,55	89,79	87,78	2,24	76,08	43,86	32,22	0	0		2,899	0		
22.04.2026	24,	24	0	90,69	87,44	88,36	86,67	1,91	76,92	43,23	33,69	0	0		2,979	0		
Итого	672,	672,	0	2627,99	2518,68	2560,61	2496,93	2,48	76,59	43,13	33,45	0	0		85,725	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Пряхоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



кодированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)	
Qкорр = Q/Граб х Тнш	0,

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	85,725

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 12, под. 4 ИТП2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00248283

1							2			3	4	5	6		7	8	9	
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	tx,°C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	113273,10	116844,20	110005,78	115381,03	0	0	3258,474	0	3258,474	22066,	22066	0
22.04.2026	117337,00	121048,30	113967,74	119541,68	0	0	3371,873	0	3371,873	22810,	22810	0
За период	4063,90	4204,10	3961,96	4160,65	0	0	113,399	0	113,399	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	131,60	135,90	128,23	134,54	-4,92	76,05	45,85	30,20	0	0		3,876	0		
24.03.2026	24,	24	0	136,10	140,70	132,70	139,29	-4,97	75,33	46,00	29,33	0	0		3,895	0		
25.03.2026	24,	24	0	143,00	147,80	139,49	146,25	-4,85	74,34	46,78	27,56	0	0		3,848	0		
26.03.2026	24,	24	0	136,60	141,20	133,18	139,73	-4,92	75,16	46,52	28,64	0	0		3,818	0		
27.03.2026	24,	24	0	138,90	143,70	135,48	142,24	-4,99	74,63	46,84	27,79	0	0		3,768	0		
28.03.2026	24,	24	0	144,60	149,70	141,07	148,13	-5,00	74,19	46,89	27,30	0	0		3,855	0		
29.03.2026	24,	24	0	141,70	146,50	138,24	144,95	-4,85	74,32	46,88	27,44	0	0		3,799	0		
30.03.2026	24,	24	0	132,20	136,70	128,87	135,29	-4,98	75,35	46,41	28,94	0	0		3,732	0		
31.03.2026	24,	24	0	127,40	131,70	124,17	130,36	-4,99	75,71	46,34	29,37	0	0		3,650	0		
01.04.2026	24,	24	0	128,30	132,60	125,07	131,26	-4,95	75,54	46,32	29,22	0	0		3,660	0		
02.04.2026	24,	24	0	125,80	130,10	122,64	128,78	-5,01	75,58	46,52	29,06	0	0		3,569	0		
03.04.2026	24,	24	0	128,10	132,50	124,89	131,12	-4,99	75,23	46,74	28,49	0	0		3,560	0		
04.04.2026	24,	24	0	129,90	134,40	126,66	133,01	-5,01	74,77	47,06	27,71	0	0		3,514	0		
05.04.2026	24,	24	0	131,90	136,40	128,62	134,99	-4,95	75,33	46,36	28,97	0	0		3,728	0		
06.04.2026	24,	24	0	127,10	131,50	123,91	130,12	-5,01	75,33	46,84	28,49	0	0		3,535	0		
07.04.2026	24,	24	0	124,80	129,00	121,60	127,71	-5,02	75,88	46,45	29,43	0	0		3,582	0		
08.04.2026	24,	24	0	126,10	130,50	122,93	129,16	-5,07	75,44	46,79	28,65	0	0		3,524	0		
09.04.2026	24,	24	0	131,40	135,80	128,14	134,37	-4,86	75,02	46,91	28,11	0	0		3,604	0		
10.04.2026	24,	24	0	130,90	135,50	127,62	134,12	-5,09	75,24	46,87	28,37	0	0		3,626	0		
11.04.2026	24,	24	0	126,70	131,20	123,47	129,83	-5,15	75,96	46,52	29,44	0	0		3,638	0		
12.04.2026	24,	24	0	133,60	138,50	130,26	137,11	-5,26	75,32	46,65	28,67	0	0		3,740	0		
13.04.2026	24,	24	0	127,80	132,30	124,55	130,97	-5,15	76,05	46,45	29,60	0	0		3,690	0		
14.04.2026	24,	24	0	126,90	131,50	123,68	130,14	-5,22	75,90	46,73	29,17	0	0		3,611	0		
15.04.2026	24,	24	0	129,10	133,60	125,81	132,20	-5,08	75,72	46,86	28,86	0	0		3,633	0		
16.04.2026	24,	24	0	128,80	133,20	125,53	131,83	-5,02	76,17	46,82	29,35	0	0		3,686	0		
17.04.2026	24,	24	0	127,80	132,30	124,57	130,89	-5,07	75,69	47,19	28,50	0	0		3,552	0		
18.04.2026	24,	24	0	130,10	134,60	126,85	133,21	-5,01	75,33	47,16	28,17	0	0		3,576	0		
19.04.2026	24,	24	0	129,70	134,20	126,44	132,82	-5,05	75,32	47,06	28,26	0	0		3,578	0		
20.04.2026	24,	24	0	127,70	132,20	124,51	130,77	-5,03	75,09	47,40	27,69	0	0		3,448	0		
21.04.2026	24,	24	0	130,60	135,10	127,35	133,65	-4,95	74,91	47,64	27,27	0	0		3,476	0		
22.04.2026	24,	24	0	128,70	133,20	125,43	131,81	-5,09	75,75	46,87	28,88	0	0		3,628	0		
Итого	744,	744,	0	4063,90	4204,10	3961,96	4160,65	-5,02	75,34	46,73	28,61	0	0		113,399	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишнина Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)
Qкорр = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорр 113,399

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 12, под. 1 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00248282

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний GН1	Нижний GН2	Нижний GН3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	66018,70	64998,10	64024,20	64147,86	0	0	2133,802	0	2133,802	22066,	22066	0
22.04.2026	68043,30	66954,50	65997,42	66187,52	0	0	2201,323	0	2201,323	22810,	22810	0
За период	2024,60	2056,40	1973,22	2039,66	0	0	67,521	0	67,521	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	72,10	73,20	70,24	72,64	-3,42	76,81	41,76	35,05	0	0		2,460	0		
24.03.2026	24,	24	0	72,10	73,20	70,24	72,61	-3,37	76,07	42,48	33,59	0	0		2,359	0		
25.03.2026	24,	24	0	77,50	78,70	75,57	78,05	-3,28	75,07	42,60	32,47	0	0		2,452	0		
26.03.2026	24,	24	0	68,60	69,70	66,83	69,12	-3,43	75,83	42,58	33,25	0	0		2,222	0		
27.03.2026	24,	24	0	65,10	66,00	63,49	65,48	-3,13	75,29	41,80	33,49	0	0		2,126	0		
28.03.2026	24,	24	0	70,50	71,60	68,76	71,03	-3,30	74,88	42,02	32,86	0	0		2,259	0		
29.03.2026	24,	24	0	69,00	70,10	67,29	69,54	-3,34	75,05	41,29	33,76	0	0		2,269	0		
30.03.2026	24,	24	0	66,80	67,80	65,09	67,25	-3,32	76,08	41,31	34,77	0	0		2,259	0		
31.03.2026	24,	24	0	65,10	66,10	63,43	65,55	-3,34	76,41	41,51	34,90	0	0		2,213	0		
01.04.2026	24,	24	0	64,30	65,30	62,64	64,76	-3,38	76,25	41,17	35,08	0	0		2,197	0		
02.04.2026	24,	24	0	60,70	61,60	59,16	61,08	-3,25	76,27	41,23	35,04	0	0		2,069	0		
03.04.2026	24,	24	0	59,70	60,70	58,19	60,21	-3,47	75,91	41,40	34,51	0	0		2,006	0		
04.04.2026	24,	24	0	59,30	60,20	57,82	59,72	-3,29	75,46	41,07	34,39	0	0		1,985	0		
05.04.2026	24,	24	0	61,30	62,20	59,75	61,72	-3,30	76,00	41,02	34,98	0	0		2,087	0		
06.04.2026	24,	24	0	62,90	63,90	61,33	63,36	-3,31	75,96	41,62	34,34	0	0		2,103	0		
07.04.2026	24,	24	0	60,60	61,50	59,04	60,98	-3,29	76,54	42,02	34,52	0	0		2,035	0		
08.04.2026	24,	24	0	60,60	61,50	59,06	61,00	-3,28	76,08	41,32	34,76	0	0		2,052	0		
09.04.2026	24,	24	0	62,40	63,30	60,83	62,82	-3,27	75,74	40,70	35,04	0	0		2,130	0		
10.04.2026	24,	24	0	74,10	75,30	72,23	74,64	-3,34	76,02	42,57	33,45	0	0		2,414	0		
11.04.2026	24,	24	0	64,10	65,20	62,45	64,66	-3,54	76,69	41,52	35,17	0	0		2,194	0		
12.04.2026	24,	24	0	65,30	66,40	63,63	65,89	-3,55	76,04	41,60	34,44	0	0		2,189	0		
13.04.2026	24,	24	0	62,30	63,30	60,73	62,76	-3,34	76,72	41,65	35,07	0	0		2,130	0		
14.04.2026	24,	24	0	59,90	60,90	58,40	60,41	-3,44	76,56	41,43	35,13	0	0		2,050	0		
15.04.2026	24,	24	0	67,80	69,00	66,06	68,46	-3,63	76,39	42,10	34,29	0	0		2,264	0		
16.04.2026	24,	24	0	74,40	75,60	72,47	74,93	-3,39	76,84	43,23	33,61	0	0		2,430	0		
17.04.2026	24,	24	0	65,50	66,70	63,83	66,15	-3,63	76,39	42,43	33,96	0	0		2,169	0		
18.04.2026	24,	24	0	59,60	60,50	58,09	60,02	-3,32	75,97	41,35	34,62	0	0		2,009	0		
19.04.2026	24,	24	0	59,80	60,70	58,29	60,22	-3,31	75,97	41,01	34,96	0	0		2,036	0		
20.04.2026	24,	24	0	57,90	58,80	56,44	58,32	-3,33	75,73	42,03	33,70	0	0		1,899	0		
21.04.2026	24,	24	0	68,60	69,70	66,85	69,13	-3,41	75,57	42,24	33,33	0	0		2,225	0		
22.04.2026	24,	24	0	66,70	67,70	64,99	67,15	-3,32	76,44	42,13	34,31	0	0		2,229	0		
Итого	744,	744,	0	2024,60	2056,40	1973,22	2039,66	-3,37	76,03	41,75	34,29	0	0		67,521	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишениязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.б)
Qкорт = Q/Траб х Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорт 67,521

Месячный отчет за апрель 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 8, под. 2 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00248278

1							2			3	4	5	6		7	8	9	
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	вх, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	80505,20	79296,80	78136,62	78163,03	0	0	2066,715	0	2066,715	22118,	22118	0
22.04.2026	83766,90	82532,90	81316,68	81356,96	0	0	2137,990	0	2137,990	22862,	22862	0
За период	3261,70	3236,10	3180,06	3193,93	0	0	71,275	0	71,275	744,	744,	0

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	103,90	103,00	101,26	101,75	-0,48	75,88	51,61	24,27	0	0		2,459	0		
24.03.2026	24,	24	0	104,30	103,50	101,71	102,23	-0,51	75,18	51,52	23,66	0	0		2,406	0		
25.03.2026	24,	24	0	106,70	105,70	104,09	104,43	-0,33	74,24	50,99	23,25	0	0		2,420	0		
26.03.2026	24,	24	0	105,30	104,50	102,69	103,19	-0,49	75,03	51,93	23,10	0	0		2,371	0		
27.03.2026	24,	24	0	106,80	105,90	104,20	104,57	-0,36	74,50	51,98	22,52	0	0		2,347	0		
28.03.2026	24,	24	0	107,90	106,90	105,26	105,61	-0,33	74,06	51,63	22,43	0	0		2,359	0		
29.03.2026	24,	24	0	107,30	106,40	104,68	105,09	-0,39	74,23	51,59	22,64	0	0		2,371	0		
30.03.2026	24,	24	0	104,30	103,40	101,68	102,08	-0,39	75,27	52,37	22,90	0	0		2,327	0		
31.03.2026	24,	24	0	105,00	104,20	102,36	102,86	-0,49	75,65	52,45	23,20	0	0		2,372	0		
01.04.2026	24,	24	0	106,00	105,20	103,34	103,81	-0,45	75,49	52,90	22,59	0	0		2,335	0		
02.04.2026	24,	24	0	105,40	104,70	102,75	103,31	-0,55	75,53	53,01	22,52	0	0		2,313	0		
03.04.2026	24,	24	0	104,90	104,10	102,30	102,70	-0,39	75,18	53,42	21,76	0	0		2,225	0		
04.04.2026	24,	24	0	107,20	106,40	104,53	105,00	-0,45	74,74	53,14	21,60	0	0		2,255	0		
05.04.2026	24,	24	0	104,80	103,90	102,18	102,57	-0,38	75,25	52,90	22,35	0	0		2,281	0		
06.04.2026	24,	24	0	103,70	103,00	101,10	101,63	-0,52	75,23	53,24	21,99	0	0		2,223	0		
07.04.2026	24,	24	0	104,10	103,30	101,46	101,92	-0,45	75,82	53,73	22,09	0	0		2,237	0		
08.04.2026	24,	24	0	103,60	102,80	100,99	101,44	-0,45	75,38	53,29	22,09	0	0		2,227	0		
09.04.2026	24,	24	0	105,70	104,80	103,08	103,43	-0,34	74,94	52,87	22,07	0	0		2,275	0		
10.04.2026	24,	24	0	104,00	103,20	101,41	101,92	-0,50	75,11	52,49	22,62	0	0		2,293	0		
11.04.2026	24,	24	0	104,20	103,40	101,55	102,01	-0,45	75,87	53,03	22,84	0	0		2,320	0		
12.04.2026	24,	24	0	104,40	103,60	101,77	102,26	-0,48	75,21	52,93	22,28	0	0		2,267	0		
13.04.2026	24,	24	0	105,30	104,50	102,60	103,09	-0,48	75,96	53,53	22,43	0	0		2,300	0		
14.04.2026	24,	24	0	105,30	104,50	102,62	103,10	-0,47	75,81	53,24	22,57	0	0		2,316	0		
15.04.2026	24,	24	0	105,40	104,60	102,72	103,21	-0,48	75,58	53,22	22,36	0	0		2,296	0		
16.04.2026	24,	24	0	103,60	102,90	100,99	101,52	-0,52	76,04	53,40	22,64	0	0		2,285	0		
17.04.2026	24,	24	0	105,50	104,70	102,85	103,28	-0,42	75,56	53,68	21,88	0	0		2,252	0		
18.04.2026	24,	24	0	106,70	105,90	104,02	104,48	-0,44	75,25	53,28	21,97	0	0		2,283	0		
19.04.2026	24,	24	0	106,50	105,60	103,83	104,17	-0,33	75,24	53,53	21,71	0	0		2,253	0		
20.04.2026	24,	24	0	105,10	104,30	102,47	102,87	-0,39	75,01	53,81	21,20	0	0		2,171	0		
21.04.2026	24,	24	0	105,20	104,30	102,58	102,91	-0,32	74,78	53,18	21,60	0	0		2,216	0		
22.04.2026	24,	24	0	103,60	102,90	100,99	101,49	-0,50	75,62	53,64	21,98	0	0		2,220	0		
Итого	744,	744,	0	3261,70	3236,10	3180,06	3193,93	-0,44	75,25	52,82	22,42	0	0		71,275	0		

Представитель Потребителя Г.И.Женер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026

(Должность, Фамилия И.О.) _____ (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 53Р _____ Ишнина Э.Р.

(Инспектор, Фамилия И.О.) _____ (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.б)

Qкорр = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорр 71,275

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 6, под. 2 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00248285

1							2			3	4	5	6		7	8	9	
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	вх, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тв, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	119721,20	123646,20	116332,51	122000,55	0	0	3089,716	0	3089,716	22138,	22138	0
22.04.2026	123032,00	127008,80	119560,33	125328,78	0	0	3181,534	0	3181,534	22882,	22882	0
За период	3310,80	3362,60	3227,82	3328,23	0	0	91,818	0	91,818	744,	744,	0

Дата	Тв, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	115,90	117,60	112,91	116,41	-3,10	76,17	46,45	29,72	0	0		3,350	0		
24.03.2026	24,	24	0	117,10	118,90	114,15	117,69	-3,10	75,43	46,87	28,56	0	0		3,260	0		
25.03.2026	24,	24	0	126,00	127,70	122,93	126,37	-2,80	74,45	46,84	27,61	0	0		3,391	0		
26.03.2026	24,	24	0	117,00	118,90	114,07	117,67	-3,16	75,25	46,77	28,48	0	0		3,246	0		
27.03.2026	24,	24	0	110,40	112,20	107,70	111,03	-3,09	74,64	47,30	27,34	0	0		2,943	0		
28.03.2026	24,	24	0	116,80	118,70	113,96	117,44	-3,05	74,28	47,63	26,65	0	0		3,034	0		
29.03.2026	24,	24	0	117,00	119,10	114,10	117,85	-3,29	74,41	47,49	26,92	0	0		3,071	0		
30.03.2026	24,	24	0	111,90	113,70	109,10	112,54	-3,15	75,44	46,99	28,45	0	0		3,102	0		
31.03.2026	24,	24	0	107,10	109,00	104,39	107,90	-3,36	75,75	46,78	28,97	0	0		3,023	0		
01.04.2026	24,	24	0	108,40	110,30	105,68	109,16	-3,29	75,62	47,03	28,59	0	0		3,020	0		
02.04.2026	24,	24	0	103,50	105,20	100,90	104,10	-3,17	75,60	47,30	28,30	0	0		2,854	0		
03.04.2026	24,	24	0	99,20	101,10	96,72	100,06	-3,45	75,21	47,18	28,03	0	0		2,707	0		
04.04.2026	24,	24	0	99,30	100,90	96,83	99,84	-3,11	74,76	47,65	27,11	0	0		2,622	0		
05.04.2026	24,	24	0	102,40	104,20	99,85	103,12	-3,27	75,28	47,11	28,17	0	0		2,814	0		
06.04.2026	24,	24	0	103,70	105,30	101,09	104,20	-3,08	75,28	47,20	28,08	0	0		2,835	0		
07.04.2026	24,	24	0	103,70	105,30	101,04	104,19	-3,12	75,90	46,72	29,18	0	0		2,946	0		
08.04.2026	24,	24	0	101,70	103,50	99,15	102,45	-3,33	75,45	46,67	28,78	0	0		2,851	0		
09.04.2026	24,	24	0	102,20	103,90	99,65	102,85	-3,21	75,02	46,96	28,06	0	0		2,795	0		
10.04.2026	24,	24	0	112,10	113,60	109,30	112,50	-2,93	75,30	46,00	29,30	0	0		3,201	0		
11.04.2026	24,	24	0	103,20	104,80	100,57	103,76	-3,17	76,02	46,41	29,61	0	0		2,974	0		
12.04.2026	24,	24	0	106,00	107,70	103,34	106,65	-3,20	75,37	46,09	29,28	0	0		3,024	0		
13.04.2026	24,	24	0	99,10	100,60	96,58	99,60	-3,13	75,99	46,51	29,48	0	0		2,842	0		
14.04.2026	24,	24	0	98,60	100,10	96,10	99,09	-3,11	75,87	46,73	29,14	0	0		2,797	0		
15.04.2026	24,	24	0	105,80	107,30	103,12	106,26	-3,04	75,71	46,14	29,57	0	0		3,047	0		
16.04.2026	24,	24	0	112,30	113,80	109,42	112,65	-2,95	76,14	46,51	29,63	0	0		3,241	0		
17.04.2026	24,	24	0	103,30	104,80	100,70	103,75	-3,03	75,70	46,76	28,94	0	0		2,911	0		
18.04.2026	24,	24	0	97,30	98,80	94,89	97,76	-3,02	75,26	47,16	28,10	0	0		2,667	0		
19.04.2026	24,	24	0	96,10	97,60	93,71	96,60	-3,08	75,24	47,27	27,97	0	0		2,621	0		
20.04.2026	24,	24	0	96,90	98,30	94,53	97,27	-2,90	75,02	47,54	27,48	0	0		2,594	0		
21.04.2026	24,	24	0	108,20	109,70	105,52	108,57	-2,89	74,91	46,88	28,03	0	0		2,955	0		
22.04.2026	24,	24	0	108,60	110,00	105,82	108,90	-2,91	75,79	46,67	29,12	0	0		3,080	0		
Итого	744,	744,	0	3310,80	3362,60	3227,82	3328,23	-3,11	75,36	46,89	28,47	0	0		91,818	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прокоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5ЭР _____ Ишниева Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)
Qкорт = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорт 91,818

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 4, под. 1 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: Эльф-04 Идентификатор: 24882416

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	Тк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	76058,49	75114,77			0	0	2246,700	0	2246,700		20024,13	
22.04.2026	78809,12	77857,76			0	0	2325,885	0	2325,885		20768,13	
За период	2750,63	2742,99			0	0	79,185	0	79,185		744,	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	93,02	92,66			0,39	76,21	45,46	30,75	0	0		2,791	0		
24.03.2026	24,	24	0	93,60	93,29			0,33	75,54	45,89	29,65	0	0		2,710	0		
25.03.2026	24,	24	0	99,03	98,76			0,27	74,53	46,04	28,49	0	0		2,756	0		
26.03.2026	24,	24	0	94,67	94,39			0,30	75,35	46,19	29,15	0	0		2,695	0		
27.03.2026	24,	24	0	92,35	92,16			0,21	74,80	45,96	28,84	0	0		2,601	0		
28.03.2026	24,	24	0	96,06	95,85			0,22	74,40	46,40	28,00	0	0		2,628	0		
29.03.2026	24,	24	0	98,83	98,59			0,24	74,53	46,56	27,98	0	0		2,701	0		
30.03.2026	24,	24	0	93,36	93,07			0,31	75,58	46,14	29,44	0	0		2,683	0		
31.03.2026	24,	24	0	87,19	86,91			0,32	75,89	45,86	30,02	0	0		2,555	0		
01.04.2026	24,	24	0	88,97	88,65			0,36	75,75	45,85	29,90	0	0		2,597	0		
02.04.2026	24,	24	0	83,46	83,19			0,32	75,71	45,83	29,88	0	0		2,435	0		
03.04.2026	24,	24	0	84,16	83,92			0,29	75,37	45,97	29,40	0	0		2,415	0		
04.04.2026	24,	24	0	88,10	87,85			0,28	74,92	46,13	28,78	0	0		2,477	0		
05.04.2026	24,	24	0	88,59	88,32			0,30	75,47	45,84	29,63	0	0		2,563	0		
06.04.2026	24,	24	0	85,68	85,43			0,29	75,46	45,99	29,47	0	0		2,466	0		
07.04.2026	24,	24	0	84,21	83,93			0,33	75,95	46,03	29,93	0	0		2,460	0		
08.04.2026	24,	24	0	82,59	82,36			0,28	75,57	45,92	29,65	0	0		2,391	0		
09.04.2026	24,	24	0	87,14	86,91			0,26	75,13	46,25	28,88	0	0		2,457	0		
10.04.2026	24,	24	0	85,08	84,76			0,38	75,31	45,91	29,40	0	0		2,442	0		
11.04.2026	24,	24	0	86,44	86,16			0,32	76,11	45,72	30,39	0	0		2,564	0		
12.04.2026	24,	24	0	89,97	89,75			0,24	75,50	45,70	29,79	0	0		2,617	0		
13.04.2026	24,	24	0	86,65	86,39			0,30	76,15	45,71	30,44	0	0		2,574	0		
14.04.2026	24,	24	0	85,93	85,70			0,27	76,01	45,80	30,21	0	0		2,534	0		
15.04.2026	24,	24	0	86,52	86,28			0,28	75,83	45,74	30,09	0	0		2,541	0		
16.04.2026	24,	24	0	88,63	88,42			0,24	76,22	46,16	30,06	0	0		2,599	0		
17.04.2026	24,	24	0	87,96	87,79			0,19	75,85	45,84	30,01	0	0		2,576	0		
18.04.2026	24,	24	0	85,37	85,23			0,16	75,47	46,05	29,41	0	0		2,452	0		
19.04.2026	24,	24	0	89,28	89,10			0,20	75,48	46,34	29,13	0	0		2,539	0		
20.04.2026	24,	24	0	84,54	84,35			0,22	75,17	46,15	29,03	0	0		2,396	0		
21.04.2026	24,	24	0	86,03	85,86			0,20	74,99	46,13	28,86	0	0		2,424	0		
22.04.2026	24,	24	0	87,22	86,96			0,30	75,85	45,94	29,91	0	0		2,547	0		
Итого	744	744,	0	2750,63	2742,99			0,28	75,49	45,98	29,50	0	0		79,185	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прокоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорт = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт 79,185

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 4, под. 2 Подвал Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: Эльф-04 Идентификатор: 25002416

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	Тх, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тх, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	59324,51	57702,01			0	0	1818,016	0	1818,016		20344,32	
22.04.2026	61623,54	59929,41			0	0	1882,591	0	1882,591		21088,32	
За период	2299,03	2227,40			0	0	64,575	0	64,575		744,	

Дата	Тх, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24	24	0	73,88	71,58			3,11	76,64	46,10	30,55	0	0		2,202	0		
24.03.2026	24	24	0	77,75	75,47			2,93	76,01	46,56	29,45	0	0		2,235	0		
25.03.2026	24	24	0	83,64	81,14			2,99	75,11	48,09	27,02	0	0		2,208	0		
26.03.2026	24	24	0	81,16	78,74			2,98	75,79	47,21	28,58	0	0		2,264	0		
27.03.2026	24	24	0	80,19	77,88			2,88	75,28	47,45	27,83	0	0		2,179	0		
28.03.2026	24	24	0	84,29	81,95			2,78	74,85	47,85	27,00	0	0		2,223	0		
29.03.2026	24	24	0	86,75	84,32			2,80	75,02	47,84	27,18	0	0		2,303	0		
30.03.2026	24	24	0	75,01	72,71			3,07	75,99	46,79	29,20	0	0		2,138	0		
31.03.2026	24	24	0	73,23	70,87			3,22	76,35	46,71	29,64	0	0		2,118	0		
01.04.2026	24	24	0	73,61	71,27			3,18	76,18	46,76	29,42	0	0		2,114	0		
02.04.2026	24	24	0	71,18	68,86			3,26	76,19	46,83	29,36	0	0		2,039	0		
03.04.2026	24	24	0	71,80	69,51			3,19	75,86	47,25	28,61	0	0		2,005	0		
04.04.2026	24	24	0	74,71	72,40			3,09	75,41	47,28	28,13	0	0		2,052	0		
05.04.2026	24	24	0	72,01	69,70			3,21	75,92	47,02	28,90	0	0		2,031	0		
06.04.2026	24	24	0	71,61	69,31			3,21	75,91	46,80	29,12	0	0		2,035	0		
07.04.2026	24	24	0	69,11	66,78			3,37	76,43	46,83	29,60	0	0		1,996	0		
08.04.2026	24	24	0	68,58	66,30			3,32	76,06	47,06	29,00	0	0		1,941	0		
09.04.2026	24	24	0	72,60	70,23			3,26	75,54	47,27	28,27	0	0		2,004	0		
10.04.2026	24	24	0	69,53	67,09			3,51	75,75	46,75	29,00	0	0		1,969	0		
11.04.2026	24	24	0	70,48	68,09			3,39	76,55	46,58	29,97	0	0		2,061	0		
12.04.2026	24	24	0	74,85	72,49			3,15	75,97	47,16	28,81	0	0		2,105	0		
13.04.2026	24	24	0	68,65	66,37			3,32	76,58	46,68	29,90	0	0		2,003	0		
14.04.2026	24	24	0	70,03	67,81			3,17	76,46	46,77	29,68	0	0		2,028	0		
15.04.2026	24	24	0	69,88	67,67			3,16	76,26	46,69	29,57	0	0		2,016	0		
16.04.2026	24	24	0	75,14	72,93			2,94	76,72	47,16	29,56	0	0		2,167	0		
17.04.2026	24	24	0	74,20	71,96			3,02	76,29	47,28	29,00	0	0		2,100	0		
18.04.2026	24	24	0	73,46	71,18			3,10	75,92	47,48	28,44	0	0		2,039	0		
19.04.2026	24	24	0	73,33	71,09			3,05	75,96	47,56	28,40	0	0		2,033	0		
20.04.2026	24	24	0	71,13	68,92			3,11	75,65	47,86	27,79	0	0		1,930	0		
21.04.2026	24	24	0	75,50	73,26			2,97	75,48	48,10	27,38	0	0		2,018	0		
22.04.2026	24	24	0	71,74	69,52			3,09	76,31	47,49	28,81	0	0		2,017	0		
Итого	744	744,	0	2299,03	2227,40			3,12	75,95	47,14	28,81	0	0		64,575	0		

Представитель Потребителя Гл.Иженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишнинаева Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)

Qкорт = Q/Траб х Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт 64,575

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 2, под. 1 Итп-1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 18883916

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
25.03.2026	4841,09	4674,11	4647,54	4647,54	0	0	170,662	0	170,662		984,52	
22.04.2026	6908,19	6659,63	6640,24	6640,24	0	0	235,139	0	235,139		1632,5	
За период	2067,10	1985,52	1992,70	1992,62	0	0	64,477	0	64,477	648	647,98	0,02

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
26.03.2026	24,	24	0	76,86	73,93	74,17	74,17		74,93	42,53	32,40	0	0		2,395	0		
27.03.2026	24,	24	0	83,40	80,40	80,56	80,56		74,60	43,34	31,26	0	0		2,505	0		
28.03.2026	24,	24	0	88,14	84,98	85,13	85,13		74,70	43,87	30,83	0	0		2,606	0		
29.03.2026	24,	24	0	81,82	78,75	78,94	78,94		75,55	43,30	32,25	0	0		2,513	0		
30.03.2026	24,	24	0	86,48	83,34	83,46	83,46		76,03	44,04	31,98	0	0		2,639	0		
31.03.2026	24,	24	0	81,69	78,69	78,83	78,83		75,87	43,77	32,10	0	0		2,502	0		
01.04.2026	24,	23,98	0,02	74,64	71,84	72,02	72,02		75,81	42,96	32,85	0	0		2,349	0		
02.04.2026	24,	24	0	73,39	70,46	70,74	70,74		75,51	42,61	32,90	0	0		2,313	0		
03.04.2026	24,	24	0	66,13	63,51	63,77	63,77		74,83	42,08	32,75	0	0		2,093	0		
04.04.2026	24,	24	0	76,20	73,26	73,50	73,50		75,50	42,48	33,02	0	0		2,404	0		
05.04.2026	24,	24	0	78,92	75,78	76,05	76,05		75,59	43,65	31,94	0	0		2,386	0		
06.04.2026	24,	24	0	70,09	67,30	67,56	67,56		75,88	42,37	33,51	0	0		2,255	0		
07.04.2026	24,	24	0	69,80	67,06	67,29	67,29		75,81	42,94	32,87	0	0		2,198	0		
08.04.2026	24,	24	0	67,64	64,72	65,11	65,11		74,85	42,12	32,73	0	0		2,133	0		
09.04.2026	24,	24	0	87,49	84,34	84,48	84,48		75,61	43,99	31,61	0	0		2,669	0		
10.04.2026	24,	24	0	76,71	73,61	73,89	73,89		76,32	43,14	33,18	0	0		2,444	0		
11.04.2026	24,	24	0	76,73	73,65	73,95	73,95		75,64	42,61	33,02	0	0		2,440	0		
12.04.2026	24,	24	0	72,71	69,61	69,98	69,98		76,08	42,45	33,63	0	0		2,341	0		
13.04.2026	24,	24	0	66,92	63,90	64,34	64,34		75,93	41,66	34,28	0	0		2,203	0		
14.04.2026	24,	24	0	78,12	74,98	75,28	75,28		76,05	42,76	33,30	0	0		2,503	0		
15.04.2026	24,	24	0	92,28	88,90	89,03	89,03		76,37	44,77	31,59	0	0		2,757	0		
16.04.2026	24,	24	0	75,12	72,03	72,34	72,34		76,00	43,15	32,85	0	0		2,352	0		
17.04.2026	24,	24	0	67,36	64,37	64,79	64,79		75,52	41,73	33,78	0	0		2,186	0		
18.04.2026	24,	24	0	71,37	68,41	68,74	68,74		75,46	42,88	32,58	0	0		2,233	0		
19.04.2026	24,	24	0	67,36	64,32	64,81	64,72	0,14	75,05	42,18	32,87	0	0		2,123	0		
20.04.2026	24,	24	0	81,35	78,18	78,45	78,45		75,20	43,61	31,60	0	0		2,474	0		
21.04.2026	24,	24	0	78,38	75,20	75,51	75,51		75,94	43,19	32,75	0	0		2,463	0		
22.04.2026												0	0		0			
Итого	648	647,98	0,02	2067,10	1985,52	1992,70	1992,62	0,00	72,88	41,44	31,44	0	0		64,475	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора ЭЭР _____ Ишниязова Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



Кодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)	
Qкорр = Q/Траб х Тнш	0,002

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	64,477

Месячный отчет за апрель 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 2, под. 1 Итп1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 03662916

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Gо1	Отсечка Gо2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк,°C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.03.2026	4790,63	4819,18	4698,38	4730,13	0	0	119,947	0	119,947		8323,93	
22.04.2026	5105,77	5134,05	5008,23	5039,98	0	0	124,335	0	124,335		9067,93	
За период	315,14	314,87	309,85	309,85	0	0	4,388	0	4,388		744,	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.03.2026	24,	24	0	10,04	10,03	9,87	9,87		67,88	53,07	14,81	0	0		0,146	0		
24.03.2026	24,	24	0	10,09	10,09	9,93	9,93		67,60	53,11	14,49	0	0		0,144	0		
25.03.2026	24,	24	0	10,72	10,71	10,54	10,54		67,08	53,36	13,72	0	0		0,144	0		
26.03.2026	24,	24	0	10,30	10,31	10,14	10,14		67,48	53,30	14,19	0	0		0,144	0		
27.03.2026	24,	24	0	10,41	10,41	10,24	10,24		67,03	53,23	13,80	0	0		0,142	0		
28.03.2026	24,	24	0	10,76	10,76	10,59	10,59		66,94	53,49	13,46	0	0		0,143	0		
29.03.2026	24,	24	0	10,58	10,57	10,40	10,40		66,98	53,43	13,55	0	0		0,141	0		
30.03.2026	24,	24	0	10,16	10,15	9,99	9,99		67,51	53,44	14,07	0	0		0,141	0		
31.03.2026	24,	24	0	9,99	9,99	9,83	9,83		67,78	53,32	14,46	0	0		0,142	0		
01.04.2026	24,	24	0	10,20	10,18	10,02	10,02		67,75	53,21	14,54	0	0		0,146	0		
02.04.2026	24,	24	0	10,17	10,15	9,99	9,99		67,70	53,28	14,42	0	0		0,144	0		
03.04.2026	24,	24	0	10,23	10,22	10,06	10,06		67,51	53,40	14,10	0	0		0,142	0		
04.04.2026	24,	24	0	10,46	10,45	10,29	10,29		67,08	53,42	13,67	0	0		0,141	0		
05.04.2026	24,	24	0	10,34	10,33	10,17	10,17		67,41	53,29	14,12	0	0		0,144	0		
06.04.2026	24,	24	0	10,06	10,04	9,89	9,89		67,49	53,41	14,08	0	0		0,139	0		
07.04.2026	24,	24	0	10,05	10,03	9,88	9,88		67,70	53,44	14,27	0	0		0,141	0		
08.04.2026	24,	24	0	10,09	10,08	9,92	9,92		67,61	53,27	14,34	0	0		0,142	0		
09.04.2026	24,	24	0	10,47	10,45	10,29	10,29		67,29	53,47	13,82	0	0		0,142	0		
10.04.2026	24,	24	0	10,19	10,17	10,01	10,01		67,59	53,26	14,34	0	0		0,144	0		
11.04.2026	24,	24	0	9,84	9,83	9,67	9,67		67,90	53,21	14,69	0	0		0,142	0		
12.04.2026	24,	24	0	10,15	10,12	9,97	9,97		67,56	53,41	14,15	0	0		0,141	0		
13.04.2026	24,	24	0	9,93	9,91	9,76	9,76		67,89	53,59	14,30	0	0		0,140	0		
14.04.2026	24,	24	0	9,90	9,87	9,72	9,72		67,73	53,51	14,21	0	0		0,138	0		
15.04.2026	24,	24	0	9,86	9,86	9,70	9,70		67,74	53,37	14,37	0	0		0,140	0		
16.04.2026	24,	24	0	9,84	9,84	9,68	9,68		68,08	53,37	14,71	0	0		0,142	0		
17.04.2026	24,	24	0	9,97	9,95	9,80	9,80		67,74	53,46	14,28	0	0		0,140	0		
18.04.2026	24,	24	0	9,94	9,94	9,78	9,78		67,37	53,52	13,85	0	0		0,135	0		
19.04.2026	24,	24	0	9,97	9,98	9,81	9,81		67,47	53,66	13,81	0	0		0,136	0		
20.04.2026	24,	24	0	10,16	10,16	9,99	9,99		67,31	53,70	13,62	0	0		0,136	0		
21.04.2026	24,	24	0	10,18	10,20	10,02	10,02		67,34	53,42	13,93	0	0		0,140	0		
22.04.2026	24,	24	0	10,09	10,09	9,92	9,92		67,74	53,11	14,64	0	0		0,145	0		
Итого	744	744,	0	315,14	314,87	309,85	309,85		67,53	53,37	14,15	0	0		4,388	0		

Представитель Потребителя Гл.Инженер _____ Прохоров В.В. 23.04.2026
(Должность, Фамилия И.О.) (Дата)
Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 59Р _____ Ишнинаева Э.Р.
(Инспектор, Фамилия И.О.) (Дата)



кодированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п.6)
Qкорр = Q/Траб x Тнш 0,

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорр 4,388