

Месячный отчет за май 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 26, под. 4 ИТП №4 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ТВ-7 Идентификатор: 15022194

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	100034,10	83858,00	97161,17	82639,84	0	0	2506,039	0	2506,039	22833	22833	0
21.05.2026	102518,90	86315,50	99588,80	85061,95	0,00	0,00	2544,664	0,00	2544,664	23529,00	23529,00	0,00
За период	2484,80	2457,50	2427,62	2422,11			38,625		38,625	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	105,20	103,90	102,47	102,49	-0,02	76,75	54,15	22,60	0	0		2,317	0		
24.04.2026	24,	24	0	109,90	108,40	107,07	106,93	0,13	76,37	54,19	22,18	0	0		2,376	0		
25.04.2026	24,	24	0	111,80	110,40	108,96	108,91	0,04	75,87	54,00	21,86	0	0		2,384	0		
26.04.2026	24,	24	0	108,80	107,50	105,99	106,04	-0,05	76,51	54,18	22,33	0	0		2,368	0		
27.04.2026	24,	24	0	101,20	99,90	98,56	98,56	0,01	76,88	53,95	22,93	0	0		2,262	0		
28.04.2026	24,	24	0	103,80	102,50	101,13	101,12	0,01	76,43	53,96	22,47	0	0		2,274	0		
29.04.2026	24,	24	0	95,70	94,60	93,28	93,31	-0,04	75,81	54,24	21,57	0	0		2,014	0		
30.04.2026	24,	24	0	79,90	78,90	77,85	77,84	0,01	76,25	53,91	22,34	0	0		1,740	0		
01.05.2026	24,	24	0	85,00	83,90	82,82	82,78	0,05	76,20	53,76	22,43	0	0		1,859	0		
02.05.2026	24,	24	0	89,90	88,90	87,58	87,66	-0,09	76,50	55,01	21,49	0	0		1,884	0		
03.05.2026	24,	24	0	94,20	93,20	91,77	91,89	-0,13	76,56	55,08	21,48	0	0		1,973	0		
04.05.2026	24,	24	0	93,70	92,90	91,40	91,46	-0,06	74,37	57,93	16,45	0	0		1,504	0		
05.05.2026	24,	24	0	89,20	88,40	87,19	86,89	0,34	70,84	60,94	9,90	0	0		0,864	0		
06.05.2026	24,	24	0	95,30	94,50	93,34	93,02	0,34	67,49	58,18	9,31	0	0		0,869	0		
07.05.2026	24,	24	0	96,30	95,40	94,30	93,87	0,45	67,91	58,91	9,00	0	0		0,849	0		
08.05.2026	24,	24	0	91,00	90,30	89,12	88,87	0,28	67,70	58,68	9,02	0	0		0,804	0		
09.05.2026	24,	24	0	89,40	88,60	87,55	87,19	0,41	67,76	58,78	8,98	0	0		0,786	0		
10.05.2026	24,	24	0	73,80	73,00	72,29	71,92	0,51	67,24	56,56	10,68	0	0		0,772	0		
11.05.2026	24,	24	0	71,00	70,20	69,55	69,21	0,49	67,32	55,18	12,14	0	0		0,845	0		
12.05.2026	24,	24	0	68,00	67,30	66,61	66,34	0,41	67,23	55,57	11,66	0	0		0,777	0		
13.05.2026	24,	24	0	74,00	73,30	72,48	72,23	0,34	67,53	56,10	11,43	0	0		0,828	0		
14.05.2026	24,	24	0	85,20	84,30	83,44	82,99	0,53	67,74	57,85	9,89	0	0		0,825	0		
15.05.2026	24,	24	0	72,50	71,70	71,01	70,65	0,51	67,39	56,20	11,18	0	0		0,794	0		
16.05.2026	24,	24	0	67,70	67,00	66,32	66,05	0,39	67,29	55,26	12,03	0	0		0,798	0		
17.05.2026	24,	24	0	72,30	71,60	70,80	70,55	0,35	67,66	56,11	11,55	0	0		0,818	0		
18.05.2026	24,	24	0	66,30	65,50	64,96	64,59	0,58	66,74	54,86	11,89	0	0		0,772	0		
19.05.2026	24,	24	0	60,10	59,30	58,89	58,50	0,67	66,64	54,09	12,55	0	0		0,739	0		
20.05.2026	24,	24	0	67,10	66,40	65,73	65,46	0,41	67,15	55,39	11,77	0	0		0,774	0		
21.05.2026	24,	24	0	66,50	65,70	65,17	64,79	0,58	66,40	54,82	11,58	0	0		0,755	0		
Итого	696	696	0	2484,80	2457,50	2427,62	2422,11	0,26	71,12	55,79	15,33	0	0		38,625	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)


Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026
(Дата) М.П.

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	38,625

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 26, под. 3 ИТП №3 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Теплоучислитель: ТВ-7 Идентификатор: 15022204

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	пл	сп	кД1	кД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	129465,50	131567,70	125585,81	129313,44	0	0	2734,393	0	2734,393	22835,	22835	0
21.05.2026	134331,70	136521,60	130338,03	134182,25	0,00	0,00	2787,542	0,00	2787,542	23531,00	23531,00	0,00
За период	4866,20	4953,90	4752,22	4868,81			53,149		53,149	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	221,70	224,90	215,89	220,90	-2,32	77,25	62,45	14,81	0	0		3,200	0		
24.04.2026	24,	24	0	221,20	224,60	215,46	220,64	-2,40	76,82	62,15	14,67	0	0		3,165	0		
25.04.2026	24,	24	0	218,90	222,70	213,28	218,84	-2,61	76,34	61,65	14,68	0	0		3,134	0		
26.04.2026	24,	24	0	219,00	222,60	213,28	218,67	-2,52	77,02	62,23	14,79	0	0		3,157	0		
27.04.2026	24,	24	0	221,10	224,30	215,27	220,24	-2,31	77,41	62,92	14,49	0	0		3,122	0		
28.04.2026	24,	24	0	222,50	226,20	216,71	222,12	-2,50	76,92	62,88	14,05	0	0		3,047	0		
29.04.2026	24,	24	0	216,90	220,60	211,33	216,68	-2,53	76,32	62,46	13,86	0	0		2,933	0		
30.04.2026	24,	24	0	211,10	215,40	205,61	211,40	-2,81	76,85	63,87	12,98	0	0		2,672	0		
01.05.2026	24,	24	0	209,20	213,00	203,77	209,09	-2,61	76,79	63,38	13,41	0	0		2,736	0		
02.05.2026	24,	24	0	211,10	214,90	205,59	210,94	-2,60	77,07	63,58	13,49	0	0		2,776	0		
03.05.2026	24,	24	0	213,80	217,20	208,20	213,22	-2,41	77,14	63,39	13,75	0	0		2,865	0		
04.05.2026	24,	24	0	149,30	152,00	145,52	149,34	-2,63	75,77	61,78	13,99	0	0		2,037	0		
05.05.2026	24,	24	0	77,20	78,40	75,49	77,28	-2,37	70,19	55,54	14,65	0	0		1,106	0		
06.05.2026	24,	24	0	128,80	131,10	126,15	129,01	-2,26	67,52	58,85	8,67	0	0		1,094	0		
07.05.2026	24,	24	0	107,50	109,30	105,25	107,62	-2,25	68,12	57,99	10,13	0	0		1,066	0		
08.05.2026	24,	24	0	121,00	123,30	118,50	121,33	-2,39	67,71	58,88	8,83	0	0		1,047	0		
09.05.2026	24,	24	0	116,70	118,80	114,26	116,92	-2,32	67,99	58,63	9,36	0	0		1,069	0		
10.05.2026	24,	24	0	137,10	139,90	134,27	137,60	-2,48	67,62	59,77	7,85	0	0		1,055	0		
11.05.2026	24,	24	0	153,80	156,90	150,63	154,33	-2,45	67,47	59,70	7,76	0	0		1,170	0		
12.05.2026	24,	24	0	152,00	155,00	148,87	152,44	-2,39	67,43	59,97	7,45	0	0		1,110	0		
13.05.2026	24,	24	0	147,70	150,40	144,65	147,92	-2,26	67,58	59,93	7,65	0	0		1,107	0		
14.05.2026	24,	24	0	135,90	138,40	133,08	136,14	-2,30	67,76	59,52	8,24	0	0		1,097	0		
15.05.2026	24,	24	0	147,50	150,40	144,46	147,93	-2,40	67,58	59,76	7,82	0	0		1,131	0		
16.05.2026	24,	24	0	144,90	147,70	141,91	145,25	-2,36	67,47	60,02	7,45	0	0		1,058	0		
17.05.2026	24,	24	0	136,00	138,70	133,18	136,43	-2,44	67,81	59,56	8,25	0	0		1,099	0		
18.05.2026	24,	24	0	150,60	153,60	147,53	151,04	-2,38	67,10	60,27	6,83	0	0		1,008	0		
19.05.2026	24,	24	0	158,60	161,90	155,38	159,19	-2,46	67,05	60,36	6,69	0	0		1,040	0		
20.05.2026	24,	24	0	144,90	147,80	141,93	145,33	-2,40	67,37	60,30	7,08	0	0		1,005	0		
21.05.2026	24,	24	0	170,20	173,90	166,77	170,98	-2,52	66,71	60,46	6,25	0	0		1,042	0		
Итого	696	696	0	4866,20	4953,90	4752,22	4868,81	-2,44	71,45	60,77	10,69	0	0		53,149	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата)

М.П. 453000680

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишняязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



Скорректированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	53,149

Месячный отчет за май 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация/Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 26, под. 2 ИТП №2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ТВ-7 Идентификатор: 15022200

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тх, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	106125,80	103823,79	103024,05	102110,46	0	0	2242,197	0	2242,197	21203,	20337	866
21.05.2026	109412,80	107055,19	106237,13	105294,87	0,00	0,00	2289,542	0,00	2289,542	21899,00	21033,00	866,00
За период	3287,00	3231,40	3213,08	3184,41			47,345		47,345	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	110,40	108,20	107,51	106,88	0,59	77,00	51,43	25,57	0	0		2,751	0		
24.04.2026	24,	24	0	105,50	103,40	102,77	102,17	0,59	76,56	50,71	25,85	0	0		2,658	0		
25.04.2026	24,	24	0	112,40	110,20	109,53	108,89	0,59	76,04	50,81	25,23	0	0		2,765	0		
26.04.2026	24,	24	0	114,00	111,70	111,04	110,33	0,65	76,70	51,39	25,31	0	0		2,812	0		
27.04.2026	24,	24	0	114,60	112,40	111,60	110,98	0,56	77,18	52,28	24,90	0	0		2,780	0		
28.04.2026	24,	24	0	107,00	104,80	104,22	103,53	0,67	76,69	51,30	25,39	0	0		2,648	0		
29.04.2026	24,	24	0	104,40	102,40	101,73	101,10	0,62	76,09	52,26	23,83	0	0		2,426	0		
30.04.2026	24,	24	0	80,50	78,80	78,43	77,82	0,78	76,49	51,80	24,70	0	0		1,938	0		
01.05.2026	24,	24	0	88,90	87,10	86,61	85,99	0,71	76,38	52,36	24,02	0	0		2,081	0		
02.05.2026	24,	24	0	88,30	86,40	86,01	85,32	0,81	76,72	51,98	24,74	0	0		2,129	0		
03.05.2026	24,	24	0	95,20	93,20	92,73	91,98	0,80	76,76	53,06	23,70	0	0		2,199	0		
04.05.2026	24,	24	0	79,90	78,30	77,91	77,28	0,81	74,96	52,95	22,01	0	0		1,716	0		
05.05.2026	24,	24	0	84,70	83,00	82,83	81,79	1,26	70,06	56,08	13,99	0	0		1,159	0		
06.05.2026	24,	24	0	137,50	135,30	134,67	133,12	1,15	67,43	59,13	8,30	0	0		1,119	0		
07.05.2026	24,	24	0	117,80	115,90	115,33	114,09	1,08	68,07	58,37	9,70	0	0		1,119	0		
08.05.2026	24,	24	0	119,40	117,40	116,93	115,56	1,17	67,65	58,34	9,31	0	0		1,089	0		
09.05.2026	24,	24	0	118,00	116,10	115,55	114,27	1,11	67,85	58,51	9,34	0	0		1,080	0		
10.05.2026	24,	24	0	148,00	145,70	144,95	143,31	1,13	67,50	59,75	7,74	0	0		1,123	0		
11.05.2026	24,	24	0	156,10	153,60	152,90	151,10	1,18	67,32	59,51	7,80	0	0		1,193	0		
12.05.2026	24,	24	0	154,40	152,00	151,24	149,51	1,14	67,31	59,74	7,56	0	0		1,145	0		
13.05.2026	24,	24	0	152,80	150,40	149,65	147,91	1,17	67,43	59,96	7,47	0	0		1,119	0		
14.05.2026	24,	24	0	133,60	131,40	130,84	129,28	1,19	67,66	59,19	8,47	0	0		1,108	0		
15.05.2026	24,	24	0	118,90	117,00	116,45	115,18	1,09	67,53	58,08	9,46	0	0		1,102	0		
16.05.2026	24,	24	0	104,90	103,10	102,75	101,57	1,15	67,31	56,65	10,66	0	0		1,095	0		
17.05.2026	24,	24	0	100,40	98,60	98,33	97,15	1,19	67,66	56,39	11,27	0	0		1,109	0		
18.05.2026	24,	24	0	106,00	104,30	103,85	102,71	1,10	66,95	57,57	9,38	0	0		0,974	0		
19.05.2026	24,	24	0	107,90	106,10	105,72	104,47	1,18	66,88	57,57	9,31	0	0		0,985	0		
20.05.2026	24,	24	0	104,20	102,40	102,08	100,85	1,20	67,21	57,27	9,94	0	0		1,016	0		
21.05.2026	24,	24	0	121,30	122,20	118,88	120,26	-1,16	66,34	58,70	7,64	0	0		0,909	0		
Итого	696	696	0	3287,00	3231,40	3213,08	3184,41	0,88	71,23	55,63	15,61	0	0		47,345	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата) М.П.

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишняязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	47,345

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 26, под. 1 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ТВ-7 Идентификатор: 15022202

1							2			3	4	5	6		7	8	9	
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний GN1	Нижний GN2	Нижний GN3	Верхний Gv1	Верхний Gv2	Верхний Gv3	C1	C2	C3	тхк, °С	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	78385,10	78439,70	75968,52	77321,17	0	0	2182,882	0	2182,882	22834	22834	0
21.05.2026	80779,80	80807,40	78306,89	79653,27	0,00	0,00	2219,269	0,00	2219,269	23530,00	23530,00	0,00
За период	2394,70	2367,70	2338,37	2332,11			36,386		36,386	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	114,70	113,50	111,70	111,69	0,02	77,09	58,94	18,14	0	0		2,028	0		
24.04.2026	24,	24	0	118,00	117,00	114,94	115,13	-0,17	76,73	58,87	17,87	0	0		2,055	0		
25.04.2026	24,	24	0	120,60	119,40	117,51	117,52	-0,01	76,26	58,45	17,81	0	0		2,094	0		
26.04.2026	24,	24	0	124,00	122,70	120,77	120,78	-0,01	76,91	58,30	18,62	0	0		2,250	0		
27.04.2026	24,	24	0	119,70	118,60	116,56	116,70	-0,13	77,31	58,94	18,38	0	0		2,144	0		
28.04.2026	24,	24	0	118,00	116,80	114,93	114,94	-0,01	76,86	58,89	17,97	0	0		2,067	0		
29.04.2026	24,	24	0	108,80	107,70	106,01	105,97	0,04	76,24	59,02	17,22	0	0		1,827	0		
30.04.2026	24,	24	0	79,70	78,70	77,64	77,54	0,12	76,72	56,45	20,27	0	0		1,575	0		
01.05.2026	24,	24	0	100,90	100,00	98,28	98,34	-0,06	76,71	59,96	16,75	0	0		1,647	0		
02.05.2026	24,	24	0	79,40	78,40	77,33	77,31	0,04	76,87	55,02	21,85	0	0		1,691	0		
03.05.2026	24,	24	0	109,50	108,50	106,64	106,76	-0,12	77,06	58,95	18,10	0	0		1,932	0		
04.05.2026	24,	24	0	78,80	77,80	76,84	76,84	0,28	74,89	57,27	17,62	0	0		1,355	0		
05.05.2026	24,	24	0	72,90	72,00	71,25	70,80	0,62	71,24	60,06	11,18	0	0		0,797	0		
06.05.2026	24,	24	0	70,50	69,60	69,03	68,59	0,64	67,81	55,93	11,88	0	0		0,821	0		
07.05.2026	24,	24	0	72,70	71,70	71,17	70,64	0,75	68,28	56,70	11,58	0	0		0,825	0		
08.05.2026	24,	24	0	67,70	67,00	66,28	66,03	0,38	68,02	55,94	12,08	0	0		0,801	0		
09.05.2026	24,	24	0	69,20	68,30	67,75	67,34	0,62	68,09	55,11	12,98	0	0		0,880	0		
10.05.2026	24,	24	0	61,00	60,30	59,74	59,49	0,43	67,59	53,89	13,71	0	0		0,819	0		
11.05.2026	24,	24	0	62,40	61,60	61,11	60,83	0,46	67,62	51,68	15,94	0	0		0,974	0		
12.05.2026	24,	24	0	60,40	59,70	59,16	58,91	0,41	67,51	53,37	14,14	0	0		0,837	0		
13.05.2026	24,	24	0	59,20	58,60	57,97	57,81	0,28	67,82	54,09	13,73	0	0		0,796	0		
14.05.2026	24,	24	0	61,20	60,40	59,92	59,59	0,56	67,90	54,01	13,89	0	0		0,833	0		
15.05.2026	24,	24	0	63,00	62,20	61,70	61,35	0,56	67,68	54,20	13,49	0	0		0,832	0		
16.05.2026	24,	24	0	62,00	61,10	60,72	60,26	0,75	67,59	54,39	13,20	0	0		0,802	0		
17.05.2026	24,	24	0	64,20	63,30	62,86	62,38	0,76	67,99	56,03	11,96	0	0		0,752	0		
18.05.2026	24,	24	0	70,30	69,50	68,87	68,51	0,52	67,20	55,42	11,78	0	0		0,811	0		
19.05.2026	24,	24	0	76,20	75,20	74,64	74,06	0,79	67,21	57,45	9,75	0	0		0,728	0		
20.05.2026	24,	24	0	79,10	78,10	77,46	76,88	0,75	67,63	58,05	9,58	0	0		0,743	0		
21.05.2026	24,	24	0	50,60	50,00	49,58	49,34	0,48	66,74	53,23	13,50	0	0		0,670	0		
Итого	696	696	0	2394,70	2367,70	2338,37	2332,11	0,34	71,50	56,50	15,00	0	0		36,386	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п)	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	36,386

Месячный отчет за май 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 24, под. 4 Итп-2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 255530

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тх, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	102454,26	102046,58	98965,50	99303,18	0	0	2851,911	0	2851,911	30890,	30624	266
21.05.2026	105243,92	104780,97	101671,60	102009,28	0,00	0,00	2891,079	0,00	2891,079	31586,00	31320,00	####
За период	2789,66	2734,39	2706,10	2706,10			39,168		39,168	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	139,69	135,93	134,83	134,83		76,50	59,65	16,85	0	0		2,275	0		
24.04.2026	24,	24	0	141,72	138,15	136,95	136,95		76,07	59,50	16,57	0	0		2,268	0		
25.04.2026	24,	24	0	142,91	139,37	138,19	138,19		75,58	58,98	16,60	0	0		2,296	0		
26.04.2026	24,	24	0	142,21	138,46	137,36	137,36		76,29	58,71	17,58	0	0		2,414	0		
27.04.2026	24,	24	0	140,03	136,05	135,02	135,02		76,65	60,25	16,40	0	0		2,215	0		
28.04.2026	24,	24	0	145,00	141,15	140,02	140,02		76,15	59,70	16,45	0	0		2,305	0		
29.04.2026	24,	24	0	144,19	140,72	139,44	139,44		75,63	59,19	16,44	0	0		2,294	0		
30.04.2026	24,	24	0	141,22	137,50	136,33	136,33		76,21	60,46	15,75	0	0		2,146	0		
01.05.2026	24,	24	0	141,81	138,14	136,98	136,98		76,03	59,67	16,36	0	0		2,242	0		
02.05.2026	24,	24	0	143,03	139,19	138,05	138,05		76,41	60,29	16,12	0	0		2,226	0		
03.05.2026	24,	24	0	143,14	139,38	138,23	138,23		76,33	59,76	16,57	0	0		2,291	0		
04.05.2026	24,	24	0	129,12	126,53	125,04	125,04		74,41	62,32	12,09	0	0		1,513	0		
05.05.2026	24,	24	0	95,62	94,65	93,14	93,14		70,64	62,82	7,82	0	0		0,729	0		
06.05.2026	24,	24	0	63,37	62,68	61,88	61,88		67,24	55,32	11,92	0	0		0,740	0		
07.05.2026	24,	24	0	70,84	70,09	69,15	69,15		67,52	56,22	11,30	0	0		0,782	0		
08.05.2026	24,	24	0	68,22	67,50	66,62	66,62		67,39	56,10	11,29	0	0		0,752	0		
09.05.2026	24,	24	0	58,89	58,28	57,50	57,50		67,44	56,12	11,32	0	0		0,651	0		
10.05.2026	24,	24	0	59,66	59,02	58,30	58,30		66,82	54,24	12,58	0	0		0,735	0		
11.05.2026	24,	24	0	63,87	63,19	62,40	62,40		66,81	53,22	13,59	0	0		0,845	0		
12.05.2026	24,	24	0	64,92	64,28	63,44	63,44		66,76	54,50	12,26	0	0		0,775	0		
13.05.2026	24,	24	0	64,06	63,39	62,59	62,59		67,13	53,85	13,28	0	0		0,829	0		
14.05.2026	24,	24	0	58,76	58,11	57,37	57,37		67,29	53,84	13,45	0	0		0,770	0		
15.05.2026	24,	24	0	63,39	62,72	61,92	61,92		66,80	54,17	12,63	0	0		0,782	0		
16.05.2026	24,	24	0	61,66	61,02	60,23	60,23		66,86	55,35	11,51	0	0		0,691	0		
17.05.2026	24,	24	0	64,94	64,22	63,38	63,38		67,42	55,44	11,98	0	0		0,758	0		
18.05.2026	24,	24	0	62,15	61,45	60,70	60,70		66,43	54,03	12,40	0	0		0,752	0		
19.05.2026	24,	24	0	60,65	59,96	59,20	59,20		66,43	54,41	12,02	0	0		0,712	0		
20.05.2026	24,	24	0	58,26	57,61	56,87	56,87		66,90	55,11	11,79	0	0		0,669	0		
21.05.2026	24,	24	0	56,33	55,65	54,97	54,97		66,21	53,26	12,95	0	0		0,711	0		
Итого	696	696	0	2789,66	2734,39	2706,10	2706,10		70,84	57,12	13,72	0	0		39,168	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниназова Э.Р.
(Фамилия И.О.)



скодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкorr = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкorr	39,168

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 22, под. 1 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255355

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	117171,40	114171,20	113604,60	113055,28	0	0	4327,779	0	4327,779	30592,	29930	662
21.05.2026	119168,70	116179,00	115555,24	115051,18	0,00	0,00	4398,645	0,00	4398,645	31288,00	30626,00	662,00
За период	1997,30	2007,80	1950,64	1995,90			70,866		70,866	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	94,60	94,90	92,15	94,26	-2,29	76,94	38,38	38,56	0	0		3,551	0		
24.04.2026	24,	24	0	92,60	92,80	90,25	92,19	-2,15	76,51	37,42	39,09	0	0		3,522	0		
25.04.2026	24,	24	0	94,70	95,00	92,28	94,36	-2,25	76,04	37,61	38,43	0	0		3,543	0		
26.04.2026	24,	24	0	91,70	91,90	89,34	91,32	-2,22	76,64	37,24	39,40	0	0		3,516	0		
27.04.2026	24,	24	0	94,90	95,10	92,42	94,34	-2,08	77,06	41,25	35,81	0	0		3,311	0		
28.04.2026	24,	24	0	93,60	93,90	91,21	93,26	-2,25	76,52	39,03	37,49	0	0		3,418	0		
29.04.2026	24,	24	0	91,40	91,60	89,08	90,99	-2,14	75,98	37,61	38,37	0	0		3,413	0		
30.04.2026	24,	24	0	91,60	91,80	89,24	91,12	-2,11	76,56	39,91	36,65	0	0		3,267	0		
01.05.2026	24,	24	0	95,30	95,60	92,84	94,91	-2,23	76,50	38,45	38,05	0	0		3,530	0		
02.05.2026	24,	24	0	92,90	93,10	90,45	92,49	-2,26	76,79	37,73	39,06	0	0		3,529	0		
03.05.2026	24,	24	0	96,30	96,60	93,80	95,96	-2,30	76,80	37,42	39,38	0	0		3,688	0		
04.05.2026	24,	24	0	71,30	71,70	69,50	71,21	-2,46	75,10	38,43	36,67	0	0		2,548	0		
05.05.2026	24,	24	0	46,50	46,80	45,48	46,53	-2,31	70,33	34,78	35,55	0	0		1,615	0		
06.05.2026	24,	24	0	55,90	56,40	54,75	56,13	-2,52	67,39	33,40	33,99	0	0		1,858	0		
07.05.2026	24,	24	0	50,10	50,50	49,09	50,24	-2,34	67,79	33,47	34,32	0	0		1,680	0		
08.05.2026	24,	24	0	50,50	51,00	49,45	50,74	-2,61	67,61	33,37	34,24	0	0		1,693	0		
09.05.2026	24,	24	0	51,20	51,60	50,16	51,35	-2,37	67,76	33,37	34,39	0	0		1,723	0		
10.05.2026	24,	24	0	54,10	54,60	53,00	54,36	-2,57	67,33	32,00	35,33	0	0		1,865	0		
11.05.2026	24,	24	0	60,20	60,80	58,97	60,51	-2,61	67,24	32,07	35,17	0	0		2,070	0		
12.05.2026	24,	24	0	56,10	56,60	54,97	56,34	-2,49	67,13	32,13	35,00	0	0		1,919	0		
13.05.2026	24,	24	0	56,90	57,50	55,74	57,24	-2,69	67,41	32,34	35,07	0	0		1,952	0		
14.05.2026	24,	24	0	55,00	55,40	53,85	55,16	-2,43	67,70	32,62	35,08	0	0		1,886	0		
15.05.2026	24,	24	0	53,20	53,70	52,12	53,44	-2,53	67,21	32,97	34,24	0	0		1,782	0		
16.05.2026	24,	24	0	55,70	56,20	54,56	55,94	-2,53	67,31	33,51	33,80	0	0		1,842	0		
17.05.2026	24,	24	0	51,20	51,70	50,14	51,46	-2,63	67,62	33,47	34,15	0	0		1,710	0		
18.05.2026	24,	24	0	49,00	49,40	48,01	49,17	-2,42	66,61	33,67	32,94	0	0		1,578	0		
19.05.2026	24,	24	0	49,80	50,10	48,81	49,87	-2,17	66,68	33,90	32,78	0	0		1,598	0		
20.05.2026	24,	24	0	45,10	45,30	44,20	45,07	-1,97	66,88	33,78	33,10	0	0		1,459	0		
21.05.2026	24,	24	0	55,90	56,20	54,78	55,94	-2,12	66,50	33,58	33,97	0	0		1,800	0		
Итого	696	696	0	1997,30	2007,80	1950,64	1995,90	-2,35	71,17	35,34	35,83	0	0		70,866	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)


Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год М.П.
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	70,866

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 18, под. 3 Итп-3 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00229997

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	182981,70	187394,30	177717,58	183962,84	0	0	3131,538	0	3131,538	30592,	29931	661
21.05.2026	188124,70	192480,30	182744,27	188958,76	0,00	0,00	3176,113	0,00	3176,113	31288,00	30627,00	661,00
За период	5143,00	5086,00	5026,69	4995,92			44,575		44,575	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	121,30	121,40	118,12	119,56	-1,22	77,30	56,88	20,42	0	0		2,412	0		
24.04.2026	24,	24	0	160,60	161,70	156,44	158,88	-1,56	76,94	61,74	15,20	0	0		2,378	0		
25.04.2026	24,	24	0	119,80	120,00	116,74	118,24	-1,28	76,36	56,41	19,95	0	0		2,329	0		
26.04.2026	24,	24	0	123,60	123,80	120,35	121,92	-1,30	77,17	57,21	19,96	0	0		2,405	0		
27.04.2026	24,	24	0	119,80	119,90	116,66	118,09	-1,23	77,45	57,30	20,15	0	0		2,350	0		
28.04.2026	24,	24	0	120,50	120,60	117,38	118,80	-1,21	76,91	56,92	19,99	0	0		2,345	0		
29.04.2026	24,	24	0	117,70	117,90	114,65	116,13	-1,29	76,70	56,86	19,84	0	0		2,273	0		
30.04.2026	24,	24	0	118,60	118,70	115,41	116,86	-1,26	78,33	57,68	20,65	0	0		2,383	0		
01.05.2026	24,	24	0	117,90	118,10	114,72	116,36	-1,43	78,20	56,74	21,46	0	0		2,459	0		
02.05.2026	24,	24	0	118,90	119,00	115,74	117,20	-1,26	77,87	57,19	20,68	0	0		2,392	0		
03.05.2026	24,	24	0	132,50	133,00	129,05	130,82	-1,37	77,20	59,43	17,77	0	0		2,294	0		
04.05.2026	24,	24	0	130,20	130,80	126,88	128,48	-1,26	76,18	62,39	13,79	0	0		1,752	0		
05.05.2026	24,	24	0	166,80	168,80	162,92	165,53	-1,60	72,28	65,31	6,97	0	0		1,140	0		
06.05.2026	24,	24	0	247,40	250,70	241,97	246,03	-1,68	69,91	64,23	5,68	0	0		1,375	0		
07.05.2026	24,	24	0	240,90	244,10	235,56	239,49	-1,67	70,31	64,60	5,71	0	0		1,346	0		
08.05.2026	24,	24	0	237,60	240,60	232,38	236,06	-1,58	70,10	64,54	5,56	0	0		1,295	0		
09.05.2026	24,	24	0	230,20	232,90	225,36	228,50	-1,39	68,59	64,60	3,99	0	0		0,897	0		
10.05.2026	24,	24	0	212,50	214,60	208,09	210,63	-1,22	68,01	63,76	4,25	0	0		0,885	0		
11.05.2026	24,	24	0	205,50	207,50	201,23	203,71	-1,23	68,02	63,39	4,63	0	0		0,931	0		
12.05.2026	24,	24	0	204,50	206,40	200,25	202,64	-1,19	67,91	63,24	4,67	0	0		0,936	0		
13.05.2026	24,	24	0	206,70	208,70	202,35	204,85	-1,24	68,20	63,66	4,54	0	0		0,919	0		
14.05.2026	24,	24	0	214,80	216,90	210,29	212,86	-1,22	68,41	63,94	4,47	0	0		0,936	0		
15.05.2026	24,	24	0	211,50	213,50	207,09	209,57	-1,20	67,99	63,70	4,29	0	0		0,888	0		
16.05.2026	24,	24	0	216,00	218,10	211,51	214,07	-1,21	67,95	63,80	4,15	0	0		0,879	0		
17.05.2026	24,	24	0	222,70	224,90	218,03	220,74	-1,24	68,36	63,89	4,47	0	0		0,977	0		
18.05.2026	24,	24	0	212,00	214,00	207,66	210,09	-1,17	67,49	63,37	4,12	0	0		0,855	0		
19.05.2026	24,	24	0	208,60	210,30	204,32	206,43	-1,03	67,47	63,46	4,01	0	0		0,820	0		
20.05.2026	24,	24	0	225,60	227,90	220,91	223,65	-1,24	67,88	64,14	3,74	0	0		0,826	0		
21.05.2026	24,	24	0	178,30	181,20	174,63	179,73	54,34	67,46	63,15	4,31	0	0		0,898	0		
Итого	696	696	0	5143,00	5086,00	5026,69	4995,92	0,61	72,17	61,50	10,67	0	0		44,575	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026
(Дата)

М.П. 453000880

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



исходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорр = Q/Траб х Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	44,575

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 18, под. 2 Итп2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255473

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	tж, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	186905,90	184158,60	181424,52	180820,77	0	0	3409,148	0	3409,148	30592,	29931	661
21.05.2026	192149,40	189329,70	186546,65	185899,86	0,00	0,00	3458,002	0,00	3458,002	31288,00	30627,00	661,00
За период	5243,50	5171,10	5122,13	5079,09			48,854		48,854	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	193,90	190,70	188,83	187,31	0,80	77,29	62,49	14,80	0	0		2,794	0		
24.04.2026	24,	24	0	189,40	186,50	184,47	183,14	0,72	76,84	62,59	14,25	0	0		2,629	0		
25.04.2026	24,	24	0	200,60	197,80	195,46	194,22	0,63	76,35	62,90	13,45	0	0		2,630	0		
26.04.2026	24,	24	0	191,10	188,40	186,11	185,04	0,57	77,10	62,66	14,44	0	0		2,686	0		
27.04.2026	24,	24	0	196,20	193,40	191,05	189,90	0,60	77,45	63,13	14,32	0	0		2,737	0		
28.04.2026	24,	24	0	191,50	188,90	186,51	185,50	0,54	76,91	62,92	13,99	0	0		2,610	0		
29.04.2026	24,	24	0	201,80	198,80	196,62	195,18	0,73	76,37	63,23	13,14	0	0		2,584	0		
30.04.2026	24,	24	0	201,30	198,30	196,05	194,63	0,72	76,94	63,98	12,96	0	0		2,542	0		
01.05.2026	24,	24	0	196,70	194,00	191,60	190,50	0,57	76,84	63,00	13,84	0	0		2,653	0		
02.05.2026	24,	24	0	197,60	194,70	192,42	191,13	0,67	77,20	63,47	13,73	0	0		2,643	0		
03.05.2026	24,	24	0	203,10	200,30	197,78	196,55	0,62	77,17	63,88	13,29	0	0		2,630	0		
04.05.2026	24,	24	0	175,00	172,50	170,64	169,28	0,80	75,01	63,98	11,03	0	0		1,883	0		
05.05.2026	24,	24	0	202,80	199,80	198,24	195,95	1,16	71,12	65,24	5,88	0	0		1,164	0		
06.05.2026	24,	24	0	201,10	198,30	196,90	194,74	1,10	68,11	62,56	5,55	0	0		1,089	0		
07.05.2026	24,	24	0	138,50	136,80	135,59	134,51	0,80	68,47	60,63	7,84	0	0		1,061	0		
08.05.2026	24,	24	0	163,80	161,80	160,36	158,94	0,89	68,11	62,03	6,08	0	0		0,975	0		
09.05.2026	24,	24	0	119,60	118,20	117,10	116,32	0,67	68,28	58,83	9,45	0	0		1,102	0		
10.05.2026	24,	24	0	191,30	188,80	187,33	185,48	0,99	67,93	62,08	5,85	0	0		1,096	0		
11.05.2026	24,	24	0	198,40	195,60	194,29	192,13	1,11	67,84	62,15	5,69	0	0		1,101	0		
12.05.2026	24,	24	0	189,70	187,20	185,75	183,90	1,00	67,79	61,94	5,85	0	0		1,086	0		
13.05.2026	24,	24	0	198,70	196,00	194,59	192,57	1,04	68,07	62,29	5,78	0	0		1,125	0		
14.05.2026	24,	24	0	198,40	195,70	194,21	192,20	1,03	68,29	62,62	5,67	0	0		1,100	0		
15.05.2026	24,	24	0	164,80	162,60	161,35	159,79	0,97	67,92	61,45	6,47	0	0		1,046	0		
16.05.2026	24,	24	0	147,50	145,70	144,45	143,27	0,82	67,84	60,76	7,08	0	0		1,024	0		
17.05.2026	24,	24	0	148,50	146,50	145,39	143,95	0,99	68,27	61,47	6,80	0	0		0,990	0		
18.05.2026	24,	24	0	141,20	139,50	138,31	137,15	0,84	67,38	60,42	6,96	0	0		0,962	0		
19.05.2026	24,	24	0	141,20	139,30	138,31	136,98	0,96	67,39	60,36	7,03	0	0		0,972	0		
20.05.2026	24,	24	0	150,00	148,10	146,89	145,58	0,89	67,76	61,22	6,54	0	0		0,961	0		
21.05.2026	24,	24	0	209,80	206,90	205,53	203,25	1,11	67,15	62,38	4,77	0	0		0,979	0		
Итого	696	696	0	5243,50	5171,10	5122,13	5079,09	0,84	71,70	62,30	9,40	0	0		48,854	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 20:09 М.П.

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



Скорректированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п)	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	48,854

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 18, под. 1 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 230089

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тх, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	247427,50	253924,00	240134,85	249022,96	0	0	3949,939	0	3949,939	30206,	29931	275
21.05.2026	251981,60	258468,40	244583,46	253491,04	0,00	0,00	4000,739	0,00	4000,739	30902,00	30627,00	275,00
За период	4554,10	4544,40	4448,61	4468,08			50,800		50,800	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	165,70	165,10	161,35	162,51	-0,72	77,32	58,34	18,98	0	0		3,063	0		
24.04.2026	24,	24	0	169,20	168,70	164,79	166,09	-0,79	76,86	58,23	18,63	0	0		3,070	0		
25.04.2026	24,	24	0	173,00	172,40	168,54	169,72	-0,70	76,38	57,97	18,41	0	0		3,103	0		
26.04.2026	24,	24	0	169,70	169,10	165,26	166,52	-0,76	77,10	57,89	19,21	0	0		3,177	0		
27.04.2026	24,	24	0	172,80	172,30	168,24	169,58	-0,80	77,49	58,80	18,69	0	0		3,148	0		
28.04.2026	24,	24	0	170,00	169,50	165,55	166,79	-0,75	76,97	58,95	18,02	0	0		2,984	0		
29.04.2026	24,	24	0	172,10	171,50	167,68	168,79	-0,66	76,43	58,94	17,49	0	0		2,933	0		
30.04.2026	24,	24	0	166,00	165,50	161,69	162,82	-0,70	77,00	59,48	17,52	0	0		2,831	0		
01.05.2026	24,	24	0	169,50	169,00	165,10	166,27	-0,71	76,89	59,04	17,85	0	0		2,947	0		
02.05.2026	24,	24	0	172,30	171,70	167,78	168,94	-0,69	77,23	59,22	18,01	0	0		3,025	0		
03.05.2026	24,	24	0	168,60	168,10	164,19	165,42	-0,75	77,23	59,20	18,03	0	0		2,965	0		
04.05.2026	24,	24	0	163,20	162,80	159,13	159,89	-0,48	75,23	62,60	12,63	0	0		2,011	0		
05.05.2026	24,	24	0	152,70	152,50	149,22	149,58	-0,24	71,47	64,95	6,52	0	0		0,974	0		
06.05.2026	24,	24	0	153,70	153,40	150,47	150,71	-0,16	68,08	61,91	6,17	0	0		0,928	0		
07.05.2026	24,	24	0	148,80	148,70	145,65	146,06	-0,28	68,50	62,55	5,95	0	0		0,867	0		
08.05.2026	24,	24	0	149,90	149,70	146,78	147,05	-0,18	68,28	62,43	5,85	0	0		0,859	0		
09.05.2026	24,	24	0	154,00	153,80	150,77	151,14	-0,25	68,37	61,67	6,70	0	0		1,008	0		
10.05.2026	24,	24	0	152,20	152,00	149,03	149,39	-0,24	67,91	61,55	6,36	0	0		0,947	0		
11.05.2026	24,	24	0	149,40	149,20	146,32	146,64	-0,22	67,89	61,15	6,74	0	0		0,984	0		
12.05.2026	24,	24	0	149,50	149,50	146,41	146,94	-0,36	67,79	61,14	6,65	0	0		0,974	0		
13.05.2026	24,	24	0	149,40	149,20	146,29	146,65	-0,25	68,06	61,41	6,65	0	0		0,973	0		
14.05.2026	24,	24	0	151,00	150,80	147,84	148,18	-0,23	68,28	61,71	6,57	0	0		0,972	0		
15.05.2026	24,	24	0	147,40	147,30	144,34	144,74	-0,28	67,89	61,49	6,40	0	0		0,924	0		
16.05.2026	24,	24	0	148,60	148,30	145,52	145,74	-0,15	67,86	61,51	6,35	0	0		0,922	0		
17.05.2026	24,	24	0	149,00	148,80	145,90	146,19	-0,20	68,26	61,96	6,30	0	0		0,919	0		
18.05.2026	24,	24	0	144,70	144,50	141,74	142,02	-0,20	67,40	61,45	5,95	0	0		0,845	0		
19.05.2026	24,	24	0	140,10	139,80	137,22	137,39	-0,12	67,37	61,47	5,90	0	0		0,809	0		
20.05.2026	24,	24	0	146,40	146,30	143,37	143,72	-0,24	67,76	62,05	5,71	0	0		0,820	0		
21.05.2026	24,	24	0	135,20	134,90	132,44	132,60	-0,12	67,10	60,92	6,18	0	0		0,818	0		
Итого	696	696	0	4554,10	4544,40	4448,61	4468,08	-0,42	71,74	60,69	11,05	0	0		50,800	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 200 М.П.
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишняязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п)

Qкорр = Q/Траб x Тнш

0

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорр

50,800

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 16, под. 4 ИТП 2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 255349

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	П/Л	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	207003,20	197990,70	200659,67	194923,10	0	0	5193,426	0	5193,426	30913,	30913	0
21.05.2026	214019,80	204961,30	207520,89	201777,18	0,00	0,00	5262,081	0,00	5262,081	31609,00	31609,00	0,00
За период	7016,60	6970,60	6861,22	6854,08			68,655		68,655	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	134,40	132,40	130,88	130,89	-0,01	77,36	49,48	27,88	0	0		3,646	0		
24.04.2026	24,	24	0	137,10	135,80	133,53	134,21	-0,51	76,98	49,99	26,99	0	0		3,605	0		
25.04.2026	24,	24	0	144,00	141,80	140,31	140,11	0,14	76,48	50,71	25,77	0	0		3,612	0		
26.04.2026	24,	24	0	146,10	143,80	142,28	142,13	0,11	77,14	50,17	26,97	0	0		3,834	0		
27.04.2026	24,	24	0	134,70	132,60	131,14	131,06	0,06	77,54	49,84	27,70	0	0		3,630	0		
28.04.2026	24,	24	0	135,80	133,70	132,27	132,08	0,14	77,04	50,83	26,21	0	0		3,464	0		
29.04.2026	24,	24	0	149,10	146,80	145,26	145,02	0,17	76,50	51,26	25,24	0	0		3,664	0		
30.04.2026	24,	24	0	138,80	136,70	135,20	135,05	0,11	77,03	50,88	26,15	0	0		3,533	0		
01.05.2026	24,	24	0	166,30	163,80	162,01	161,73	0,17	76,47	52,20	24,27	0	0		3,931	0		
02.05.2026	24,	24	0	149,60	147,20	145,69	145,34	0,24	76,95	51,97	24,98	0	0		3,637	0		
03.05.2026	24,	24	0	143,90	141,60	140,12	139,92	0,14	77,28	50,92	26,36	0	0		3,692	0		
04.05.2026	24,	24	0	128,60	126,70	125,39	124,96	0,34	75,01	54,57	20,44	0	0		2,562	0		
05.05.2026	24,	24	0	193,50	192,60	189,21	189,25	-0,02	70,34	61,62	8,72	0	0		1,649	0		
06.05.2026	24,	24	0	353,40	373,80	345,99	366,85	-6,03	68,36	63,86	4,50	0	0		1,530	0		
07.05.2026	24,	24	0	270,20	268,80	264,47	263,97	0,19	68,48	62,73	5,75	0	0		1,522	0		
08.05.2026	24,	24	0	306,70	304,70	300,25	299,17	0,36	68,37	63,28	5,09	0	0		1,531	0		
09.05.2026	24,	24	0	311,20	309,60	304,62	303,83	0,26	68,47	63,89	4,58	0	0		1,394	0		
10.05.2026	24,	24	0	332,50	330,90	325,55	324,82	0,22	68,15	63,67	4,48	0	0		1,457	0		
11.05.2026	24,	24	0	325,30	323,70	318,50	317,83	0,21	68,11	63,14	4,97	0	0		1,584	0		
12.05.2026	24,	24	0	314,50	312,30	307,97	306,71	0,41	68,00	62,86	5,14	0	0		1,583	0		
13.05.2026	24,	24	0	311,70	309,10	305,16	303,55	0,53	68,25	62,86	5,39	0	0		1,646	0		
14.05.2026	24,	24	0	321,10	318,50	314,33	312,66	0,53	68,54	63,47	5,07	0	0		1,594	0		
15.05.2026	24,	24	0	329,80	327,00	322,90	321,02	0,58	68,13	63,38	4,75	0	0		1,536	0		
16.05.2026	24,	24	0	327,70	324,10	320,89	318,18	0,84	68,09	63,46	4,63	0	0		1,487	0		
17.05.2026	24,	24	0	323,60	319,90	316,78	314,05	0,86	68,43	63,49	4,94	0	0		1,566	0		
18.05.2026	24,	24	0	325,80	322,10	319,09	316,29	0,88	67,59	63,12	4,47	0	0		1,423	0		
19.05.2026	24,	24	0	325,20	322,10	318,53	316,27	0,71	67,59	63,06	4,53	0	0		1,444	0		
20.05.2026	24,	24	0	326,50	322,70	319,70	316,80	0,91	67,92	63,37	4,55	0	0		1,454	0		
21.05.2026	24,	24	0	309,50	305,80	303,20	300,33	0,95	67,35	62,58	4,77	0	0		1,445	0		
Итого	696	696	0	7016,60	6970,60	6861,22	6854,08	0,12	71,79	58,16	13,63	0	0		68,655	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкorr = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкorr	68,655

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 16, под. 1 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255351

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	112315,80	113121,40	108900,44	111574,09	0	0	3194,731	0	3194,731	30964,	30964	0
21.05.2026	115786,50	116643,30	112290,89	115043,42	0,00	0,00	3246,052	0,00	3246,052	31660,00	31660,00	0,00
За период	3470,70	3521,90	3390,45	3469,33			51,321		51,321	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	122,30	123,80	119,07	122,07	-2,52	77,43	55,21	22,22	0	0		2,645	0		
24.04.2026	24,	24	0	124,70	126,40	121,45	124,59	-2,59	76,99	55,55	21,44	0	0		2,603	0		
25.04.2026	24,	24	0	127,40	129,20	124,13	127,36	-2,60	76,49	55,25	21,24	0	0		2,635	0		
26.04.2026	24,	24	0	127,20	128,90	123,86	127,12	-2,63	77,20	54,59	22,61	0	0		2,801	0		
27.04.2026	24,	24	0	126,50	128,20	123,17	126,39	-2,61	77,57	55,17	22,40	0	0		2,757	0		
28.04.2026	24,	24	0	128,20	129,90	124,88	128,03	-2,52	77,03	55,56	21,47	0	0		2,680	0		
29.04.2026	24,	24	0	131,50	133,20	128,11	131,32	-2,51	76,52	55,30	21,22	0	0		2,719	0		
30.04.2026	24,	24	0	128,00	129,80	124,64	127,90	-2,62	77,11	56,04	21,07	0	0		2,627	0		
01.05.2026	24,	24	0	131,10	132,80	127,68	130,93	-2,55	76,98	55,04	21,94	0	0		2,800	0		
02.05.2026	24,	24	0	128,00	129,70	124,64	127,83	-2,56	77,35	55,66	21,69	0	0		2,702	0		
03.05.2026	24,	24	0	129,90	131,60	126,51	129,74	-2,55	77,29	55,01	22,28	0	0		2,816	0		
04.05.2026	24,	24	0	111,40	113,00	108,59	111,20	-2,40	75,41	58,38	17,03	0	0		1,848	0		
05.05.2026	24,	24	0	104,00	105,70	101,66	103,93	-2,23	71,25	60,18	11,07	0	0		1,124	0		
06.05.2026	24,	24	0	129,60	131,80	126,90	129,68	-2,19	68,07	59,05	9,02	0	0		1,143	0		
07.05.2026	24,	24	0	117,60	119,50	115,11	117,65	-2,21	68,58	58,35	10,23	0	0		1,177	0		
08.05.2026	24,	24	0	117,60	119,50	115,12	117,58	-2,14	68,43	58,98	9,45	0	0		1,088	0		
09.05.2026	24,	24	0	115,80	117,80	113,36	115,91	-2,25	68,50	59,18	9,32	0	0		1,057	0		
10.05.2026	24,	24	0	106,20	107,80	104,00	106,18	-2,10	68,01	56,84	11,17	0	0		1,162	0		
11.05.2026	24,	24	0	127,00	129,10	124,37	127,14	-2,23	67,92	57,32	10,60	0	0		1,318	0		
12.05.2026	24,	24	0	118,50	120,40	116,04	118,56	-2,17	67,87	57,66	10,21	0	0		1,183	0		
13.05.2026	24,	24	0	121,30	123,20	118,78	121,34	-2,16	67,98	57,55	10,43	0	0		1,242	0		
14.05.2026	24,	24	0	105,10	106,60	102,90	105,00	-2,04	68,14	57,05	11,09	0	0		1,144	0		
15.05.2026	24,	24	0	109,10	110,80	106,83	109,17	-2,19	67,87	56,48	11,39	0	0		1,214	0		
16.05.2026	24,	24	0	113,40	115,10	111,06	113,35	-2,06	67,82	57,28	10,54	0	0		1,169	0		
17.05.2026	24,	24	0	102,00	103,50	99,86	101,96	-2,10	68,23	56,81	11,42	0	0		1,139	0		
18.05.2026	24,	24	0	116,40	118,20	114,02	116,43	-2,11	67,46	57,59	9,87	0	0		1,123	0		
19.05.2026	24,	24	0	105,90	107,60	103,72	106,03	-2,23	67,42	56,64	10,78	0	0		1,119	0		
20.05.2026	24,	24	0	119,50	121,50	117,14	119,62	-2,12	67,73	57,77	9,96	0	0		1,167	0		
21.05.2026	24,	24	0	125,40	127,30	122,85	125,32	-2,01	67,07	57,97	9,10	0	0		1,119	0		
Итого	696	696	0	3470,70	3521,90	3390,45	3469,33	-2,32	71,78	56,88	14,91	0	0		51,321	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)


Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 200
(Дата) М.П.

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкorr = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкorr	51,321

Месячный отчет за май 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 14, под. 3 ИТП-3 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 251631

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	4616,47	4460,75	4487,34	4420,68	0	0	162,919	0	162,919	1119,	1119	0
21.05.2026	8190,93	8016,16	7979,76	7925,74	0,00	0,00	221,392	0,00	221,392	1815,00	1815,00	0,00
За период	3574,46	3555,41	3492,42	3505,06			58,473		58,473	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	89,07	86,16	86,77	85,39	1,59	77,07	43,19	33,88	0	0		2,941	0		
24.04.2026	24,	24	0	91,18	87,65	88,85	86,88	2,22	76,66	43,17	33,49	0	0		2,978	0		
25.04.2026	24,	24	0	92,52	88,98	90,17	88,20	2,18	76,17	43,96	32,21	0	0		2,908	0		
26.04.2026	24,	24	0	95,62	91,06	93,13	90,27	3,07	76,81	42,48	34,33	0	0		3,199	0		
27.04.2026	24,	24	0	86,69	84,31	84,43	83,56	1,03	77,21	42,90	34,31	0	0		2,897	0		
28.04.2026	24,	24	0	89,54	86,49	87,23	85,73	1,72	76,74	43,40	33,34	0	0		2,910	0		
29.04.2026	24,	24	0	101,02	99,93	98,44	98,90	-0,47	76,18	46,80	29,38	0	0		2,891	0		
30.04.2026	24,	24	0	126,06	125,64	122,76	123,93	-0,95	77,12	53,81	23,31	0	0		2,858	0		
01.05.2026	24,	24	0	155,91	155,02	151,88	152,78	-0,59	76,72	55,97	20,75	0	0		3,148	0		
02.05.2026	24,	24	0	201,48	200,05	196,24	196,73	-0,25	77,18	60,25	16,93	0	0		3,326	0		
03.05.2026	24,	24	0	196,41	195,03	191,28	191,84	-0,29	77,25	59,87	17,38	0	0		3,331	0		
04.05.2026	24,	24	0	180,86	180,06	176,34	177,07	-0,41	75,26	60,48	14,78	0	0		2,611	0		
05.05.2026	24,	24	0	160,57	160,73	156,86	157,83	-0,62	71,95	62,96	8,99	0	0		1,413	0		
06.05.2026	24,	24	0	126,82	127,36	124,19	125,46	-1,02	68,02	57,25	10,77	0	0		1,339	0		
07.05.2026	24,	24	0	129,74	130,24	127,02	128,20	-0,93	68,53	58,35	10,18	0	0		1,294	0		
08.05.2026	24,	24	0	130,01	130,50	127,28	128,48	-0,94	68,25	58,08	10,17	0	0		1,298	0		
09.05.2026	24,	24	0	126,26	126,82	123,62	124,82	-0,97	68,37	58,51	9,86	0	0		1,221	0		
10.05.2026	24,	24	0	118,16	118,80	115,69	117,02	-1,15	67,91	56,68	11,23	0	0		1,300	0		
11.05.2026	24,	24	0	112,27	112,92	109,95	111,33	-1,26	67,93	55,48	12,45	0	0		1,373	0		
12.05.2026	24,	24	0	113,59	113,55	111,26	111,92	-0,59	67,81	55,54	12,27	0	0		1,365	0		
13.05.2026	24,	24	0	115,24	114,70	112,86	113,09	-0,20	68,05	55,63	12,42	0	0		1,401	0		
14.05.2026	24,	24	0	118,86	118,92	116,40	117,19	-0,68	68,22	56,26	11,96	0	0		1,395	0		
15.05.2026	24,	24	0	117,24	117,69	114,79	115,94	-1,00	67,93	56,44	11,49	0	0		1,318	0		
16.05.2026	24,	24	0	118,48	119,04	116,02	117,29	-1,09	67,84	56,34	11,50	0	0		1,335	0		
17.05.2026	24,	24	0	121,78	122,28	119,24	120,47	-1,03	68,22	56,79	11,43	0	0		1,366	0		
18.05.2026	24,	24	0	117,20	117,78	114,83	116,04	-1,05	67,41	56,62	10,79	0	0		1,239	0		
19.05.2026	24,	24	0	114,33	114,91	111,99	113,25	-1,13	67,35	55,85	11,50	0	0		1,291	0		
20.05.2026	24,	24	0	123,60	124,10	121,07	122,23	-0,96	67,79	57,11	10,68	0	0		1,293	0		
21.05.2026	24,	24	0	103,95	104,69	101,83	103,22	-1,37	67,15	55,05	12,10	0	0		1,234	0		
Итого	696	696	0	3574,46	3555,41	3492,42	3505,06	-0,25	71,69	53,97	17,72	0	0		58,473	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 200
(Дата)

М.П. 453000860

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниназова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)

ИНН 7453278350

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г. ЧЕЛЯБИНСК

сходования за период нештатных ситуаций (Тн) (п)

Qкорт = Q/Траб x Тнш 0

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт 58,473

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 14, под. 2 ИТП-2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00226017

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тх, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	73743,19	69687,16	71407,29	68826,76	0	0	2343,636	0	2343,636	21637,	20631	1006
21.05.2026	77617,39	73563,10	75195,49	72642,88	0,00	0,00	2394,423	0,00	2394,423	22333,00	21327,00	1006,00
За период	3874,20	3875,94	3788,20	3816,12			50,787		50,787	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	102,50	101,67	99,83	100,43	-0,60	77,45	50,24	27,21	0	0		2,734	0		
24.04.2026	24,	24	0	104,93	104,10	102,24	102,87	-0,62	77,04	50,06	26,98	0	0		2,775	0		
25.04.2026	24,	24	0	105,52	104,75	102,82	103,52	-0,68	76,56	50,45	26,11	0	0		2,703	0		
26.04.2026	24,	24	0	104,64	103,80	101,96	102,59	-0,62	77,22	50,12	27,10	0	0		2,783	0		
27.04.2026	24,	24	0	102,86	101,98	100,18	100,76	-0,58	77,60	49,87	27,73	0	0		2,794	0		
28.04.2026	24,	24	0	101,18	100,35	98,58	99,18	-0,61	77,10	49,83	27,27	0	0		2,704	0		
29.04.2026	24,	24	0	104,66	103,87	102,01	102,66	-0,64	76,57	50,43	26,14	0	0		2,684	0		
30.04.2026	24,	24	0	103,38	101,76	100,70	100,53	0,17	77,17	50,70	26,47	0	0		2,678	0		
01.05.2026	24,	24	0	99,00	98,17	96,45	97,02	-0,59	77,06	50,10	26,96	0	0		2,615	0		
02.05.2026	24,	24	0	101,99	101,13	99,33	99,91	-0,58	77,42	50,36	27,06	0	0		2,706	0		
03.05.2026	24,	24	0	105,19	103,07	102,46	101,82	0,62	77,50	50,94	26,56	0	0		2,734	0		
04.05.2026	24,	24	0	87,91	87,35	85,71	86,21	-0,58	75,51	52,44	23,07	0	0		1,992	0		
05.05.2026	24,	24	0	95,03	95,08	92,96	93,60	-0,69	70,75	58,35	12,40	0	0		1,167	0		
06.05.2026	24,	24	0	172,32	173,35	168,78	170,39	-0,95	68,05	61,39	6,66	0	0		1,150	0		
07.05.2026	24,	24	0	124,92	125,35	122,30	123,33	-0,84	68,71	59,79	8,92	0	0		1,110	0		
08.05.2026	24,	24	0	141,84	142,45	138,90	140,06	-0,84	68,37	60,34	8,03	0	0		1,136	0		
09.05.2026	24,	24	0	131,37	131,92	128,65	129,68	-0,80	68,58	60,49	8,09	0	0		1,064	0		
10.05.2026	24,	24	0	155,26	156,11	152,09	153,46	-0,90	68,23	61,31	6,92	0	0		1,082	0		
11.05.2026	24,	24	0	181,93	183,03	178,21	179,90	-0,95	68,01	61,21	6,80	0	0		1,241	0		
12.05.2026	24,	24	0	179,53	180,65	175,87	177,54	-0,95	67,94	61,43	6,51	0	0		1,174	0		
13.05.2026	24,	24	0	183,91	185,08	180,16	181,86	-0,94	68,11	61,61	6,50	0	0		1,205	0		
14.05.2026	24,	24	0	158,83	159,65	155,53	156,94	-0,91	68,40	60,93	7,47	0	0		1,179	0		
15.05.2026	24,	24	0	158,63	159,43	155,32	156,69	-0,88	68,13	61,42	6,71	0	0		1,053	0		
16.05.2026	24,	24	0	172,74	173,70	169,19	170,67	-0,87	68,01	61,48	6,53	0	0		1,113	0		
17.05.2026	24,	24	0	151,88	152,61	148,73	150,01	-0,86	68,35	61,31	7,04	0	0		1,061	0		
18.05.2026	24,	24	0	165,50	166,36	162,15	163,49	-0,83	67,69	61,20	6,49	0	0		1,075	0		
19.05.2026	24,	24	0	170,07	171,00	166,63	168,04	-0,85	67,60	61,62	5,98	0	0		1,019	0		
20.05.2026	24,	24	0	131,99	132,53	129,28	130,34	-0,82	67,95	60,38	7,57	0	0		0,999	0		
21.05.2026	24,	24	0	174,69	175,64	171,18	172,62	-0,84	67,21	61,18	6,02	0	0		1,057	0		
Итого	696	696	0	3874,20	3875,94	3788,20	3816,12	-0,69	71,87	56,59	15,29	0	0		50,787	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата)

М.П.

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнинаева Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



исходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорр = Q/Траб х Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	50,787

Месячный отчет за май 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация/Наименование потребителя _____

Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 12, под. 4 ИТП2 Телефон: _____

Ответственное лицо: _____

Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00248283

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	117337,00	121048,30	113967,74	119541,68	0	0	3371,873	0	3371,873	22810	22810	0
21.05.2026	121993,90	125889,90	118523,24	124314,68	0,00	0,00	3439,446	0,00	3439,446	23506,00	23506,00	0,00
За период	4656,90	4841,60	4555,50	4773,00			67,573		67,573	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	129,10	133,60	125,83	132,21	-5,07	75,87	46,91	28,96	0	0		3,648	0		
24.04.2026	24,	24	0	130,30	134,80	127,06	133,38	-4,97	75,47	47,08	28,39	0	0		3,610	0		
25.04.2026	24,	24	0	134,90	139,50	131,58	138,04	-4,91	75,02	47,14	27,88	0	0		3,671	0		
26.04.2026	24,	24	0	131,30	135,80	128,00	134,39	-4,99	75,62	46,85	28,77	0	0		3,684	0		
27.04.2026	24,	24	0	126,60	130,90	123,40	129,55	-4,98	75,99	46,82	29,17	0	0		3,602	0		
28.04.2026	24,	24	0	128,60	133,00	125,36	131,60	-4,98	75,54	47,00	28,54	0	0		3,580	0		
29.04.2026	24,	24	0	132,40	137,00	129,11	135,57	-5,00	75,04	46,80	28,24	0	0		3,650	0		
30.04.2026	24,	24	0	125,40	129,60	122,24	128,25	-4,92	75,56	47,06	28,50	0	0		3,487	0		
01.05.2026	24,	24	0	128,30	132,70	125,09	131,32	-4,98	75,48	46,85	28,63	0	0		3,585	0		
02.05.2026	24,	24	0	127,10	131,40	123,86	130,00	-4,96	75,77	46,95	28,82	0	0		3,572	0		
03.05.2026	24,	24	0	128,60	132,90	125,35	131,51	-4,91	75,78	46,69	29,09	0	0		3,652	0		
04.05.2026	24,	24	0	110,00	113,90	107,36	112,60	-4,88	73,77	49,15	24,62	0	0		2,647	0		
05.05.2026	24,	24	0	117,00	121,50	114,48	119,77	-4,62	69,36	55,53	13,83	0	0		1,587	0		
06.05.2026	24,	24	0	194,50	202,40	190,58	199,16	-4,50	66,81	58,89	7,92	0	0		1,519	0		
07.05.2026	24,	24	0	165,90	172,10	162,49	169,42	-4,26	67,36	58,18	9,18	0	0		1,500	0		
08.05.2026	24,	24	0	171,10	178,20	167,62	175,38	-4,63	66,97	58,43	8,54	0	0		1,441	0		
09.05.2026	24,	24	0	163,10	176,80	159,78	173,99	-8,89	67,24	58,43	8,81	0	0		1,424	0		
10.05.2026	24,	24	0	194,50	202,20	190,58	198,94	-4,39	66,92	58,98	7,94	0	0		1,522	0		
11.05.2026	24,	24	0	200,30	208,40	196,28	205,07	-4,48	66,72	58,69	8,03	0	0		1,584	0		
12.05.2026	24,	24	0	200,30	208,40	196,26	205,09	-4,50	66,68	58,75	7,93	0	0		1,565	0		
13.05.2026	24,	24	0	195,30	203,20	191,35	199,96	-4,50	66,85	58,75	8,10	0	0		1,557	0		
14.05.2026	24,	24	0	174,50	181,30	170,96	178,46	-4,39	67,05	58,08	8,97	0	0		1,538	0		
15.05.2026	24,	24	0	180,50	187,80	176,88	184,79	-4,47	66,82	58,65	8,17	0	0		1,454	0		
16.05.2026	24,	24	0	189,60	197,10	185,79	193,89	-4,36	66,75	59,15	7,60	0	0		1,422	0		
17.05.2026	24,	24	0	178,60	185,70	174,98	182,73	-4,43	67,08	58,69	8,39	0	0		1,478	0		
18.05.2026	24,	24	0	189,40	196,90	185,63	193,71	-4,35	66,39	59,09	7,30	0	0		1,363	0		
19.05.2026	24,	24	0	198,40	206,30	194,45	202,99	-4,39	66,35	59,23	7,12	0	0		1,392	0		
20.05.2026	24,	24	0	187,40	194,80	183,66	191,66	-4,36	66,66	58,99	7,67	0	0		1,421	0		
21.05.2026	24,	24	0	223,90	233,40	219,49	229,57	-4,59	66,01	59,60	6,41	0	0		1,418	0		
Итого	696	696	0	4656,90	4841,60	4555,50	4773,00	-4,82	70,45	53,84	16,60	0	0		67,573	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 М.П.
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнина Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п)

Qкорт = Q/Траб х Тнш

0

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт

67,573

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 12, под. 1 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00248282

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тх, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	68043,30	66954,50	65997,42	66187,52	0	0	2201,323	0	2201,323	22810	22810	0
21.05.2026	69823,10	68771,80	67737,17	67985,89	0,00	0,00	2243,438	0,00	2243,438	23506,00	23506,00	0,00
За период	1779,80	1817,30	1739,75	1798,37			42,115		42,115	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	62,80	63,80	61,20	63,25	-3,35	76,49	42,38	34,11	0	0		2,085	0		
24.04.2026	24,	24	0	63,30	64,30	61,69	63,77	-3,37	76,12	42,07	34,05	0	0		2,098	0		
25.04.2026	24,	24	0	64,00	64,90	62,41	64,36	-3,12	75,65	42,23	33,42	0	0		2,086	0		
26.04.2026	24,	24	0	65,30	66,30	63,62	65,76	-3,36	76,31	41,60	34,71	0	0		2,206	0		
27.04.2026	24,	24	0	60,80	61,80	59,23	61,27	-3,44	76,63	41,51	35,12	0	0		2,078	0		
28.04.2026	24,	24	0	59,70	60,60	58,19	60,12	-3,32	76,15	41,28	34,87	0	0		2,026	0		
29.04.2026	24,	24	0	62,80	63,80	61,22	63,27	-3,35	75,64	41,96	33,68	0	0		2,059	0		
30.04.2026	24,	24	0	61,20	62,30	59,65	61,77	-3,55	76,16	41,62	34,54	0	0		2,060	0		
01.05.2026	24,	24	0	65,90	66,90	64,24	66,36	-3,30	76,14	42,39	33,75	0	0		2,165	0		
02.05.2026	24,	24	0	63,40	64,40	61,77	63,85	-3,37	76,42	42,09	34,33	0	0		2,118	0		
03.05.2026	24,	24	0	61,50	62,50	59,92	61,98	-3,44	76,44	41,58	34,86	0	0		2,086	0		
04.05.2026	24,	24	0	50,70	51,60	49,45	51,15	-3,44	74,47	43,42	31,05	0	0		1,534	0		
05.05.2026	24,	24	0	47,60	48,60	46,53	48,07	-3,31	70,25	47,65	22,60	0	0		1,050	0		
06.05.2026	24,	24	0	62,20	63,60	60,94	62,86	-3,15	67,44	50,08	17,36	0	0		1,056	0		
07.05.2026	24,	24	0	58,50	59,90	57,29	59,20	-3,33	67,87	49,80	18,07	0	0		1,035	0		
08.05.2026	24,	24	0	60,20	61,70	58,96	60,93	-3,34	67,62	50,63	16,99	0	0		1,000	0		
09.05.2026	24,	24	0	58,60	60,00	57,37	59,28	-3,33	67,79	50,95	16,84	0	0		0,963	0		
10.05.2026	24,	24	0	64,60	66,10	63,29	65,31	-3,19	67,43	51,01	16,42	0	0		1,040	0		
11.05.2026	24,	24	0	67,10	68,70	65,75	67,86	-3,21	67,32	50,14	17,18	0	0		1,129	0		
12.05.2026	24,	24	0	63,40	65,00	62,11	64,24	-3,43	67,24	50,49	16,75	0	0		1,040	0		
13.05.2026	24,	24	0	64,00	65,50	62,71	64,75	-3,25	67,46	49,85	17,61	0	0		1,104	0		
14.05.2026	24,	24	0	60,40	62,00	59,15	61,24	-3,53	67,66	49,53	18,13	0	0		1,072	0		
15.05.2026	24,	24	0	61,80	63,30	60,55	62,59	-3,37	67,36	49,73	17,63	0	0		1,065	0		
16.05.2026	24,	24	0	60,60	62,20	59,36	61,47	-3,55	67,32	50,08	17,24	0	0		1,025	0		
17.05.2026	24,	24	0	59,20	60,70	57,98	59,99	-3,47	67,68	49,56	18,12	0	0		1,050	0		
18.05.2026	24,	24	0	62,00	63,60	60,75	62,84	-3,44	66,91	51,11	15,80	0	0		0,959	0		
19.05.2026	24,	24	0	61,40	63,10	60,15	62,34	-3,64	66,89	50,63	16,26	0	0		0,979	0		
20.05.2026	24,	24	0	59,40	60,90	58,21	60,17	-3,37	67,22	50,84	16,38	0	0		0,952	0		
21.05.2026	24,	24	0	67,40	69,20	66,06	68,32	-3,42	66,58	51,51	15,07	0	0		0,995	0		
Итого	696	696	0	1779,80	1817,30	1739,75	1798,37	-3,37	71,06	46,82	24,24	0	0		42,115	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата) М.П.

сходования за период нештатных ситуаций (Тн) (п)

Qкорт = Q/Траб x Тнш

0

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт

42,115



Месячный отчет за май 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 8, под. 2 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00248278

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	пл	сп	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	83766,90	82532,90	81316,68	81356,96	0	0	2137,990	0	2137,990	22862,	22862	0
21.05.2026	87273,70	85977,20	84746,67	84746,20	0,00	0,00	2175,951	0,00	2175,951	23558,00	23558,00	0,00
За период	3506,80	3444,30	3429,99	3389,24			37,961		37,961	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	104,50	103,60	101,83	102,16	-0,32	75,78	53,96	21,82	0	0		2,218	0		
24.04.2026	24,	24	0	105,10	104,30	102,87	102,87	-0,41	75,36	53,64	21,72	0	0		2,224	0		
25.04.2026	24,	24	0	107,70	106,90	105,01	105,46	-0,43	74,89	53,29	21,60	0	0		2,268	0		
26.04.2026	24,	24	0	106,30	105,40	103,59	103,98	-0,38	75,56	53,38	22,18	0	0		2,296	0		
27.04.2026	24,	24	0	104,00	103,30	101,34	101,87	-0,52	75,91	54,29	21,62	0	0		2,192	0		
28.04.2026	24,	24	0	105,30	104,50	102,64	103,06	-0,41	75,43	54,06	21,37	0	0		2,193	0		
29.04.2026	24,	24	0	107,30	106,40	104,62	104,97	-0,33	74,92	53,49	21,43	0	0		2,242	0		
30.04.2026	24,	24	0	104,80	104,00	102,15	102,57	-0,41	75,47	54,15	21,32	0	0		2,177	0		
01.05.2026	24,	24	0	104,40	103,60	101,76	102,18	-0,41	75,38	53,93	21,45	0	0		2,182	0		
02.05.2026	24,	24	0	105,30	104,60	102,63	103,16	-0,52	75,70	53,96	21,74	0	0		2,231	0		
03.05.2026	24,	24	0	105,50	104,70	102,83	103,27	-0,43	75,72	53,75	21,97	0	0		2,259	0		
04.05.2026	24,	24	0	75,20	74,50	73,35	73,50	-0,20	74,12	53,86	20,26	0	0		1,486	0		
05.05.2026	24,	24	0	50,40	49,60	49,34	48,93	0,83	68,92	54,17	14,75	0	0		0,727	0		
06.05.2026	24,	24	0	83,60	82,10	81,93	80,87	1,29	66,36	56,84	9,52	0	0		0,780	0		
07.05.2026	24,	24	0	71,40	70,20	69,95	69,18	1,10	66,86	56,20	10,66	0	0		0,745	0		
08.05.2026	24,	24	0	80,70	78,70	79,09	77,39	2,15	66,73	60,87	5,86	0	0		0,464	0		
09.05.2026	24,	24	0	358,10	347,30	350,77	340,55	2,91	67,41	65,52	1,89	0	0		0,663	0		
10.05.2026	24,	24	0	341,80	331,90	334,89	325,55	2,79	66,95	64,99	1,96	0	0		0,658	0		
11.05.2026	24,	24	0	328,60	319,40	321,97	313,35	2,68	66,94	64,56	2,38	0	0		0,763	0		
12.05.2026	24,	24	0	202,40	197,20	198,33	193,59	2,39	66,86	63,28	3,58	0	0		0,703	0		
13.05.2026	24,	24	0	83,50	82,10	81,82	80,86	1,17	66,34	57,38	8,96	0	0		0,732	0		
14.05.2026	24,	24	0	79,50	78,30	77,89	77,12	0,99	66,53	56,64	9,89	0	0		0,768	0		
15.05.2026	24,	24	0	80,80	79,60	79,21	78,39	1,04	66,30	57,11	9,19	0	0		0,727	0		
16.05.2026	24,	24	0	82,90	81,60	81,28	80,37	1,12	66,25	56,92	9,33	0	0		0,754	0		
17.05.2026	24,	24	0	74,60	73,50	73,11	72,40	0,97	66,58	56,63	9,95	0	0		0,725	0		
18.05.2026	24,	24	0	86,90	85,40	85,18	84,09	1,28	65,93	57,94	7,99	0	0		0,679	0		
19.05.2026	24,	24	0	85,90	84,50	84,23	83,23	1,19	65,89	57,27	8,62	0	0		0,724	0		
20.05.2026	24,	24	0	80,90	79,60	79,31	78,39	1,16	66,16	57,14	9,02	0	0		0,714	0		
21.05.2026	24,	24	0	99,40	97,50	97,49	95,93	1,60	65,47	58,63	6,84	0	0		0,667	0		
Итого	696	696	0	3506,80	3444,30	3429,99	3389,24	0,75	70,23	56,82	13,41	0	0		37,961	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата)

М.П.

сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п

Qкорт = Q/Траб х Тнш

0

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)



Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт

37,961

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 6, под. 2 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00248285

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gv1	Верхний Gv2	Верхний Gv3	C1	C2	C3	тхк, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	123032,00	127008,80	119560,33	125328,78	0	0	3181,534	0	3181,534	22882,	22882	0
21.05.2026	128088,30	132133,20	124508,29	130375,16	0,00	0,00	3239,745	0,00	3239,745	23578,00	23578,00	0,00
За период	5056,30	5124,40	4947,96	5046,38			58,211		58,211	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	102,80	104,30	100,20	103,22	-3,01	75,83	46,75	29,08	0	0		2,912	0		
24.04.2026	24,	24	0	102,30	103,80	99,72	102,73	-3,02	75,41	46,80	28,61	0	0		2,850	0		
25.04.2026	24,	24	0	105,10	106,70	102,50	105,58	-3,00	75,00	47,05	27,95	0	0		2,864	0		
26.04.2026	24,	24	0	107,30	108,80	104,58	107,67	-2,95	75,62	46,94	28,68	0	0		2,999	0		
27.04.2026	24,	24	0	98,80	100,20	96,29	99,15	-2,97	75,93	46,92	29,01	0	0		2,791	0		
28.04.2026	24,	24	0	98,00	99,40	95,55	98,34	-2,92	75,47	47,34	28,13	0	0		2,687	0		
29.04.2026	24,	24	0	102,70	104,20	100,18	103,13	-2,94	74,97	47,20	27,77	0	0		2,781	0		
30.04.2026	24,	24	0	98,20	99,60	95,72	98,56	-2,97	75,45	47,17	28,28	0	0		2,706	0		
01.05.2026	24,	24	0	103,10	104,30	100,54	103,24	-2,69	75,45	46,61	28,84	0	0		2,897	0		
02.05.2026	24,	24	0	100,80	102,20	98,23	101,14	-2,96	75,73	46,85	28,88	0	0		2,835	0		
03.05.2026	24,	24	0	100,80	102,30	98,25	101,27	-3,07	75,77	46,93	28,84	0	0		2,830	0		
04.05.2026	24,	24	0	94,60	95,90	92,34	94,78	-2,64	73,54	49,97	23,57	0	0		2,173	0		
05.05.2026	24,	24	0	126,40	128,20	123,68	126,24	-2,07	69,34	57,48	11,86	0	0		1,466	0		
06.05.2026	24,	24	0	226,00	229,50	221,43	225,67	-1,91	66,96	60,21	6,75	0	0		1,492	0		
07.05.2026	24,	24	0	185,50	188,30	181,70	185,26	-1,96	67,52	59,26	8,26	0	0		1,501	0		
08.05.2026	24,	24	0	207,50	210,30	203,25	206,81	-1,75	67,16	60,21	6,95	0	0		1,412	0		
09.05.2026	24,	24	0	187,00	189,50	183,15	186,37	-1,76	67,46	60,21	7,25	0	0		1,326	0		
10.05.2026	24,	24	0	214,10	216,90	209,75	213,22	-1,65	67,15	60,74	6,41	0	0		1,346	0		
11.05.2026	24,	24	0	233,60	236,60	228,88	232,68	-1,66	66,99	60,13	6,86	0	0		1,569	0		
12.05.2026	24,	24	0	248,40	251,70	243,39	247,45	-1,67	66,94	60,68	6,26	0	0		1,520	0		
13.05.2026	24,	24	0	252,50	255,80	247,36	251,44	-1,65	67,09	60,89	6,20	0	0		1,530	0		
14.05.2026	24,	24	0	232,50	235,90	227,78	231,98	-1,84	67,25	60,34	6,91	0	0		1,571	0		
15.05.2026	24,	24	0	232,90	236,50	228,17	232,53	-1,91	67,07	60,57	6,50	0	0		1,483	0		
16.05.2026	24,	24	0	251,20	254,50	246,10	250,14	-1,64	66,94	61,12	5,82	0	0		1,433	0		
17.05.2026	24,	24	0	224,60	227,40	220,02	223,59	-1,62	67,27	60,37	6,90	0	0		1,515	0		
18.05.2026	24,	24	0	258,00	260,90	252,86	256,49	-1,44	66,63	60,89	5,74	0	0		1,450	0		
19.05.2026	24,	24	0	265,10	268,30	259,80	263,73	-1,51	66,58	61,12	5,46	0	0		1,418	0		
20.05.2026	24,	24	0	243,10	246,00	238,17	241,87	-1,55	66,85	60,80	6,05	0	0		1,443	0		
21.05.2026	24,	24	0	253,40	256,40	248,37	252,10	-1,50	66,23	60,55	5,68	0	0		1,411	0		
Итого	696	696	0	5056,30	5124,40	4947,96	5046,38	-2,22	70,54	54,90	15,64	0	0		58,211	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026
Дата

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)



Скорректированная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	58,211

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 4, под. 2 Подвал Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: Эльф-04 Идентификатор: 25002416

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	61623,54	59929,41			0	0	1882,591	0	1882,591		21088,32	
21.05.2026	63976,30	62225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1919,666	0,00	1919,666	696,00	21784,13	0,18
За период	2352,76	2296,19					37,075		37,075	696,00	695,82	0,18

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	72,53	70,25			3,14	76,46	47,39	29,07	0	0		2,058	0		
24.04.2026	24,	24	0	73,29	71,03			3,08	76,06	47,55	28,51	0	0		2,040	0		
25.04.2026	24,	24	0	74,08	71,83			3,04	75,58	47,44	28,14	0	0		2,035	0		
26.04.2026	24,	24	0	75,35	73,03			3,08	76,23	48,03	28,20	0	0		2,074	0		
27.04.2026	24,	24	0	69,65	67,39			3,24	76,57	47,37	29,20	0	0		1,984	0		
28.04.2026	24,	24	0	72,99	70,69			3,15	76,13	47,47	28,67	0	0		2,042	0		
29.04.2026	24,	24	0	75,86	73,53			3,07	75,63	48,02	27,61	0	0		2,045	0		
30.04.2026	24,	24	0	70,41	68,12			3,25	76,09	47,63	28,45	0	0		1,955	0		
01.05.2026	24,	24	0	77,26	75,01			2,91	74,85	48,08	26,77	0	0		2,020	0		
02.05.2026	24,	24	0	69,66	67,40			3,24	75,89	47,15	28,74	0	0		1,954	0		
03.05.2026	24,	24	0	71,70	69,26			3,40	76,42	48,78	27,64	0	0		1,935	0		
04.05.2026	24,	24	0	59,85	57,81			3,41	74,13	49,50	24,62	0	0		1,441	0		
05.05.2026	24,	24	0	52,96	51,39			2,96	69,87	54,03	15,84	0	0		0,823	0		
06.05.2026	24,	24	0	82,27	80,66			1,96	67,47	57,74	9,72	0	0		0,788	0		
07.05.2026	24,	24	0	88,71	87,06			1,86	68,00	58,86	9,14	0	0		0,798	0		
08.05.2026	24,	24	0	77,74	76,09			2,12	67,48	57,57	9,90	0	0		0,758	0		
09.05.2026	24,	24	0	79,71	78,02			2,12	67,69	58,50	9,19	0	0		0,721	0		
10.05.2026	24,	24	0	86,74	84,90			2,12	67,38	57,83	9,55	0	0		0,815	0		
11.05.2026	24,	24	0	85,90	84,03			2,18	67,31	56,90	10,41	0	0		0,880	0		
12.05.2026	24,	24	0	95,84	93,90			2,02	67,18	58,45	8,73	0	0		0,825	0		
13.05.2026	24,	24	0	98,28	96,31			2,00	67,51	58,73	8,78	0	0		0,850	0		
14.05.2026	24,	24	0	99,53	97,61			1,93	67,80	58,92	8,88	0	0		0,871	0		
15.05.2026	24,	24	0	102,76	101,02			1,69	67,50	59,75	7,75	0	0		0,785	0		
16.05.2026	24,	24	0	85,65	84,11			1,80	67,20	57,75	9,45	0	0		0,797	0		
17.05.2026	24,	24	0	88,84	87,30			1,73	67,68	58,22	9,46	0	0		0,828	0		
18.05.2026	24,	24	0	82,23	80,69			1,87	66,92	57,57	9,34	0	0		0,757	0		
19.05.2026	24,	24	0	125,27	123,35			1,53	67,07	61,00	6,07	0	0		0,751	0		
20.05.2026	24,	23,82	0,18	71,26	69,85			1,98	67,18	57,50	9,68	0	0		0,679	0		
21.05.2026	24,	24	0	86,44	84,55			2,19	66,55	57,54	9,00	0	0		0,767	0		
Итого	696	695,82	0,18	2352,76	2296,19			2,49	70,96	53,84	17,12	0	0		37,075	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)


Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год М.П.
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниназова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п)

Qкорт = Q/Траб x Тнш 0,010

Тепловая энергия итог к начислению

Ситог = Q+Qкорт 37,084

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 4, под. 1 ИТП 1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: Эльф-04 Идентификатор: 24882416

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	tж, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Tи, ч	Tш, ч	Tн, ч
22.04.2026	78809,12	77857,76			0	0	2325,885	0	2325,885		20768,13	
21.05.2026	81109,00	80164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2371,072	0,00	2371,072	696,00	21462,65	1,48
За период	2299,88	2306,81					45,187		45,187	696,00	694,52	1,48

Дата	Tи, ч	Tш, ч	Tн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	85,12	84,89			0,27	75,97	45,89	30,08	0	0		2,499	0		
24.04.2026	24,	24	0	85,79	85,57			0,26	75,57	45,95	29,61	0	0		2,480	0		
25.04.2026	24,	24	0	88,22	88,04			0,20	75,11	45,85	29,26	0	0		2,521	0		
26.04.2026	24,	24	0	87,51	87,30			0,24	75,72	45,84	29,88	0	0		2,552	0		
27.04.2026	24,	24	0	86,06	85,83			0,27	76,11	45,73	30,38	0	0		2,551	0		
28.04.2026	24,	24	0	86,49	86,29			0,23	75,65	45,88	29,77	0	0		2,514	0		
29.04.2026	24,	24	0	88,75	88,59			0,18	75,15	46,16	28,99	0	0		2,512	0		
30.04.2026	24,	24	0	83,72	83,58			0,17	75,61	46,18	29,43	0	0		2,406	0		
01.05.2026	24,	24	0	89,39	89,28			0,12	74,74	46,18	28,56	0	0		2,494	0		
02.05.2026	24,	24	0	87,76	87,62			0,16	75,70	46,06	29,64	0	0		2,539	0		
03.05.2026	24,	24	0	88,69	88,52			0,19	75,95	46,28	29,68	0	0		2,569	0		
04.05.2026	24,	24	0	67,92	67,87			0,07	73,96	46,78	27,18	0	0		1,804	0		
05.05.2026	24,	24	0	51,67	51,91			-0,46	69,31	50,89	18,41	0	0		0,933	0		
06.05.2026	24,	24	0	73,11	73,62			-0,70	66,73	54,22	12,51	0	0		0,899	0		
07.05.2026	24,	24	0	66,29	66,78			-0,74	67,21	53,50	13,71	0	0		0,894	0		
08.05.2026	24,	24	0	69,46	69,96			-0,72	66,85	54,01	12,84	0	0		0,877	0		
09.05.2026	24,	24	0	64,74	65,24			-0,77	67,09	54,26	12,83	0	0		0,817	0		
10.05.2026	24,	24	0	71,90	72,45			-0,76	66,79	54,97	11,82	0	0		0,836	0		
11.05.2026	24,	24	0	80,29	80,86			-0,71	66,68	54,39	12,29	0	0		0,970	0		
12.05.2026	24,	24	0	82,42	83,03			-0,74	66,68	54,93	11,76	0	0		0,954	0		
13.05.2026	24,	24	0	76,52	77,08			-0,73	66,82	54,46	12,36	0	0		0,930	0		
14.05.2026	24,	24	0	75,33	75,84			-0,68	66,99	53,79	13,20	0	0		0,978	0		
15.05.2026	24,	24	0	75,94	76,48			-0,71	66,75	54,37	12,38	0	0		0,925	0		
16.05.2026	24,	24	0	72,70	73,25			-0,76	66,68	54,53	12,16	0	0		0,869	0		
17.05.2026	24,	24	0	72,61	73,09			-0,66	67,05	53,63	13,41	0	0		0,958	0		
18.05.2026	24,	24	0	77,29	77,85			-0,72	66,35	54,80	11,55	0	0		0,878	0		
19.05.2026	24,	24	0	76,87	77,41			-0,70	66,34	54,54	11,80	0	0		0,892	0		
20.05.2026	24,	22,52	1,48	77,92	78,53			-0,78	66,53	54,55	11,97	0	0		0,917	0		
21.05.2026	24,	24	0	109,40	110,05			-0,59	66,21	54,88	11,33	0	0		1,220	0		
Итого	696	694,52	1,48	2299,88	2306,81			-0,33	70,42	50,81	19,61	0	0		45,187	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год М.П.
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п

Qкorr = Q/Траб x Тнш 0,097

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкorr 45,283

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация/Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 2, под. 1 Итп1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Теплоучислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 03662916

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гв1	Нижний Гв2	Нижний Гв3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1
C2	C3	txk, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС
AQ								

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	5105,77	5134,05	5008,23	5039,98	0	0	124,335	0	124,335		9067,93	
21.05.2026	5221,46	5249,78	5122,04	5153,79	0,00	0,00	125,942	0,00	696,00	9346,68	417,25	
За период	115,69	115,73	113,81	113,81			1,607		1,607	696,00	278,75	417,25

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	9,92	9,94	9,77	9,77		67,87	53,42	14,45	0	0		0,141	0		
24.04.2026	24,	24	0	9,98	9,98	9,82	9,82		67,53	53,36	14,18	0	0		0,139	0		
25.04.2026	24,	24	0	10,25	10,25	10,08	10,08		67,34	53,54	13,80	0	0		0,139	0		
26.04.2026	24,	24	0	9,97	9,97	9,81	9,81		67,57	53,45	14,11	0	0		0,139	0		
27.04.2026	24,	24	0	9,76	9,77	9,60	9,60		67,85	53,59	14,26	0	0		0,137	0		
28.04.2026	24,	24	0	9,95	9,95	9,79	9,79		67,47	53,52	13,95	0	0		0,137	0		
29.04.2026	24,	24	0	10,27	10,26	10,10	10,10		67,34	53,58	13,75	0	0		0,139	0		
30.04.2026	24,	24	0	10,06	10,05	9,89	9,89		67,61	53,52	14,09	0	0		0,140	0		
01.05.2026	24,	24	0	10,01	10,02	9,85	9,85		67,56	53,29	14,27	0	0		0,141	0		
02.05.2026	24,	24	0	10,09	10,10	9,93	9,93		67,79	53,55	14,24	0	0		0,142	0		
03.05.2026	24,	24	0	9,83	9,83	9,67	9,67		67,79	53,48	14,31	0	0		0,139	0		
04.05.2026	24,	14,75	9,25	5,60	5,61	5,51	5,51		65,26	52,40	12,86	0	0		0,075	0		
05.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
06.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
07.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
08.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
09.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
10.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
11.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
12.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
13.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
14.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
15.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
16.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
17.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
18.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
19.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
20.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
21.05.2026	24,	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0,000	0		
Итого	696	278,75	417,25	115,69	115,73	113,81	113,81		27,90	22,09	5,80	0	0		1,607	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шешков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 20:00 М.П.
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниева Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)

сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п

Qкорт = Q/Траб x Тнш 0

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт 1,607

Отключение отопления 04.05.2026



Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 2, под. 1 Итп-1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: KAPAT-306 Идентификатор: 18883916

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	tжк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
21.04.2026	6908,19	6659,63	6640,24	6640,16	0	0	235,137	0	235,137		1632,5	
21.05.2026	8766,33	8442,16	8433,65	8430,18	0	0	279,060	0	279,060		2352,48	
За период	1858,14	1782,53	1793,40	1790,02	0	0	43,923	0	43,923	720,00	719,98	0,02

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
22.04.2026	24,	24	0	73,38	70,21	70,64	70,55	0,14	76,04	42,88	33,16	0	0		2,320	0		
23.04.2026	24,	24	0	68,00	64,95	65,43	65,34	0,13	75,59	42,20	33,38	0	0		2,179	0		
24.04.2026	24,	23,98	0,02	69,12	66,04	66,47	66,47		75,15	42,59	32,56	0	0		2,154	0		
25.04.2026	24,	24	0	68,44	65,36	65,84	65,75	0,13	75,74	42,42	33,32	0	0		2,181	0		
26.04.2026	24,	24	0	72,46	69,33	69,71	69,71		76,07	42,59	33,48	0	0		2,319	0		
27.04.2026	24,	24	0	60,97	58,06	58,60	58,51	0,15	75,54	41,01	34,53	0	0		2,028	0		
28.04.2026	24,	24	0	71,31	68,20	68,67	68,57	0,14	75,14	41,96	33,18	0	0		2,250	0		
29.04.2026	24,	24	0	68,30	65,26	65,73	65,64	0,14	75,56	42,02	33,54	0	0		2,180	0		
30.04.2026	24,	24	0	74,18	71,10	71,45	71,45		75,72	42,06	33,66	0	0		2,405	0		
01.05.2026	24,	24	0	71,54	68,43	68,83	68,83		75,84	42,37	33,46	0	0		2,292	0		
02.05.2026	24,	24	0	73,50	70,35	70,73	70,73		76,05	42,41	33,64	0	0		2,367	0		
03.05.2026	24,	24	0	53,79	51,13	51,88	51,38	0,96	73,42	42,63	30,79	0	0		1,637	0		
04.05.2026	24,	24	0	43,10	40,84	41,85	40,83	2,44	69,81	44,93	24,87	0	0		1,043	0		
05.05.2026	24,	24	0	54,07	51,86	52,30	52,05	0,47	66,29	48,34	17,95	0	0		0,942	0		
06.05.2026	24,	24	0	50,04	47,84	48,51	47,92	1,23	66,87	47,55	19,32	0	0		0,950	0		
07.05.2026	24,	24	0	51,60	49,40	49,79	49,71	0,17	66,46	48,02	18,45	0	0		0,918	0		
08.05.2026	24,	24	0	51,84	49,63	50,13	49,83	0,60	66,73	47,89	18,84	0	0		0,953	0		
09.05.2026	24,	24	0	54,15	51,98	52,27	52,27		66,45	48,19	18,25	0	0		0,966	0		
10.05.2026	24,	24	0	57,42	55,18	55,51	55,42	0,15	66,50	47,93	18,57	0	0		1,038	0		
11.05.2026	24,	24	0	59,85	57,62	57,85	57,85		66,48	49,06	17,42	0	0		1,017	0		
12.05.2026	24,	24	0	62,29	60,07	60,25	60,25		66,73	49,35	17,38	0	0		1,046	0		
13.05.2026	24,	24	0	62,35	60,10	60,29	60,29		66,81	49,30	17,51	0	0		1,067	0		
14.05.2026	24,	24	0	59,47	57,27	57,47	57,47		66,73	49,94	16,79	0	0		0,969	0		
15.05.2026	24,	24	0	60,65	58,51	58,66	58,66		66,52	50,08	16,44	0	0		0,964	0		
16.05.2026	24,	24	0	59,80	57,63	57,82	57,82		66,81	49,50	17,31	0	0		1,007	0		
17.05.2026	24,	24	0	63,85	61,73	61,83	61,83		66,26	49,99	16,27	0	0		1,014	0		
18.05.2026	24,	24	0	63,06	60,92	61,04	61,04		66,17	50,54	15,63	0	0		0,957	0		
19.05.2026	24,	24	0	58,22	56,16	56,31	56,31		66,48	50,31	16,18	0	0		0,912	0		
20.05.2026	24,	24	0	62,16	60,16	60,22	60,22		65,90	50,66	15,24	0	0		0,918	0		
21.05.2026	24,	24	0	59,23	57,21	57,33	57,33		66,33	50,01	16,32	0	0		0,931	0		
Итого	720	719,98	0,02	1858,14	1782,53	1793,40	1790,02	0,23	70,21	46,29	23,92	0	0		43,923	0		

Представитель Потребителя Инженер _____
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год _____
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР _____
(Должность)

Ишниева Э.Р.
(Фамилия И.О.)

_____ (Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п

Qкорт = Q/Траб x Тнш 0,001

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкорт 43,924

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 19, под. 3 3 ИТП Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 229990

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	97234,50	99630,40	94514,43	98358,78	0	0	2583,505	0	2583,505	27034,	26870	164
21.05.2026	100249,50	102716,80	97464,26	101402,99	0,00	0,00	2628,470	0,00	2628,470	27730,00	27566,00	164,00
За период	3015,00	3086,40	2949,83	3044,21			44,965		44,965	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	101,20	103,30	98,70	102,12	-3,47	75,02	49,67	25,35	0	0		2,499	0		
24.04.2026	24,	24	0	103,50	105,70	100,96	104,46	-3,47	74,65	50,00	24,65	0	0		2,489	0		
25.04.2026	24,	24	0	107,80	110,10	105,16	108,81	-3,47	74,26	49,89	24,37	0	0		2,559	0		
26.04.2026	24,	24	0	106,10	108,40	103,49	107,16	-3,55	74,90	49,62	25,28	0	0		2,614	0		
27.04.2026	24,	24	0	101,60	103,80	99,05	102,57	-3,55	75,22	49,97	25,25	0	0		2,500	0		
28.04.2026	24,	24	0	101,50	103,80	99,00	102,60	-3,64	74,77	50,31	24,46	0	0		2,421	0		
29.04.2026	24,	24	0	103,80	106,00	101,25	104,76	-3,47	74,28	50,20	24,08	0	0		2,433	0		
30.04.2026	24,	24	0	99,30	101,40	96,85	100,17	-3,43	74,73	50,39	24,34	0	0		2,359	0		
01.05.2026	24,	24	0	103,70	106,10	101,17	104,85	-3,64	74,46	50,05	24,41	0	0		2,469	0		
02.05.2026	24,	24	0	102,90	105,10	100,36	103,85	-3,48	74,89	50,15	24,74	0	0		2,483	0		
03.05.2026	24,	24	0	103,50	105,70	100,95	104,49	-3,51	74,93	49,76	25,17	0	0		2,542	0		
04.05.2026	24,	24	0	84,00	86,00	82,05	84,92	-3,50	72,66	51,47	21,19	0	0		1,735	0		
05.05.2026	24,	24	0	76,80	78,90	75,21	77,78	-3,42	68,07	55,80	12,27	0	0		0,922	0		
06.05.2026	24,	24	0	112,40	115,30	110,20	113,52	-3,01	65,90	57,68	8,22	0	0		0,906	0		
07.05.2026	24,	24	0	103,10	105,70	101,05	104,09	-3,01	66,31	56,94	9,37	0	0		0,947	0		
08.05.2026	24,	24	0	97,60	100,10	95,69	98,57	-3,01	65,95	56,95	9,00	0	0		0,859	0		
09.05.2026	24,	24	0	99,90	102,50	97,94	101,00	-3,12	66,15	56,60	9,55	0	0		0,936	0		
10.05.2026	24,	24	0	109,90	112,60	107,74	110,91	-2,94	65,95	57,06	8,89	0	0		0,957	0		
11.05.2026	24,	24	0	119,00	121,90	116,67	120,07	-2,91	65,92	56,90	9,02	0	0		1,048	0		
12.05.2026	24,	24	0	114,30	117,20	112,06	115,44	-3,02	65,87	57,24	8,63	0	0		0,965	0		
13.05.2026	24,	24	0	111,80	114,50	109,61	112,78	-2,89	66,04	57,06	8,98	0	0		0,984	0		
14.05.2026	24,	24	0	107,50	110,10	105,38	108,46	-2,92	66,15	57,03	9,12	0	0		0,959	0		
15.05.2026	24,	24	0	111,40	114,20	109,22	112,49	-2,99	65,97	56,92	9,05	0	0		0,986	0		
16.05.2026	24,	24	0	110,70	113,40	108,53	111,70	-2,92	65,89	56,96	8,93	0	0		0,970	0		
17.05.2026	24,	24	0	103,00	105,50	100,96	103,96	-2,97	66,17	56,48	9,69	0	0		0,978	0		
18.05.2026	24,	24	0	108,50	111,20	106,39	109,52	-2,94	65,51	57,07	8,44	0	0		0,899	0		
19.05.2026	24,	24	0	109,00	111,70	106,89	110,04	-2,95	65,46	57,15	8,31	0	0		0,889	0		
20.05.2026	24,	24	0	100,10	102,60	98,14	101,06	-2,98	65,66	57,00	8,66	0	0		0,849	0		
21.05.2026	24,	24	0	101,10	103,60	99,16	102,06	-2,92	65,00	56,85	8,15	0	0		0,808	0		
Итого	696	696	0	3015,00	3086,40	2949,83	3044,21	-3,21	69,54	54,11	15,43	0	0		44,965	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишняязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)



скодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкorr = Q/Граб х Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкorr	44,965

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 19, под. 2 Подъезд 2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00227473

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gb1	Верхний Gb2	Верхний Gb3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	92814,00	92601,20	90057,16	91362,70	0	0	2622,075	0	2622,075	27058,	26896	162
21.05.2026	94986,20	94788,60	92181,39	93524,27	0,00	0,00	2664,700	0,00	2664,700	27754,00	27592,00	162,00
За период	2172,20	2187,40	2124,23	2161,57			42,625		42,625	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	42,60	75,80	41,52	75,08	-80,83	76,03	44,52	31,51	0	0		1,353	0		
24.04.2026	24,	24	0	76,60	75,70	74,67	74,98	-0,42	75,35	44,78	30,57	0	0		2,282	0		
25.04.2026	24,	24	0	77,60	76,70	75,67	75,98	-0,41	74,93	44,73	30,20	0	0		2,283	0		
26.04.2026	24,	24	0	78,10	77,20	76,13	76,50	-0,49	75,57	43,91	31,66	0	0		2,407	0		
27.04.2026	24,	24	0	75,00	74,00	73,05	73,28	-0,31	75,90	44,53	31,37	0	0		2,290	0		
28.04.2026	24,	24	0	75,80	75,00	73,88	74,28	-0,54	75,49	44,63	30,86	0	0		2,278	0		
29.04.2026	24,	24	0	77,10	76,10	75,16	75,36	-0,27	74,97	44,89	30,08	0	0		2,259	0		
30.04.2026	24,	24	0	73,00	72,20	71,18	71,48	-0,42	75,41	45,38	30,03	0	0		2,135	0		
01.05.2026	24,	24	0	76,10	75,20	74,21	74,48	-0,36	75,13	45,06	30,07	0	0		2,228	0		
02.05.2026	24,	24	0	76,70	75,80	74,78	75,08	-0,40	75,54	45,23	30,31	0	0		2,264	0		
03.05.2026	24,	24	0	76,90	75,90	74,94	75,18	-0,32	75,65	44,25	31,40	0	0		2,353	0		
04.05.2026	24,	24	0	65,00	64,40	63,45	63,75	-0,47	73,45	46,86	26,59	0	0		1,684	0		
05.05.2026	24,	24	0	58,50	58,30	57,23	57,59	-0,63	69,16	51,30	17,86	0	0		1,021	0		
06.05.2026	24,	24	0	78,40	77,90	76,83	76,86	-0,04	66,59	53,86	12,73	0	0		0,978	0		
07.05.2026	24,	24	0	72,20	71,80	70,76	70,86	-0,14	67,04	53,24	13,80	0	0		0,976	0		
08.05.2026	24,	24	0	75,50	75,10	73,99	74,08	-0,12	66,70	53,64	13,06	0	0		0,966	0		
09.05.2026	24,	24	0	74,60	74,20	73,10	73,26	-0,22	66,89	53,33	13,56	0	0		0,989	0		
10.05.2026	24,	24	0	82,40	81,80	80,76	80,70	0,07	66,65	53,57	13,08	0	0		1,056	0		
11.05.2026	24,	24	0	84,10	83,50	82,41	82,36	0,06	66,62	53,76	12,86	0	0		1,062	0		
12.05.2026	24,	24	0	84,40	83,70	82,73	82,56	0,21	66,57	53,86	12,71	0	0		1,051	0		
13.05.2026	24,	24	0	81,70	81,20	80,07	80,06	0,01	66,72	53,98	12,74	0	0		1,020	0		
14.05.2026	24,	24	0	79,30	78,70	77,71	77,63	0,10	66,85	53,74	13,11	0	0		1,020	0		
15.05.2026	24,	24	0	78,30	77,80	76,69	76,74	-0,07	66,70	53,63	13,07	0	0		1,003	0		
16.05.2026	24,	24	0	78,80	78,40	77,20	77,38	-0,23	66,59	53,58	13,01	0	0		1,003	0		
17.05.2026	24,	24	0	74,30	73,90	72,81	72,93	-0,16	66,86	52,97	13,89	0	0		1,012	0		
18.05.2026	24,	24	0	79,20	78,80	77,64	77,75	-0,14	66,23	54,03	12,20	0	0		0,947	0		
19.05.2026	24,	24	0	78,60	78,00	77,06	76,94	0,16	66,15	53,71	12,44	0	0		0,957	0		
20.05.2026	24,	24	0	71,00	70,70	69,57	69,75	-0,26	66,39	53,65	12,74	0	0		0,883	0		
21.05.2026	24,	24	0	70,40	69,60	69,03	68,69	0,49	65,80	53,25	12,55	0	0		0,865	0		
Итого	696	696	0	2172,20	2187,40	2124,23	2161,57	-2,97	70,27	49,93	20,35	0	0		42,625	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026
(Дата) М.П.

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишняязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

3
(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорт = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорт	42,625

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 17, под. 4 Итп-2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255467

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	108560,50	121479,40	105406,15	120000,09	0	0	3196,338	0	3196,338	30610,	30134	476
21.05.2026	110829,50	123752,70	107623,04	122248,01	0,00	0,00	3247,252	0,00	3247,252	31306,00	30830,00	476,00
За период	2269,00	2273,30	2216,89	2247,92			50,914		50,914	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	100,60	100,50	98,01	99,46	-1,48	76,43	47,23	29,20	0	0		2,861	0		
24.04.2026	24,	24	0	101,40	101,30	98,82	100,22	-1,42	76,05	47,66	28,39	0	0		2,806	0		
25.04.2026	24,	24	0	101,80	101,70	99,22	100,65	-1,44	75,59	46,89	28,70	0	0		2,844	0		
26.04.2026	24,	24	0	103,40	103,30	100,75	102,24	-1,48	76,24	46,68	29,56	0	0		2,976	0		
27.04.2026	24,	24	0	100,60	100,60	97,98	99,53	-1,58	76,56	47,64	28,92	0	0		2,832	0		
28.04.2026	24,	24	0	100,50	100,60	97,95	99,52	-1,60	76,09	48,05	28,04	0	0		2,746	0		
29.04.2026	24,	24	0	102,40	102,30	99,80	101,20	-1,40	75,58	47,67	27,91	0	0		2,784	0		
30.04.2026	24,	24	0	99,00	99,00	96,47	97,94	-1,52	76,14	48,11	28,03	0	0		2,703	0		
01.05.2026	24,	24	0	98,70	98,70	96,22	97,64	-1,48	75,97	48,29	27,68	0	0		2,661	0		
02.05.2026	24,	24	0	98,20	98,20	95,71	97,16	-1,51	76,30	47,51	28,79	0	0		2,753	0		
03.05.2026	24,	24	0	97,80	97,70	95,30	96,66	-1,43	76,36	47,83	28,53	0	0		2,716	0		
04.05.2026	24,	24	0	76,70	76,70	74,80	75,86	-1,42	74,60	48,38	26,22	0	0		1,960	0		
05.05.2026	24,	24	0	51,40	51,40	50,30	50,85	-1,09	69,94	48,15	21,79	0	0		1,093	0		
06.05.2026	24,	24	0	62,90	63,10	61,65	62,41	-1,23	67,05	48,78	18,27	0	0		1,123	0		
07.05.2026	24,	24	0	61,20	61,20	59,95	60,52	-0,95	67,49	47,92	19,57	0	0		1,170	0		
08.05.2026	24,	24	0	61,10	61,30	59,87	60,56	-1,15	67,19	49,69	17,50	0	0		1,051	0		
09.05.2026	24,	24	0	61,30	61,50	60,05	60,80	-1,25	67,32	50,12	17,20	0	0		1,033	0		
10.05.2026	24,	24	0	69,80	70,10	68,39	69,27	-1,29	67,04	50,23	16,81	0	0		1,150	0		
11.05.2026	24,	24	0	72,70	72,90	71,26	72,04	-1,09	67,01	49,63	17,38	0	0		1,238	0		
12.05.2026	24,	24	0	70,40	70,70	68,97	69,84	-1,26	67,00	50,17	16,83	0	0		1,160	0		
13.05.2026	24,	24	0	67,60	68,00	66,21	67,21	-1,51	67,26	50,02	17,24	0	0		1,139	0		
14.05.2026	24,	24	0	65,90	66,30	64,57	65,50	-1,44	67,49	49,35	18,14	0	0		1,167	0		
15.05.2026	24,	24	0	64,70	65,10	63,38	64,36	-1,55	67,19	50,19	17,00	0	0		1,074	0		
16.05.2026	24,	24	0	62,70	63,00	61,44	62,23	-1,29	67,13	51,18	15,95	0	0		0,980	0		
17.05.2026	24,	24	0	59,60	59,90	58,39	59,19	-1,37	67,47	50,48	16,99	0	0		0,993	0		
18.05.2026	24,	24	0	64,00	64,40	62,73	63,63	-1,43	66,73	51,32	15,41	0	0		0,966	0		
19.05.2026	24,	24	0	63,90	64,40	62,61	63,61	-1,60	66,65	50,96	15,69	0	0		0,978	0		
20.05.2026	24,	24	0	59,20	59,50	57,98	58,78	-1,38	67,02	50,90	16,12	0	0		0,934	0		
21.05.2026	24,	24	0	69,50	69,90	68,11	69,04	-1,37	66,40	51,38	15,02	0	0		1,023	0		
Итого	696	696	0	2269,00	2273,30	2216,89	2247,92	-1,38	70,87	49,05	21,82	0	0		50,914	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026
(Дата)

М.П.

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниева Э.Р.
(Фамилия И.О.)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкorr = Q/Траб х Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкorr	50,914

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 15, под. 2 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255527

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Го1	Отсечка Го2	Нижний ГН1	Нижний ГН2	Нижний ГН3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	С1	С2	С3	тх, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	110796,17	109905,71	106594,51	108756,65	0	0	3607,928	0	3607,928	31648,	30972	676
21.05.2026	113577,91	112719,37	109339,92	111502,06	0,00	0,00	3657,257	0,00	3657,257	32344,00	31668,00	676,00
За период	2781,74	2813,66	2745,41	2745,41			49,329		49,329	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	103,34	105,24	102,30	102,30		76,84	48,24	28,60	0	0		2,925	0		
24.04.2026	24,	24	0	103,77	105,64	102,74	102,74		76,44	48,23	28,21	0	0		2,899	0		
25.04.2026	24,	24	0	106,74	108,59	105,69	105,69		75,95	48,24	27,71	0	0		2,926	0		
26.04.2026	24,	24	0	104,81	106,67	103,76	103,76		76,61	48,07	28,54	0	0		2,960	0		
27.04.2026	24,	24	0	104,24	106,08	103,15	103,15		76,97	49,02	27,95	0	0		2,882	0		
28.04.2026	24,	24	0	104,14	105,91	103,05	103,05		76,48	48,93	27,55	0	0		2,835	0		
29.04.2026	24,	24	0	102,81	104,57	101,72	101,72		75,95	48,36	27,59	0	0		2,805	0		
30.04.2026	24,	24	0	99,74	101,49	98,73	98,73		76,51	48,11	28,40	0	0		2,800	0		
01.05.2026	24,	24	0	99,88	101,62	98,86	98,86		76,32	48,15	28,17	0	0		2,783	0		
02.05.2026	24,	24	0	100,37	102,10	99,28	99,28		76,67	48,64	28,03	0	0		2,781	0		
03.05.2026	24,	24	0	99,21	100,95	98,20	98,20		76,71	47,91	28,80	0	0		2,828	0		
04.05.2026	24,	24	0	82,31	83,55	81,33	81,33		74,86	50,62	24,24	0	0		1,969	0		
05.05.2026	24,	24	0	67,70	68,35	66,77	66,77		70,19	55,28	14,91	0	0		0,995	0		
06.05.2026	24,	24	0	85,69	86,35	84,43	84,43		67,66	56,40	11,26	0	0		0,951	0		
07.05.2026	24,	24	0	80,81	81,50	79,65	79,65		68,02	55,82	12,20	0	0		0,971	0		
08.05.2026	24,	24	0	86,21	86,84	84,92	84,92		67,71	56,83	10,88	0	0		0,923	0		
09.05.2026	24,	24	0	86,73	87,34	85,42	85,42		67,86	57,38	10,48	0	0		0,897	0		
10.05.2026	24,	24	0	102,34	102,93	100,69	100,69		67,64	58,70	8,94	0	0		0,900	0		
11.05.2026	24,	24	0	101,51	102,19	99,97	99,97		67,47	57,33	10,14	0	0		1,015	0		
12.05.2026	24,	24	0	106,27	106,93	104,62	104,62		67,42	57,76	9,66	0	0		1,011	0		
13.05.2026	24,	24	0	117,55	118,15	115,64	115,64		67,71	59,13	8,58	0	0		0,989	0		
14.05.2026	24,	24	0	85,91	86,56	84,65	84,65		67,88	56,11	11,77	0	0		0,995	0		
15.05.2026	24,	24	0	97,71	98,33	96,22	96,22		67,52	57,56	9,96	0	0		0,958	0		
16.05.2026	24,	24	0	94,48	95,09	93,01	93,01		67,42	57,98	9,44	0	0		0,877	0		
17.05.2026	24,	24	0	86,94	87,59	85,62	85,62		67,72	56,98	10,74	0	0		0,917	0		
18.05.2026	24,	24	0	107,63	108,27	105,96	105,96		67,17	58,55	8,62	0	0		0,912	0		
19.05.2026	24,	24	0	90,80	91,47	89,47	89,47		66,94	57,10	9,84	0	0		0,879	0		
20.05.2026	24,	24	0	79,00	79,64	77,86	77,86		67,41	55,87	11,54	0	0		0,899	0		
21.05.2026	24,	24	0	93,10	93,72	91,70	91,70		66,69	57,46	9,23	0	0		0,847	0		
Итого	696	696	0	2781,74	2813,66	2745,41	2745,41		71,27	53,61	17,65	0	0		49,329	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п)	
Qкorr = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкorr	49,329

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 13, под. 2 ИТП Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00243839

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тх, °C	Пл	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	88387,40	85271,80	85788,48	84262,13	0	0	2724,497	0	2724,497	22571,	22571	0
21.05.2026	90893,40	87706,70	88237,74	86669,14	0,00	0,00	2777,919	0,00	2777,919	23267,00	23267,00	0,00
За период	2506,00	2434,90	2449,26	2407,01			53,422		53,422	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	101,80	98,90	99,23	97,94	1,30	75,99	45,10	30,89	0	0		3,065	0		
24.04.2026	24,	24	0	103,50	100,40	100,90	99,43	1,46	75,61	45,64	29,97	0	0		3,028	0		
25.04.2026	24,	24	0	108,60	105,30	105,91	104,27	1,55	75,11	46,09	29,02	0	0		3,076	0		
26.04.2026	24,	24	0	106,50	103,30	103,78	102,32	1,41	75,78	45,61	30,17	0	0		3,136	0		
27.04.2026	24,	24	0	108,20	104,80	105,42	103,69	1,64	76,15	46,74	29,41	0	0		3,104	0		
28.04.2026	24,	24	0	105,80	102,50	103,14	101,47	1,62	75,67	46,42	29,25	0	0		3,023	0		
29.04.2026	24,	24	0	105,40	102,30	102,78	101,29	1,45	75,16	45,98	29,18	0	0		3,002	0		
30.04.2026	24,	24	0	100,20	97,10	97,66	96,10	1,60	75,72	46,46	29,26	0	0		2,862	0		
01.05.2026	24,	24	0	106,30	103,10	103,64	102,05	1,53	75,54	47,03	28,51	0	0		2,959	0		
02.05.2026	24,	24	0	103,20	100,20	100,58	99,23	1,34	75,87	45,70	30,17	0	0		3,038	0		
03.05.2026	24,	24	0	103,90	100,80	101,26	99,83	1,41	75,93	45,44	30,49	0	0		3,093	0		
04.05.2026	24,	24	0	80,40	78,10	78,43	77,27	1,48	74,23	47,40	26,83	0	0		2,106	0		
05.05.2026	24,	24	0	60,80	59,10	59,48	58,37	1,87	69,84	51,44	18,40	0	0		1,095	0		
06.05.2026	24,	24	0	79,50	77,30	77,90	76,30	2,05	66,81	52,33	14,48	0	0		1,131	0		
07.05.2026	24,	24	0	70,00	68,20	68,57	67,33	1,81	67,32	52,06	15,26	0	0		1,048	0		
08.05.2026	24,	24	0	70,70	68,90	69,26	68,00	1,82	67,00	52,88	14,12	0	0		0,980	0		
09.05.2026	24,	24	0	71,30	69,30	69,85	68,41	2,06	67,16	52,56	14,60	0	0		1,023	0		
10.05.2026	24,	24	0	77,80	75,70	76,23	74,71	1,99	66,74	52,90	13,84	0	0		1,057	0		
11.05.2026	24,	24	0	81,80	79,60	80,16	78,57	1,98	66,63	52,79	13,84	0	0		1,113	0		
12.05.2026	24,	24	0	80,80	78,60	79,18	77,58	2,02	66,62	52,35	14,27	0	0		1,132	0		
13.05.2026	24,	24	0	78,30	76,20	76,74	75,24	1,95	66,84	52,11	14,73	0	0		1,135	0		
14.05.2026	24,	24	0	75,00	73,10	73,49	72,20	1,76	67,08	51,72	15,36	0	0		1,129	0		
15.05.2026	24,	24	0	76,90	74,70	75,36	73,77	2,11	66,82	52,01	14,81	0	0		1,118	0		
16.05.2026	24,	24	0	75,10	73,20	73,58	72,26	1,79	66,75	52,54	14,21	0	0		1,048	0		
17.05.2026	24,	24	0	71,10	69,10	69,66	68,21	2,08	67,10	51,99	15,11	0	0		1,057	0		
18.05.2026	24,	24	0	75,80	73,90	74,29	72,92	1,84	66,34	52,98	13,36	0	0		0,998	0		
19.05.2026	24,	24	0	76,30	74,20	74,79	73,23	2,09	66,31	53,01	13,30	0	0		0,998	0		
20.05.2026	24,	24	0	71,10	69,30	69,67	68,36	1,88	66,64	53,14	13,50	0	0		0,944	0		
21.05.2026	24,	24	0	79,90	77,70	78,32	76,66	2,12	65,96	54,18	11,78	0	0		0,924	0		
Итого	696	696	0	2506,00	2434,90	2449,26	2407,01	1,76	70,51	49,88	20,62	0	0		53,422	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишняязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	53,422

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 11, под. 3 ИТПЗ Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255479

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний GН1	Нижний GН2	Нижний GН3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	tx, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	86330,00	83465,10	83797,70	82313,17	0	0	2292,544	0	2292,544	24829,	24829	0
21.05.2026	89397,60	86495,20	86794,93	85297,80	0,00	0,00	2336,372	0,00	2336,372	25525,00	25525,00	0,00
За период	3067,60	3030,10	2997,23	2984,63			43,828		43,828	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	113,50	111,40	110,53	109,78	0,68	77,01	56,37	20,64	0	0		2,282	0		
24.04.2026	24,	24	0	119,40	117,20	116,30	115,49	0,70	76,56	56,30	20,26	0	0		2,355	0		
25.04.2026	24,	24	0	119,80	117,60	116,73	115,90	0,71	76,10	55,99	20,11	0	0		2,345	0		
26.04.2026	24,	24	0	119,50	117,20	116,40	115,48	0,79	76,76	55,91	20,85	0	0		2,426	0		
27.04.2026	24,	24	0	118,60	116,50	115,50	114,80	0,61	77,12	56,21	20,91	0	0		2,413	0		
28.04.2026	24,	24	0	118,80	116,60	115,72	114,90	0,71	76,64	56,41	20,23	0	0		2,339	0		
29.04.2026	24,	24	0	118,80	116,60	115,78	114,89	0,77	76,09	56,39	19,70	0	0		2,282	0		
30.04.2026	24,	24	0	116,60	114,50	113,60	112,82	0,69	76,67	57,06	19,61	0	0		2,226	0		
01.05.2026	24,	24	0	117,80	115,60	114,79	113,89	0,78	76,52	56,33	20,19	0	0		2,318	0		
02.05.2026	24,	24	0	118,00	115,80	114,93	114,09	0,73	76,84	56,88	19,96	0	0		2,292	0		
03.05.2026	24,	24	0	116,10	113,90	113,06	112,23	0,73	76,91	56,53	20,38	0	0		2,304	0		
04.05.2026	24,	24	0	89,80	88,30	87,56	87,03	0,61	75,24	55,47	19,77	0	0		1,730	0		
05.05.2026	24,	24	0	68,20	67,30	66,70	66,34	0,54	70,46	55,67	14,79	0	0		0,985	0		
06.05.2026	24,	24	0	102,30	101,50	100,20	99,94	0,26	67,63	57,94	9,69	0	0		0,969	0		
07.05.2026	24,	24	0	89,40	88,70	87,54	87,38	0,18	68,16	57,35	10,81	0	0		0,946	0		
08.05.2026	24,	24	0	91,70	90,90	89,78	89,54	0,27	67,88	57,16	10,72	0	0		0,962	0		
09.05.2026	24,	24	0	90,30	89,50	88,43	88,12	0,35	68,02	57,50	10,52	0	0		0,932	0		
10.05.2026	24,	24	0	112,60	112,00	110,27	110,24	0,03	67,70	58,94	8,76	0	0		0,964	0		
11.05.2026	24,	24	0	115,00	114,40	112,65	112,59	0,05	67,51	58,22	9,29	0	0		1,048	0		
12.05.2026	24,	24	0	114,30	113,80	111,98	112,02	-0,04	67,48	58,43	9,05	0	0		1,015	0		
13.05.2026	24,	24	0	113,90	113,20	111,54	111,42	0,11	67,68	58,21	9,47	0	0		1,057	0		
14.05.2026	24,	24	0	103,80	103,20	101,65	101,63	0,02	67,92	57,31	10,61	0	0		1,075	0		
15.05.2026	24,	24	0	103,90	103,20	101,78	101,63	0,15	67,63	57,79	9,84	0	0		1,001	0		
16.05.2026	24,	24	0	103,10	102,50	101,02	100,91	0,11	67,54	58,09	9,45	0	0		0,953	0		
17.05.2026	24,	24	0	92,80	92,00	90,86	90,58	0,31	67,89	57,39	10,50	0	0		0,953	0		
18.05.2026	24,	24	0	90,60	89,90	88,76	88,53	0,26	67,10	57,04	10,06	0	0		0,892	0		
19.05.2026	24,	24	0	92,00	91,20	90,15	89,86	0,32	67,12	56,65	10,47	0	0		0,941	0		
20.05.2026	24,	24	0	89,30	88,50	87,47	87,14	0,38	67,43	57,32	10,11	0	0		0,883	0		
21.05.2026	24,	24	0	107,70	107,10	105,55	105,46	0,09	66,80	57,89	8,91	0	0		0,940	0		
Итого	696	696	0	3067,60	3030,10	2997,23	2984,63	0,41	71,39	57,06	14,33	0	0		43,828	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год М.П.
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишняязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкорт = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорт	43,828

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 11, под. 2 ИТП2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Теплоучислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00255468

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний ГН1	Нижний ГН2	Нижний ГН3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °С	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	85074,97	85385,23	82478,07	84176,39	0	0	2354,575	0	2354,575	21806,	21638	168
21.05.2026	87990,21	88265,81	85326,94	87015,88	0,00	0,00	2400,029	0,00	2400,029	22502,00	22334,00	168,00
За период	2915,24	2880,58	2848,87	2839,49			45,454		45,454	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	98,41	96,64	95,85	95,43	0,44	76,94	51,81	25,13	0	0		2,410	0		
24.04.2026	24,	24	0	98,98	97,18	96,42	96,01	0,43	76,53	50,74	25,79	0	0		2,484	0		
25.04.2026	24,	24	0	98,59	96,79	96,11	95,64	0,49	76,03	50,06	25,97	0	0		2,493	0		
26.04.2026	24,	24	0	97,95	96,11	95,40	94,98	0,44	76,71	49,73	26,98	0	0		2,573	0		
27.04.2026	24,	24	0	99,00	97,20	96,38	96,00	0,39	77,09	51,30	25,79	0	0		2,486	0		
28.04.2026	24,	24	0	99,54	97,77	96,95	96,55	0,41	76,60	51,14	25,46	0	0		2,469	0		
29.04.2026	24,	24	0	97,75	96,05	95,28	94,89	0,41	76,05	50,74	25,31	0	0		2,409	0		
30.04.2026	24,	24	0	98,49	96,76	95,91	95,56	0,36	76,64	51,49	25,15	0	0		2,413	0		
01.05.2026	24,	24	0	97,09	95,38	94,57	94,23	0,36	76,50	50,69	25,81	0	0		2,439	0		
02.05.2026	24,	24	0	99,47	97,70	96,85	96,51	0,35	76,77	50,91	25,86	0	0		2,507	0		
03.05.2026	24,	24	0	97,43	95,71	94,87	94,52	0,37	76,88	51,17	25,71	0	0		2,437	0		
04.05.2026	24,	24	0	83,97	82,73	81,88	81,66	0,27	75,08	52,97	22,11	0	0		1,810	0		
05.05.2026	24,	24	0	61,89	61,26	60,47	60,41	0,10	71,57	54,43	17,14	0	0		1,038	0		
06.05.2026	24,	24	0	49,03	48,47	48,01	47,95	0,12	67,58	48,39	19,19	0	0		0,921	0		
07.05.2026	24,	24	0	47,86	47,29	46,89	46,78	0,23	68,12	48,52	19,60	0	0		0,916	0		
08.05.2026	24,	24	0	46,99	46,43	46,02	45,93	0,20	67,81	48,11	19,70	0	0		0,905	0		
09.05.2026	24,	24	0	45,27	44,78	44,33	44,29	0,09	67,86	48,64	19,22	0	0		0,851	0		
10.05.2026	24,	24	0	41,23	40,75	40,37	40,38	-0,02	67,35	45,63	21,72	0	0		0,878	0		
11.05.2026	24,	24	0	38,44	37,93	37,63	37,65	-0,05	67,40	43,15	24,25	0	0		0,912	0		
12.05.2026	24,	24	0	38,79	38,28	37,98	37,95	0,08	67,29	44,07	23,22	0	0		0,880	0		
13.05.2026	24,	24	0	39,37	38,86	38,56	38,51	0,13	67,52	43,87	23,65	0	0		0,910	0		
14.05.2026	24,	24	0	125,48	124,46	122,87	122,38	0,40	68,38	59,88	8,50	0	0		1,046	0		
15.05.2026	24,	24	0	180,74	179,47	176,97	176,35	0,35	67,87	61,58	6,29	0	0		1,114	0		
16.05.2026	24,	24	0	162,22	161,05	158,87	158,31	0,35	67,74	60,98	6,76	0	0		1,072	0		
17.05.2026	24,	24	0	145,74	144,64	142,69	142,21	0,34	68,14	60,69	7,45	0	0		1,063	0		
18.05.2026	24,	24	0	204,15	202,85	199,98	199,29	0,35	67,23	62,22	5,01	0	0		0,998	0		
19.05.2026	24,	24	0	188,58	187,43	184,76	184,19	0,31	67,18	61,68	5,50	0	0		1,016	0		
20.05.2026	24,	24	0	159,82	158,79	156,53	156,04	0,31	67,70	61,44	6,26	0	0		0,979	0		
21.05.2026	24,	24	0	172,97	171,82	169,47	168,89	0,34	66,99	60,93	6,06	0	0		1,025	0		
Итого	696	696	0	2915,24	2880,58	2848,87	2839,49	0,29	71,43	52,65	18,78	0	0		45,454	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата) М.П.

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишняязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п)	
Qкorr = Q/Траб х Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкorr	45,454

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 7, под. 2 ИТП1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00244023

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний GN1	Нижний GN2	Нижний GN3	Верхний Gv1	Верхний Gv2	Верхний Gv3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	126611,60	127391,40	122809,86	125786,48	0	0	3818,272	0	3818,272	32740,	32740	0
21.05.2026	128570,20	129359,60	124724,66	127734,42	0,00	0,00	3863,831	0,00	3863,831	33436,00	33436,00	0,00
За период	1958,60	1968,20	1914,80	1947,94			45,559		45,559	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	77,80	78,10	75,84	77,44	2,11	75,67	43,19	32,48	0	0		2,459	0		
24.04.2026	24,	24	0	78,40	78,60	76,45	77,92	-1,92	75,33	42,83	32,50	0	0		2,479	0		
25.04.2026	24,	24	0	79,00	79,40	77,04	78,70	-2,15	74,87	43,00	31,87	0	0		2,451	0		
26.04.2026	24,	24	0	79,20	79,40	77,20	78,74	-1,99	75,52	41,88	33,64	0	0		2,596	0		
27.04.2026	24,	24	0	74,00	74,30	72,14	73,71	-2,18	75,79	42,53	33,26	0	0		2,397	0		
28.04.2026	24,	24	0	69,90	70,20	68,17	69,63	-2,14	75,34	42,57	32,77	0	0		2,230	0		
29.04.2026	24,	24	0	78,40	78,80	76,47	78,08	-2,11	74,85	43,10	31,75	0	0		2,426	0		
30.04.2026	24,	24	0	72,00	72,30	70,20	71,68	-2,11	75,30	43,01	32,29	0	0		2,263	0		
01.05.2026	24,	24	0	85,10	85,30	82,98	84,55	-1,89	75,22	43,22	32,00	0	0		2,652	0		
02.05.2026	24,	24	0	78,50	78,70	76,52	78,03	-1,97	75,49	43,85	31,64	0	0		2,419	0		
03.05.2026	24,	24	0	74,40	74,80	72,51	74,20	-2,33	75,63	42,67	32,96	0	0		2,390	0		
04.05.2026	24,	24	0	57,50	58,00	56,10	57,48	-2,46	73,68	44,16	29,52	0	0		1,656	0		
05.05.2026	24,	24	0	51,00	51,40	49,89	50,84	-1,90	69,65	47,58	22,07	0	0		1,101	0		
06.05.2026	24,	24	0	64,20	64,90	62,94	64,13	-1,89	66,63	50,58	16,05	0	0		1,013	0		
07.05.2026	24,	24	0	58,60	59,20	57,38	58,50	-1,95	67,19	49,81	17,38	0	0		0,996	0		
08.05.2026	24,	24	0	60,40	60,90	59,17	60,16	-1,67	66,88	50,37	16,51	0	0		0,977	0		
09.05.2026	24,	24	0	59,40	60,00	58,21	59,26	-1,80	67,04	50,94	16,10	0	0		0,935	0		
10.05.2026	24,	24	0	65,50	66,10	64,18	65,32	-1,78	66,67	50,59	16,08	0	0		1,031	0		
11.05.2026	24,	24	0	68,00	68,60	66,65	67,76	-1,67	66,54	50,43	16,11	0	0		1,072	0		
12.05.2026	24,	24	0	67,90	68,40	66,57	67,58	-1,52	66,41	51,05	15,36	0	0		1,021	0		
13.05.2026	24,	24	0	65,90	66,10	64,58	65,31	-1,13	66,61	49,91	16,70	0	0		1,079	0		
14.05.2026	24,	24	0	61,20	61,20	59,93	60,51	-0,97	66,84	48,86	17,98	0	0		1,077	0		
15.05.2026	24,	24	0	61,10	61,30	59,87	60,60	-1,22	66,61	49,38	17,23	0	0		1,028	0		
16.05.2026	24,	24	0	61,50	61,70	60,27	60,98	-1,18	66,52	49,92	16,60	0	0		0,997	0		
17.05.2026	24,	24	0	59,00	59,20	57,80	58,52	-1,25	66,90	49,44	17,46	0	0		1,007	0		
18.05.2026	24,	24	0	62,80	63,00	61,55	62,25	-1,14	66,15	50,29	15,86	0	0		0,976	0		
19.05.2026	24,	24	0	63,90	64,10	62,64	63,36	-1,15	66,11	50,38	15,73	0	0		0,986	0		
20.05.2026	24,	24	0	59,60	59,70	58,41	58,96	-0,94	66,19	51,24	14,95	0	0		0,867	0		
21.05.2026	24,	24	0	64,40	64,50	63,14	63,74	-0,95	65,79	50,28	15,51	0	0		0,978	0		
Итого	696	696	0	1958,60	1968,20	1914,80	1947,94	-1,71	70,26	47,14	23,12	0	0		45,559	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата) М.П.

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишняязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)

сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п

Qкорр = Q/Траб x Тнш 0

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорр 45,559



Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 5, под. 1 Ипп-1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 246541

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	17226,90	16975,90	16637,09	16737,60	0	0	577,061	0	577,061	3657,	3657	0
21.05.2026	21609,30	21555,00	20925,29	21244,22	0,00	0,00	623,665	0,00	623,665	4353,00	4353,00	0,00
За период	4382,40	4579,10	4288,20	4506,62			46,604		46,604	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	101,50	97,60	98,94	96,53	2,44	75,67	48,95	26,72	0	0		2,640	0		
24.04.2026	24,	24	0	101,70	98,00	99,15	96,85	2,32	75,29	49,43	25,86	0	0		2,561	0		
25.04.2026	24,	24	0	103,40	100,00	100,84	98,86	1,96	74,84	49,75	25,09	0	0		2,529	0		
26.04.2026	24,	24	0	102,10	98,90	99,54	97,80	1,75	75,46	48,63	26,83	0	0		2,669	0		
27.04.2026	24,	24	0	97,10	94,50	94,66	93,48	1,25	75,78	48,65	27,13	0	0		2,566	0		
28.04.2026	24,	24	0	100,10	97,20	97,60	96,11	1,53	75,34	49,11	26,23	0	0		2,560	0		
29.04.2026	24,	24	0	100,70	97,80	98,19	96,69	1,53	74,83	49,06	25,77	0	0		2,533	0		
30.04.2026	24,	24	0	96,60	93,90	94,18	92,87	1,39	75,32	48,98	26,34	0	0		2,477	0		
01.05.2026	24,	24	0	99,20	96,40	96,74	95,31	1,48	75,21	49,16	26,05	0	0		2,520	0		
02.05.2026	24,	24	0	98,00	95,20	95,51	94,08	1,50	75,52	49,52	26,00	0	0		2,481	0		
03.05.2026	24,	24	0	99,30	96,40	96,80	95,31	1,54	75,62	48,99	26,63	0	0		2,575	0		
04.05.2026	24,	24	0	82,40	79,90	80,40	78,92	1,84	73,65	51,52	22,13	0	0		1,780	0		
05.05.2026	24,	24	0	89,80	86,40	87,87	85,08	3,18	69,26	57,60	11,66	0	0		1,022	0		
06.05.2026	24,	24	0	251,20	268,10	246,13	263,31	-6,98	67,03	62,82	4,21	0	0		1,028	0		
07.05.2026	24,	24	0	193,60	208,50	189,63	204,79	-7,99	67,53	62,46	5,07	0	0		0,962	0		
08.05.2026	24,	24	0	216,00	230,90	211,61	226,82	-7,19	67,14	62,47	4,67	0	0		0,988	0		
09.05.2026	24,	24	0	219,70	234,30	215,23	230,09	-6,90	67,37	62,80	4,57	0	0		0,984	0		
10.05.2026	24,	24	0	259,90	278,80	254,65	273,75	-7,50	67,01	62,99	4,02	0	0		1,020	0		
11.05.2026	24,	24	0	263,90	283,00	258,56	277,90	-7,48	67,00	62,88	4,12	0	0		1,061	0		
12.05.2026	24,	24	0	232,80	251,00	228,10	246,53	-8,08	66,86	62,41	4,45	0	0		1,010	0		
13.05.2026	24,	24	0	164,00	182,20	160,71	179,18	-11,49	66,78	60,19	6,59	0	0		1,058	0		
14.05.2026	24,	24	0	159,50	177,60	156,27	174,61	-11,74	66,96	60,64	6,32	0	0		0,988	0		
15.05.2026	24,	24	0	151,60	169,70	148,53	166,87	-12,35	66,86	60,45	6,41	0	0		0,953	0		
16.05.2026	24,	24	0	154,60	173,50	151,50	170,58	-12,59	66,71	60,71	6,00	0	0		0,907	0		
17.05.2026	24,	24	0	140,10	155,20	137,25	152,67	-11,23	67,05	59,78	7,27	0	0		0,999	0		
18.05.2026	24,	24	0	164,70	181,70	161,42	178,63	-10,66	66,41	60,67	5,74	0	0		0,925	0		
19.05.2026	24,	24	0	175,50	190,30	172,02	187,08	-8,75	66,35	60,87	5,48	0	0		0,942	0		
20.05.2026	24,	24	0	190,10	193,20	186,28	189,84	-1,91	66,61	61,99	4,62	0	0		0,864	0		
21.05.2026	24,	24	0	173,30	168,90	169,89	166,08	2,24	66,06	60,15	5,91	0	0		1,002	0		
Итого	696	696	0	4382,40	4579,10	4288,20	4506,62	-3,69	70,40	56,33	14,07	0	0		46,604	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год
(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п

Qкорт = Q/Траб х Тнш

0

Тепловая энергия итог к начислению

Qитог = Q+Qкорт

46,604

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 5, под. 4 Итп2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ВКТ-7 Идентификатор: 00246539

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	214848,10	214906,30	208972,70	211112,98	0	0	3487,179	0	3487,179	26679,	26679	0
21.05.2026	221299,90	221917,00	215285,68	218013,38	0,00	0,00	3558,038	0,00	3558,038	27375,00	27375,00	0,00
За период	6451,80	7010,70	6312,98	6900,40			70,859		70,859	696,00	696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	126,90	121,70	123,69	120,45	2,62	75,73	46,60	29,13	0	0		3,600	0		
24.04.2026	24,	24	0	129,70	124,10	126,43	122,80	2,87	75,38	47,26	28,12	0	0		3,552	0		
25.04.2026	24,	24	0	134,30	128,70	130,95	127,35	2,75	74,92	47,34	27,58	0	0		3,609	0		
26.04.2026	24,	24	0	131,10	125,50	127,80	124,22	2,80	75,54	46,55	28,99	0	0		3,700	0		
27.04.2026	24,	24	0	124,30	119,10	121,15	117,85	2,72	75,86	47,32	28,54	0	0		3,457	0		
28.04.2026	24,	24	0	127,60	122,20	124,40	120,94	2,78	75,41	47,32	28,09	0	0		3,491	0		
29.04.2026	24,	24	0	134,60	128,90	131,27	127,53	2,85	74,93	47,69	27,24	0	0		3,574	0		
30.04.2026	24,	24	0	126,70	121,60	123,50	120,33	2,57	75,41	47,64	27,77	0	0		3,427	0		
01.05.2026	24,	24	0	129,80	124,80	126,57	123,48	2,44	75,28	48,09	27,19	0	0		3,440	0		
02.05.2026	24,	24	0	128,00	123,00	124,76	121,73	2,43	75,62	47,21	28,41	0	0		3,540	0		
03.05.2026	24,	24	0	129,20	124,00	125,95	122,70	2,58	75,68	47,16	28,52	0	0		3,589	0		
04.05.2026	24,	24	0	122,10	117,40	119,17	115,96	2,69	73,45	50,65	22,80	0	0		2,714	0		
05.05.2026	24,	24	0	149,60	144,10	146,36	141,95	3,01	69,60	56,97	12,63	0	0		1,851	0		
06.05.2026	24,	24	0	292,90	286,10	286,92	281,28	1,97	67,31	60,70	6,61	0	0		1,899	0		
07.05.2026	24,	24	0	333,60	325,90	326,68	320,09	2,02	67,83	62,57	5,26	0	0		1,721	0		
08.05.2026	24,	24	0	329,90	319,20	323,09	313,54	2,96	67,58	62,25	5,33	0	0		1,719	0		
09.05.2026	24,	24	0	308,80	301,00	302,43	295,76	2,21	67,66	61,81	5,85	0	0		1,766	0		
10.05.2026	24,	24	0	291,20	282,30	285,30	277,47	2,74	67,21	61,04	6,17	0	0		1,763	0		
11.05.2026	24,	24	0	280,70	272,00	274,99	267,44	2,75	67,22	60,54	6,68	0	0		1,833	0		
12.05.2026	24,	24	0	277,10	275,90	271,51	271,23	0,10	67,04	60,71	6,33	0	0		1,711	0		
13.05.2026	24,	24	0	318,70	320,70	312,19	315,16	-0,95	67,33	61,47	5,86	0	0		1,828	0		
14.05.2026	24,	24	0	306,10	306,70	299,81	301,39	-0,53	67,53	61,56	5,97	0	0		1,787	0		
15.05.2026	24,	24	0	294,90	296,20	288,88	291,07	-0,76	67,24	61,59	5,65	0	0		1,636	0		
16.05.2026	24,	24	0	292,40	292,70	286,46	287,67	-0,42	67,15	61,29	5,86	0	0		1,678	0		
17.05.2026	24,	24	0	303,00	304,20	296,79	298,97	-0,73	67,56	61,42	6,14	0	0		1,822	0		
18.05.2026	24,	24	0	297,40	297,90	291,41	292,80	-0,48	66,75	61,17	5,58	0	0		1,625	0		
19.05.2026	24,	24	0	293,90	295,40	287,99	290,33	-0,81	66,72	61,35	5,37	0	0		1,545	0		
20.05.2026	24,	24	0	263,30	930,20	257,98	914,42	-254,45	66,95	60,93	6,02	0	0		1,396	0		
21.05.2026	24,	24	0	274,00	279,20	268,55	274,49	-2,21	66,50	60,59	5,91	0	0		1,586	0		
Итого	696	696	0	6451,80	7010,70	6312,98	6900,40	-7,29	70,63	55,48	15,16	0	0		70,859	0		

Представитель Потребителя Инженер _____
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год _____
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР _____
(Должность)

Ишнязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



Скодованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п)	
Qкорр = Q/Траб х Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	70,859

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 3, под. 3 ИТПЗ Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 00370616

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тжк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	63142,90	63456,68	61279,21	62523,23	0	0	1581,251	0	1581,251		13017,85	
21.05.2026	67215,93	67572,20	65261,94	66572,77	0,00	0,00	1626,669	0,00	1626,669	0,00	13713,85	0,00
За период	4073,04	4115,53	3982,73	4049,54			45,417		45,417		696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погреш-ность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24,	24	0	101,21	102,09	98,62	100,83	-2,24	76,36	51,76	24,60	0	0		2,436	0		
24.04.2026	24,	24	0	105,80	106,71	103,11	105,39	-2,21	76,03	51,75	24,28	0	0		2,517	0		
25.04.2026	24,	24	0	107,06	107,99	104,37	106,64	-2,18	75,55	52,14	23,41	0	0		2,454	0		
26.04.2026	24,	24	0	107,71	108,59	104,06	107,25	-2,18	76,19	51,71	24,48	0	0		2,580	0		
27.04.2026	24,	24	0	100,45	101,24	97,87	99,98	-2,16	76,45	51,86	24,59	0	0		2,419	0		
28.04.2026	24,	24	0	101,45	102,26	98,87	100,98	-2,13	76,01	52,23	23,78	0	0		2,364	0		
29.04.2026	24,	24	0	108,46	109,33	105,74	107,94	-2,08	75,57	52,46	23,11	0	0		2,454	0		
30.04.2026	24,	24	0	100,27	101,26	97,73	99,99	-2,31	76,01	52,34	23,67	0	0		2,321	0		
01.05.2026	24,	24	0	105,26	106,25	102,59	104,93	-2,28	75,95	51,96	23,99	0	0		2,477	0		
02.05.2026	24,	24	0	103,79	104,75	101,14	103,46	-2,30	76,21	51,69	24,52	0	0		2,494	0		
03.05.2026	24,	24	0	103,76	104,67	101,11	103,40	-2,27	76,35	51,37	24,98	0	0		2,539	0		
04.05.2026	24,	24	0	91,54	92,65	89,32	91,37	-2,30	74,13	54,84	19,29	0	0		1,747	0		
05.05.2026	24,	24	0	115,67	117,29	113,13	115,29	-1,91	71,00	60,55	10,45	0	0		1,035	0		
06.05.2026	24,	24	0	212,76	214,97	208,34	211,07	-1,31	67,98	62,88	5,10	0	0		1,030	0		
07.05.2026	24,	24	0	172,09	174,11	168,47	171,00	-1,50	68,45	62,48	5,97	0	0		0,989	0		
08.05.2026	24,	24	0	174,88	176,64	171,22	173,48	-1,32	68,16	62,52	5,64	0	0		0,948	0		
09.05.2026	24,	24	0	168,59	170,74	165,05	167,70	-1,60	68,29	62,33	5,96	0	0		0,955	0		
10.05.2026	24,	24	0	171,07	173,06	167,52	170,02	-1,49	67,89	61,92	5,97	0	0		0,988	0		
11.05.2026	24,	24	0	162,46	164,18	159,08	161,36	-1,43	67,85	61,01	6,84	0	0		1,058	0		
12.05.2026	24,	24	0	159,41	161,13	156,11	158,34	-1,43	67,72	61,46	6,26	0	0		0,964	0		
13.05.2026	24,	24	0	157,92	159,63	154,63	156,88	-1,45	67,92	61,19	6,73	0	0		1,021	0		
14.05.2026	24,	24	0	163,27	164,88	159,86	161,99	-1,34	68,12	61,82	6,29	0	0		1,004	0		
15.05.2026	24,	24	0	160,23	161,86	156,89	159,06	-1,38	67,90	61,45	6,45	0	0		1,001	0		
16.05.2026	24,	24	0	161,62	163,39	158,28	160,56	-1,44	67,78	61,56	6,22	0	0		0,984	0		
17.05.2026	24,	24	0	168,16	169,77	164,64	166,79	-1,30	68,15	61,87	6,28	0	0		1,016	0		
18.05.2026	24,	24	0	169,41	171,16	165,93	168,17	-1,35	67,39	61,71	5,68	0	0		0,933	0		
19.05.2026	24,	24	0	173,99	175,79	170,43	172,68	-1,32	67,34	62,23	5,10	0	0		0,869	0		
20.05.2026	24,	24	0	183,32	185,41	179,53	182,10	-1,43	67,74	62,44	5,29	0	0		0,935	0		
21.05.2026	24,	24	0	161,45	163,71	158,17	160,88	-1,71	66,98	61,33	5,65	0	0		0,885	0		
Итого	696	696	0	4073,04	4115,53	3982,73	4049,54	-1,77	71,29	57,82	13,47	0	0		45,417	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 год М.П.
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнинаева Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



Скорректированная за период нештатных ситуаций (Тн) (n)	
Qкорр = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкорр	45,417

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 3, под. 2 ИТП-2 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 06023116

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	40485,40	39382,57	39263,09	38845,87	0	0	1144,754	0	1144,754		11700,52	
21.05.2026	42429,13	41271,41	41163,22	40711,45	0,00	0,00	1181,731	0,00	1181,731	0,00	12396,52	0,00
За период	1943,73	1888,84	1900,14	1865,58			36,977		36,977		696,00	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24	24	0	69,13	66,86	67,38	66,22	1,72	76,16	45,67	30,49	0	0		2,038	0		
24.04.2026	24	24	0	70,60	68,41	68,81	67,76	1,52	75,84	45,50	30,35	0	0		2,088	0		
25.04.2026	24	24	0	71,43	69,16	69,64	68,51	1,62	75,39	45,18	30,21	0	0		2,096	0		
26.04.2026	24	24	0	73,87	71,61	72,00	70,94	1,47	76,01	45,26	30,76	0	0		2,214	0		
27.04.2026	24	24	0	61,52	59,28	59,96	58,73	2,04	76,13	44,66	31,47	0	0		1,869	0		
28.04.2026	24	24	0	58,32	55,93	56,85	55,44	2,49	75,72	43,78	31,94	0	0		1,823	0		
29.04.2026	24	24	0	70,85	68,46	69,07	67,78	1,87	75,34	45,69	29,65	0	0		2,015	0		
30.04.2026	24	24	0	64,77	62,44	63,14	61,84	2,05	75,72	44,88	30,84	0	0		1,907	0		
01.05.2026	24	24	0	71,70	69,57	69,89	68,89	1,43	75,78	46,22	29,56	0	0		2,068	0		
02.05.2026	24	24	0	69,70	67,43	67,93	66,78	1,69	75,97	45,47	30,51	0	0		2,059	0		
03.05.2026	24	24	0	65,69	63,44	64,02	62,83	1,85	76,13	45,15	30,98	0	0		1,964	0		
04.05.2026	24	24	0	52,94	51,04	51,66	50,53	2,19	73,91	46,79	27,12	0	0		1,426	0		
05.05.2026	24	24	0	46,72	45,22	45,69	44,64	2,31	70,66	52,81	17,85	0	0		0,798	0		
06.05.2026	24	24	0	71,45	69,78	69,99	68,78	1,72	67,49	55,64	11,85	0	0		0,834	0		
07.05.2026	24	24	0	60,73	58,98	59,47	58,16	2,21	68,04	55,12	12,92	0	0		0,786	0		
08.05.2026	24	24	0	65,01	63,33	63,68	62,42	1,97	67,72	55,68	12,04	0	0		0,762	0		
09.05.2026	24	24	0	62,39	60,68	61,10	59,83	2,08	67,86	55,39	12,47	0	0		0,775	0		
10.05.2026	24	24	0	70,13	68,57	68,69	67,56	1,65	67,46	56,62	10,84	0	0		0,760	0		
11.05.2026	24	24	0	75,03	73,32	73,50	72,27	1,67	67,46	56,03	11,44	0	0		0,851	0		
12.05.2026	24	24	0	73,33	71,73	71,83	70,71	1,57	67,34	55,64	11,70	0	0		0,849	0		
13.05.2026	24	24	0	71,45	69,80	69,98	68,80	1,70	67,56	56,11	11,45	0	0		0,811	0		
14.05.2026	24	24	0	66,81	65,11	65,43	64,18	1,91	67,68	55,52	12,17	0	0		0,800	0		
15.05.2026	24	24	0	68,04	66,35	66,65	65,39	1,88	67,56	56,05	11,51	0	0		0,781	0		
16.05.2026	24	24	0	69,09	67,54	67,68	66,56	1,66	67,37	56,21	11,17	0	0		0,756	0		
17.05.2026	24	24	0	66,74	65,13	65,36	64,20	1,79	67,72	55,71	12,01	0	0		0,791	0		
18.05.2026	24	24	0	67,63	65,94	66,26	65,02	1,88	67,01	55,21	11,80	0	0		0,797	0		
19.05.2026	24	24	0	68,60	66,97	67,22	66,02	1,78	66,95	55,66	11,29	0	0		0,767	0		
20.05.2026	24	24	0	62,78	61,10	61,50	60,24	2,05	67,35	55,36	11,98	0	0		0,745	0		
21.05.2026	24	24	0	77,31	75,68	75,76	74,55	1,60	66,66	56,57	10,09	0	0		0,748	0		
Итого	696	696	0	1943,73	1888,84	1900,14	1865,58	1,84	70,97	51,36	19,60	0	0		36,977	0		

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишниязова Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п	
Qкorr = Q/Траб x Тнш	0

Тепловая энергия итог к начислению	
Qитог = Q+Qкorr	36,977

Месячный отчет за май 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, ул. Петра Столыпина, д. 3, под. 1 ИТП-1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 16653716

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний GN1	Нижний GN2	Нижний GN3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txk, °C	пл	сп	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.04.2026	41750,81	41836,54	40466,86	41216,77	0	0	1124,637	0	1124,637		12372,85	
21.05.2026	43184,87	43302,27	41868,37	42665,66	0,00	0,00	1154,953	0,00	1154,953	0,00	13068,85	0,00
За период	1434,06	1465,73	1401,51	1448,89			30,315		30,315		696,0	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.04.2026	24	24	0	57,92	58,63	56,45	58,05	-2,82	76,15	46,15	30,00	0	0		1,677	0	0,74	0,54
24.04.2026	24	24	0	58,98	59,65	57,49	59,08	-2,76	75,80	45,68	30,12	0	0		1,728	0	0,74	0,53
25.04.2026	24	24	0	59,82	60,46	58,32	59,89	-2,69	75,35	45,30	30,05	0	0		1,748	0	0,73	0,54
26.04.2026	24	24	0	65,75	66,28	64,08	65,65	-2,45	76,03	45,61	30,42	0	0		1,949	0	0,73	0,54
27.04.2026	24	24	0	53,86	54,57	52,49	54,06	-2,99	76,14	44,84	31,30	0	0		1,627	0	0,74	0,53
28.04.2026	24	24	0	49,65	50,40	48,40	49,97	-3,24	75,63	43,34	32,29	0	0		1,567	0	0,74	0,53
29.04.2026	24	24	0	58,92	59,63	57,45	59,06	-2,80	75,29	45,27	30,02	0	0		1,709	0	0,74	0,53
30.04.2026	24	24	0	54,33	55,07	52,97	54,55	-2,99	75,73	44,85	30,87	0	0		1,611	0	0,75	0,53
01.05.2026	24	24	0	68,76	69,29	67,02	68,60	-2,36	75,82	46,54	29,28	0	0		1,963	0	0,74	0,54
02.05.2026	24	24	0	63,98	64,54	62,36	63,89	-2,45	76,05	46,68	29,37	0	0		1,821	0	0,74	0,54
03.05.2026	24	24	0	60,54	61,18	58,99	60,59	-2,70	76,16	45,66	30,50	0	0		1,786	0	0,74	0,54
04.05.2026	24	24	0	41,05	41,82	40,06	41,40	-3,34	73,61	47,55	26,07	0	0		1,088	0	0,75	0,50
05.05.2026	24	24	0	30,78	31,75	30,11	31,37	-4,17	70,15	51,63	18,52	0	0		0,560	0	0,75	0,49
06.05.2026	24	24	0	43,13	44,55	42,26	43,97	-4,06	67,20	53,25	13,95	0	0		0,601	0	0,68	0,52
07.05.2026	24	24	0	40,50	41,90	39,67	41,36	-4,26	67,69	53,17	14,52	0	0		0,591	0	0,65	0,50
08.05.2026	24	24	0	40,93	42,32	40,09	41,78	-4,19	67,37	53,26	14,10	0	0		0,577	0	0,65	0,50
09.05.2026	24	24	0	40,63	42,06	39,79	41,49	-4,27	67,51	54,08	13,43	0	0		0,548	0	0,64	0,51
10.05.2026	24	24	0	44,35	45,83	43,45	45,20	-4,05	67,13	54,57	12,56	0	0		0,562	0	0,63	0,52
11.05.2026	24	24	0	48,00	49,42	47,02	48,77	-3,71	67,15	53,84	13,30	0	0		0,641	0	0,62	0,52
12.05.2026	24	24	0	44,62	46,06	43,72	45,45	-3,98	67,03	53,71	13,33	0	0		0,596	0	0,62	0,52
13.05.2026	24	24	0	49,67	50,97	48,66	50,32	-3,41	67,28	52,84	14,44	0	0		0,713	0	0,63	0,52
14.05.2026	24	24	0	44,52	45,89	43,61	45,29	-3,86	67,39	53,49	13,90	0	0		0,624	0	0,64	0,53
15.05.2026	24	24	0	43,71	45,12	42,82	44,54	-4,00	67,20	53,42	13,78	0	0		0,609	0	0,64	0,53
16.05.2026	24	24	0	43,89	45,30	43,01	44,70	-3,95	67,08	53,59	13,48	0	0		0,593	0	0,64	0,53
17.05.2026	24	24	0	41,82	43,28	40,96	42,71	-4,27	67,42	53,79	13,63	0	0		0,575	0	0,65	0,52
18.05.2026	24	24	0	46,23	47,71	45,30	47,07	-3,90	66,74	54,39	12,35	0	0		0,578	0	0,64	0,53
19.05.2026	24	24	0	45,12	46,62	44,21	45,99	-4,02	66,69	54,38	12,30	0	0		0,558	0	0,61	0,51
20.05.2026	24	24	0	42,87	44,31	42,00	43,72	-4,08	67,00	54,25	12,75	0	0		0,550	0	0,63	0,50
21.05.2026	24	24	0	49,73	51,09	48,74	50,38	-3,36	66,40	54,90	11,50	0	0		0,565	0	0,58	0,50
Итого	696	696	0	1434,06	1465,73	1401,51	1448,89	-3,49	70,76	50,35	20,42	0	0		30,315	0	19,77	15,10

Представитель Потребителя Инженер
(Должность)

Шихов П.М.
(Фамилия И.О.)

22.05.2026 г. М.П.
(Дата)

Отчет принят к рассмотрению Инспектор сектора 5 ЭР
(Должность)

Ишнинаева Э.Р.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



сходованная за период нештатных ситуаций (Тн) (п
Qкorr = Q/Траб x Тнш 0

Тепловая энергия итог к начислению
Qитог = Q+Qкorr 30,315